

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (CMA) DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA BASILICATA (ARPAB)
(SIMOG n. 7296525)**

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute dal 23/02/2019 al 11/03/2019.

Parte III

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 42300 del 11/03/2019 (Marca temporale: 234/T 2019-03-11 12:00:06)		
In riferimento all’Allegato 1b Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, par 4.3.11 Servizi di sicurezza si richiede quanto segue:		
30	le funzionalità attualmente attive sul firewall (WEB FILTERING, INTRUSION DETECTION, ANTIVIRUS, ANTISPAM, ANTISPYWARE, APPLICATION CONTROL, BANDWIDTH MANAGEMENT)	Sul firewall che gestisce la connessione all’esterno dell’Agenzia (proprietario Fastweb) sono implementate le funzionalità di ANTIVIRUS, ANTISPYWARE, CONTENT FILTERING e APPLICATION FILTERING e MONITORING.
31	la banda Internet dell’attuale collegamento	20 Mbps
32	Il numero di utenti che contemporaneamente accedono ad Internet	circa 150
33	Il numero di server/postazioni/utenti protetti dal firewall	circa 160
34	Il numero di VPN configurate e la loro tipologia	circa 20
35	Il numero di policy configurate	circa 30
36	Il numero di profili di content filtering	Non disponibile
37	In riferimento all’Allegato 1b Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, par. 4.3.8.2 Disaster Recovery, pag 41, penultimo capoverso, in cui viene detto “Il contratto dovrà prevedere una polizza assicurativa annuale a copertura di un numero minimo di 30 giorni di operatività in Condizione di Emergenza presso le infrastrutture di ripristino del Fornitore”, si richiede di chiarire se occorre stipulare una polizza specifica per la presente gara d’appalto oppure è possibile utilizzare le polizze standard incluse nei servizi di Data Center del Concorrente in cui verranno ospitati i servizi di DR/BC	Occorre stipulare una polizza specifica per la gara in oggetto.

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
38	Per consentire un corretto dimensionamento della soluzione di replica per garantire la continuità operativa si richiede di indicare la quantità totale (in GB) dei dati da trasferire sul sito secondario e la movimentazione giornaliera e possibilmente oraria dei dati (in GB) da replicare sul sito secondario	Quantità totale: circa 1800 GB Movimentazione giornaliera: inferiore a 100 Mb
39	Nel sito secondario (BC/DR) occorre replicare anche i dati di backup del centro di controllo?	Si
40	Durante il disastro occorre effettuare anche il backup dei dati del sito secondario?	Si
41	Durante il disastro la raccolta dei dati meteorologici della stazioni deve essere effettuata dal sito secondario? Anche in caso di caduta temporanea del Centro di Controllo (BC)?	Si
42	Il Centro di Controllo usufruisce di un servizio DNS bind 9 ed eventualmente con quale provider?	Nel Centro di controllo esiste una macchina virtuale con funzione di DNS.

Il R.U.P. della centrale di committenza

ing. Giuseppe BIANCHINI

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – PARTE III

Procedura aperta telematica per l'affidamento in outsourcing dei servizi di gestione e manutenzione del Centro di Monitoraggio Ambientale (CMA) dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB)