

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DEI CANALI IRRIGUI CONSORTILI - RIPRISTINO DELLA TENUTA E DELLA CAPACITÀ DI VETTORIAMENTO DEI CANALI IRRIGUI "SX AGRI", "RECOLETA" E "SAN BASILIO" - CUP: C37H21006480006 - SIMOG n. 8961586

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute dal 17/03/2023 fino a tutto il 23/03/2023.

| N. | QUESITO | RISPOSTA |
|---|---|---|
| Protocollo n. 64518 del 20/03/2023 13:32:57 | | |
| 8 | OFFERTA TECNICA - Criterio 5- Sub-criterio 5.1 Con riferimento al sub-criterio 5.1, chiediamo a che interasse sono ubicati i giunti di dilatazione trasversali nelle due sezioni di progetto: trapezia e rettangolare e per i tre tratti di canali | Per quanto attiene la sezione trapezia le pareti inclinate sono realizzate in lastre di cls in opera delle dimensioni di 1,60 x 1,60 ml. Il fondo è stato gettato in opera e la frequenza delle sezioni di getto non è costante ma variabile. Per quanto attiene la sezione rettangolare sia i muri perimetrali che il fondo entrambi gettati in opera sono stati realizzati a sezioni di getto non costanti. Le sezioni di accoppiamento non sono dotate di giunti di tenuta. Le suddette informazioni potranno essere verificate direttamente in sito, attraverso il sopralluogo obbligatorio. |
| 9 | Chiediamo se le sezioni tipo rappresentate nell’elaborato 15.a.1 siano uguali in dimensioni per i 3 canali AGRI, RECOLETA, S.BASILIO | Le sezioni tipo sono univoche, in quanto l’opera oggetto di intervento, come puntualmente indicato nella documentazione progettuale, è costituita da un unico canale irriguo. Le tre diverse denominazioni sono riferite alle località attraversate dal suddetto canale irriguo. |

Il R.U.P. della Centrale di committenza
ing. Giuseppe BIANCHINI