

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIREZIONE GENERALE STAZIONE  
UNICA APPALTANTE

REGIONE BASILICATA

Ufficio Appalti di Servizi e Forniture  
20BC

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20BC.2021/D.00002

DEL 19/11/2021

Codice Unico di Progetto:

## OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ) – Id SIMOG 8166093 – Aggiudicazione del Lotto n. 1 e presa d'atto dei lotti deserti (Lotti n. 2 e 3) e infruttuosi (Lotto n.4)

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 6

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTA** la D.G.R. 30 marzo 2021, n. 226 *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”*;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTA** la D.G.R. 11 dicembre 2017, n. 1340 *“Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 10, comma 3 della L.R. 18 agosto, n. 26 secondo cui *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”*;
- VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTO** il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;
- VISTO** in particolare l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato *“Stazione Unica Appaltante”*;
- VISTA** la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 *“Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 750 *“Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.”*;
- VISTA** la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 775 *“Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.”*;
- VISTA** la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 *“Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”*, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi attribuiti e gli uffici vacanti;
- VISTO** altresì, il punto 7 della citata DGR 906/2021, in forza del quale, medio tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale;

- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;
- VISTA** la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 19 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2021”*;
- VISTA** la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 20 recante: *“Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023”*;
- VISTA** la D.G.R. 7 maggio 2021, n. 359 del *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”*;
- VISTA** la D.G.R. 7 maggio 2021, n. 360 *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”* e successive variazioni;
- VISTA** la D.G.R. 28 giugno 2021, n. 515 *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”*;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: *“Codice dei Contratti Pubblici”*;
- VISTO** il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: *“Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”* ed in particolare l’art. 4, che impone l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
- VISTA** la Convenzione Rep. n° 123 del 18/05/2017 stipulata tra la Regione Basilicata – Dipartimento SUA-RB e la Società Acquedotto Lucano S.p.A (Ente Committente), conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 519/2016;
- VISTO** il *“Piano delle gare pianificate dalla SUA-RB per l’anno 2018”*, riportato nella *“Relazione sull’attività svolta dalla SUA-RB e modelli organizzativi adottati al 31 Dicembre 2017”* approvata con DGR n. 296 del 13/04/2018, nel quale sono previste le seguenti gare da espletare per conto di Acquedotto Lucano s.p.a:

N.	Oggetto
1	Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico <i>“Camastra”</i> a Trivigno (PZ) – Fornitura di elettropompe
2	Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico <i>“Pietrasasso”</i> a Castelluccio Inferiore (PZ) – Fornitura di elettropompe
3	Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico <i>“Aggia”</i> a Paterno (PZ) – Fornitura di elettropompe
4	Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico <i>“Ginestrole”</i> a Marsico Nuovo (PZ) – Fornitura di elettropompe

- VISTA** la nota prot 133218/20AB del 31/07/2018 con la quale la SUA-RB ha individuato l’ing. Guido Cirigliano quale Responsabile del Procedimento delle procedure di gara succitate;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n. 20AC.2021/D.00131 del 24/5/2021 avente ad oggetto *“PO-FESR 2014-2020 - DGR 522/2019 - Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di elettropompe per il*

potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ) – Indizione di gara", con la quale, preso atto della documentazione tecnica approvata dalla Conferenza di Servizi decisoria in data 13/05/2021, si disponeva, tra l'altro:

- l'approvazione degli atti di gara ivi indicati;
- l'indizione di una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento delle forniture di cui trattasi, per un importo a base di gara di € 4.654.500,00, IVA esclusa, suddiviso in **quattro lotti**, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

#### DATO ATTO

che il bando di gara di cui trattasi – Id SIMOG n. 8166093 - è stato pubblicato sulla GUUE 2021/S 103-270504 del 31/05/2021, sulla G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 62 del 31/05/2021 e sul portale in pari data, con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 05/07/2021;

che con Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2021/D.00168 del 30/06/2021 è stata approvata una rettifica del Disciplinare di gara e il termine di presentazione delle offerte è stato conseguentemente differito alle ore 12:00 del giorno 12/07/2021, fissando la prima seduta pubblica per le ore 10:00 del giorno 13/07/2021;

che l'avviso di rettifica del disciplinare e di differimento del termine di presentazione delle offerte è stato pubblicato sul portale in data 01/07/2021, nonché sulla GUUE 2021/S 128-339608 del 06/07/2021, e sulla G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 77 del 07/07/2021;

che entro ore 12:00 del giorno 12/07/2021 sono pervenute le seguenti n. 4 offerte:

N.	Concorrente	N. Protocollo	Data e ora protocollo
1	KSB Italia S.p.A.	123572	12/07/2021 ore 10.11
2	TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe	123599	12/07/2021 ore 10.42
3	Sulzer Italy srl	123623	12/07/2021 ore 11.08
4	G.O. PROJECT	123655	12/07/2021 ore 11.39

#### VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2021/D.00188 del 19/7/2021 con la quale sono stati approvati i Verbalì del Seggio di gara di seduta pubblica n. 1 del 13/07/2021 e di seduta riservata n. 2 del 15/07/2021, inerenti alla verifica della documentazione amministrativa (BUSTA A) e sono stati conseguentemente ammessi alle successive fasi della procedura di gara di cui trattasi, degli operatori economici di seguito riportati, relativamente ai lotti a fianco di ciascuno di essi indicati:

N.	Concorrente	Lotto	ESITO
1	KSB Italia S.p.A.	4	AMMESSO
2	TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe	1	AMMESSO
3	Sulzer Italy srl	1	AMMESSO
4	G.O. PROJECT	4	AMMESSO

#### PRESO ATTO

che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2021/D.00188 del 19/7/2021 sono stati dichiarati **deserti** i Lotti **n. 2 e n. 3**;

che con Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2021/D.00204 del 18/8/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione tecnica ed economica delle offerte dei concorrenti, così composta:

1. Fasanella Rocco - Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Presidente)

2. Pepe Angelo - Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Componente)

3. Stigliano Marco – Funzionario di Acquedotto Lucano s.p.a. (Componente)

con funzioni di Segretario assegnate a Sileo Francesco, funzionario in servizio presso la SUA-RB;

**VISTO** il Verbale di seduta pubblica del Seggio di gara n. 3 del 08/09/2021, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nel corso della quale il Responsabile del Procedimento, alla presenza della Commissione Giudicatrice, ha proceduto all'apertura della "busta B" contenente l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla gara e ha consegnato le offerte tecniche al Segretario della Commissione;

**VISTI** i Verbali della Commissione giudicatrice di seduta riservata nn. 1 del 08/09/2021 e n. 2 del 29/09/2021, relativi alla fase di valutazione delle offerte tecniche, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che la Commissione giudicatrice ha deciso di escludere dalle successive fasi di gara i seguenti operatori economici, per il mancato rispetto delle specifiche tecniche minime richieste nei documenti di gara, come più dettagliatamente esposto nel Verbale n. 2 del 29/09/2021:

Plico N.	Concorrente escluso	Lotto
1	KSB Italia S.p.A.	4
2	TM.P. S.p.A. - Termomeccanica	1
4	G.O. PROJECT	4

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, con note a mezzo pec in data 07/10/2021, ha comunicato l'esclusione ai concorrenti esclusi, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

**PRESO ATTO** che in data 08/10/2021 è pervenuta a mezzo pec la nota del concorrente KSB Italia S.p.A., acquisita al protocollo n. 164255 in pari data, con la quale il medesimo ha chiesto che venisse valutata la propria offerta tecnica, per i motivi esposti nella nota medesima;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, con nota prot 165143 del 12/10/2021, ha rimesso tale nota alla Commissione giudicatrice affinché la stessa potesse esprimere le proprie valutazioni in merito;

**PRESO ATTO** che la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta riservata in data 18/10/2021, esaminata la richiesta del concorrente escluso, ha ritenuto di confermarne l'esclusione per le motivazioni esposte nel Verbale n. 3 del 18/10/2021, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, con nota a mezzo pec prot 168877 in data 18/10/2021, ha comunicato al concorrente KSB Italia S.p.A. le valutazioni e le decisioni assunte dalla Commissione giudicatrice nel corso della seduta in data 18/10/2021 e, aderendo alle valutazioni della Commissione medesima, ha confermato l'esclusione già comunicata con precedente pec del 07/10/2021;

**PRESO ATTO** che con avviso pubblicato sul portale in data 19/10/2021 è stata fissata per le ore 11.00 del giorno 25/10/2021 la seduta pubblica per l'apertura delle Offerte economiche;

**VISTO** il Verbale della seduta pubblica n. 4 del 25/10/2021, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l'unico concorrente in graduatoria per il Lotto n. 1 risulta essere l'Operatore Economico Sulzer Italy srl, cui è stato attribuito un Punteggio complessivo pari a 95,50, che ha offerto un ribasso

percentuale del 43,1 % sull'importo a base di gara di € 2.900.000,00 (con oneri di sicurezza pari a zero), cui corrisponde un importo contrattuale pari ad € 1.650.100,00, oltre IVA;

- CONSTATATO** che l'offerta dell'Operatore economico, unico concorrente in graduatoria per il Lotto n. 1, non risulta anomala, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che la Commissione giudicatrice ha conseguentemente formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico medesimo;
- DATO ATTO** che non è necessario verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d), non essendo stato richiesto all'operatore economico di indicare i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera;
- PRESO ATTO** che in data 27/10/2021 è pervenuta a mezzo pec la nota del concorrente T.M.P. Termomeccanica pompe s.p.a., acquisita al protocollo n. 174003 in pari data, con la quale il medesimo ha chiesto che venisse annullata in autotutela l'esclusione disposta dalla Commissione giudicatrice nei suoi confronti, per i motivi esposti nella nota medesima;
- DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, con nota prot 174254 del 27/10/2021, ha rimesso tale nota alla Commissione giudicatrice affinché la stessa potesse esprimere le proprie valutazioni in merito;
- PRESO ATTO** che la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta riservata in data 04/11/2021, esaminata la richiesta del concorrente escluso, ha ritenuto di confermarne l'esclusione, per le motivazioni esposte nel Verbale n. 5 del 04/11/2021, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, con nota a mezzo pec prot 177653 in data 04/11/2021, ha comunicato al concorrente T.M.P. Termomeccanica pompe s.p.a. le valutazioni e le decisioni assunte dalla Commissione giudicatrice nel corso della seduta in data 04/11/2021 rappresentando che, non ravvisando alcun profilo di illegittimità nella decisione assunta dalla Commissione giudicatrice, anche alla luce delle ulteriori argomentazioni esposte nel verbale del 04/11/2021, non sussistono i presupposti per la riammissione del concorrente medesimo;
- DATO ATTO** che le operazioni descritte nei suddetti verbali di gara sono state condotte nel rispetto delle norme stabilite dal Disciplinare di gara e nel rispetto delle vigenti norme in materia e che la verbalizzazione delle operazioni di gara è stata svolta in piena regolarità;
- RITENUTO** di prendere atto ed approvare i verbali della Commissione Giudicatrice relativi alla *"Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ) – Id SIMOG 8166093"* (nn. 1, 2, 3, 4 e 5, rispettivamente del 08/09/2021, 29/09/2021, 18/10/2021, 25/10/2021 e 04/11/2021, comprensivi di allegati);
- ATTESO** che il presente provvedimento non comporta impegni finanziari a valere sul Bilancio regionale;

tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di **prendere atto** del Verbale di seduta pubblica del Seggio di gara n. 3 del 08/09/2021 e dei Verbali della Commissione giudicatrice nn. 1, 2, 3, 4 e 5, (rispettivamente del 08/09/2021, 29/09/2021, 18/10/2021, 25/10/2021 e 04/11/2021) e relativi allegati, che si allegano al presente provvedimento per formarne

parte integrante e sostanziale, inerenti alla *“Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: “Camastra” a Trivigno (PZ), “Pietrasasso” a Castelluccio Inferiore (PZ), “Aggia” a Paterno (PZ) e “Ginestrole” a Marsico Nuovo (PZ) – Id SIMOG 8166093”*, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

2. di **approvare** i suddetti verbali, constatatane la regolarità formale, e per l’effetto di disporre **l’aggiudicazione** relativamente al **Lotto n. 1** avente ad oggetto *“Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico “Camastra” a Trivigno (PZ) – Fornitura di elettropompe “* nei confronti dell’operatore economico **Sulzer Italy srl**, con sede in Casalecchio di Reno (BO) , C.F. 00895000370 - P.IVA 00526811203, che ha offerto un ribasso percentuale del 43,1 % sull’importo a base di gara di € 2.900.000,00 (con oneri di sicurezza pari a zero), cui corrisponde un importo contrattuale pari ad € 1.650.100,00, oltre IVA;
3. di **dare atto** che i **Lotti n. 2 e 3** sono stati dichiarati **deserti**;
4. di **dare atto** che sono stati esclusi i seguenti operatori economici, per il mancato rispetto delle specifiche tecniche minime richieste nei documenti di gara:

Plico N.	Concorrente escluso	Lotto
1	KSB Italia S.p.A.	4
2	TM.P. S.p.A. - Termomeccanica	1
4	G.O. PROJECT	4

e, conseguentemente, **dichiarare il Lotto n. 4 infruttuoso**;

5. di **dare atto** che la presente aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di **trasmettere** copia del presente provvedimento ad Acquedotto Lucano s.p.a.;
7. di **pubblicare** per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e, integralmente, sul portale all’indirizzo <http://www.sua-rb.it/N/G00311>, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
8. di **provvedere** a comunicare l’aggiudicazione in parola ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'ISTRUTTORE **Guido Cirigliano**

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

**Antonio Corona**

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ) – Id SIMOG 8166093 – Aggiudicazione del Lotto n. 1 e presa d'atto dei lotti deserti (Lotti n. 2 e 3) e infruttuosi (Lotto n.4)

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **25/11/2021**

### OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE **Donato Del Corso**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>



**Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ) - ID Gara SIMOG 8166093**

**Verbale del Seggio di gara**

Verbale seduta n. 3 (pubblica) dell'8 settembre 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **otto** del mese di **settembre**, alle ore **10,00** presso il Dipartimento SUA-RB, Via V. Verrastro n. 4 in Potenza, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara come individuato con nota del Dirigente dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della SUA-RB prot. n. 124146/20AC del 13/07/2021 e di seguito così costituito:

- Ing. Guido Cirigliano - Responsabile del Procedimento - Presidente
- Arch. Enzo Paolo Petruzzi – SUA-RB - Componente;
- Ing. Esterina Caimo – SUA-RB –Componente;

Premesso

- che il bando di gara di cui trattasi è stato pubblicato sulla GUUE 2021/S 103-270504 del 31/05/2021, sulla G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 62 del 31/05/2021 e sul portale in pari data, con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 05/07/2021;
- che Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2021/D.00168 del 30/06/2021 è stata approvata una rettifica del Disciplinare di gara e il termine di presentazione delle offerte è stato conseguentemente differito alle ore 12:00 del giorno 12/07/2021;
- che entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori:

N.	Concorrente	Lotti
1	KSB Italia S.p.A.	4
2	TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe	1
3	Sulzer Italy srl	1
4	G.O. PROJECT	4

- che in data 13/07/2021 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura della Busta Amministrativa;
- che nella successiva seduta riservata del 15/07/2021 è stata verificata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- che con Determinazione Dirigenziale 20AC.2021/D.00188 del 19/7/2021 i concorrenti sopra citati sono stati tutti ammessi alle successive fasi di gara;
- che del provvedimento di ammissione è stata data notizia a tutti i concorrenti a mezzo pec in data 22/07/2021;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2021/D.00204 del 18/8/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara di cui trattasi e il suddetto provvedimento è stato pubblicato in data 30/08/2021 sul Portale SUA-RB nella sezione "Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)";
- che con avviso pubblicato sul Portale in data 30/08/2021, e comunicazione a mezzo pec inviata in pari data a tutti gli operatori economici, è stata fissata la seduta pubblica per l'apertura delle Buste contenenti l'offerta Tecnica (Buste B) per le ore 10:00 del giorno 8 settembre 2021;
- che i Commissari e il Segretario della Commissione giudicatrice sono stati invitati ad assistere all'apertura della Busta B, al fine di dare avvio alle attività di propria competenza;
- che, stante il permanere delle misure di prevenzione disposte in relazione all'emergenza COVID-19, non è ammessa la presenza di operatori economici, ma gli stessi possono seguire gli esiti della seduta pubblica sulla piattaforma SUA-RB;
- che, allo scopo di dare immediata conoscenza in tempo reale delle operazioni di gara, tutti gli operatori economici sono stati invitati, inoltre, a collegarsi in videoconferenza utilizzando il programma Microsoft Teams, con messaggio inviato all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, ovvero a diverso indirizzo e-mail comunicato dall'operatore economico;

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Procedimento, avviata la videoconferenza, dà atto che alle ore **10,15** sono collegati in videoconferenza:

- il Sig. Marco Lombardo, in rappresentanza dell'operatore economico TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe
- il Sig. Bernabo' Ugo in rappresentanza dell'operatore economico Sulzer Italy srl

Sono inoltre presenti i Componenti e il Segretario della Commissione giudicatrice, atteso che la loro presenza, tenuto conto degli spazi disponibili, e delle cautele assunte, è compatibile con le norme di prevenzione disposte in relazione all'emergenza COVID-19.

Il Responsabile del Procedimento, preso atto della presenza della Commissione e dato atto che, sebbene gli operatori economici non siano tutti collegati, sono stati tutti invitati alla videoconferenza, dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile del Procedimento, previo inserimento della password da lui generata a protezione della segretezza del contenuto, procede quindi all'apertura di ciascuna delle Buste Tecniche (Buste B) dei concorrenti e a verificare il numero di documenti ivi contenuti, il titolo degli stessi e le firme apposte a ciascun documento, ove presenti.


Per mostrare tali operazioni alle persone collegate in videoconferenza, il Responsabile del Procedimento mette in condivisione il proprio schermo.

Il Responsabile del Procedimento inizia con l'apertura delle Buste relative al lotto n. 1.

Nel corso dell'apertura delle Buste B relative al Lotto n. 1, si è collegato in videoconferenza anche l'operatore economico G.O. PROJECT s.r.l., che partecipa unicamente al Lotto n. 4.

Al termine dell'apertura delle Buste B relative al lotto n. 1, e dato atto che i lotti n. 2 e 3 risultano deserti, il Responsabile del Procedimento passa all'apertura delle Buste B relative a lotto n. 4.

Aperte tutte le buste tecniche, verificato il numero di documenti ivi contenuti, il titolo degli stessi e le firme apposte a ciascun documento, il Responsabile del Procedimento consegna tutto il contenuto



2 di 3



delle Buste B al Segretario della Commissione giudicatrice, mediante salvataggio dello stesso su supporto digitale.

Terminate le operazioni di cui sopra, Il Presidente del Seggio di gara, alle 10,33, dichiara chiusa la seduta.

Del che è redatto il presente Verbale.

**Il Seggio di gara**

Ing. Guido Cirigliano – Presidente

Arch. Enzo Paolo Petruzzi – Componente

Ing. Esterina Caimo – Componente

**Il Segretario della Commissione giudicatrice**

**Ing. Francesco Sileo**

Per presa in consegna della documentazione

**VERBALE N. 1 DEL 08.09.2021 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA**

**Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)"- ID Gara SIMOG 8166093**

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di settembre, alle ore 10:00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, previa adozione di tutte le necessarie iniziative organizzative idonee a garantire che la presente seduta si svolga in adeguate condizioni di sicurezza, in seduta riservata la Commissione giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n.ro n. 20A2.2021/D.00204 del 18/8/2021 così costituito:

- Ing. FASANELLA Rocco – Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Presidente)
- Ing. PEPE Angelo – Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Componente)
- Ing. STIGLIANO Marco – Funzionario di Acquedotto Lucano s.p.a. (Componente)
- Ing. SILEO Francesco – Segretario verbalizzante.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale 20AC.2021/D.00188 del 19/7/2021, "Verifica della documentazione amministrativa – Busta A – da parte del seggio di gara – Atti consequenziali", sono stati indicati gli Operatori Economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara;
- il Disciplinare di gara stabilisce che la stessa venga espletata nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, e che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, del Codice;
- il Disciplinare di gara, all'art.20, prevede che il Seggio di gara procede, alla presenza dei componenti la Commissione giudicatrice, all'apertura della "BUSTA B - Offerta Tecnica" per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara;
- che le offerte tecniche degli O.E. ammessi ed oggetto della valutazione della Commissione giudicatrice, così come risultano dalla determinazione dirigenziale n. 20AC.2021/D.00188 del 19/7/2021, sono riportate nel prospetto che segue:

N.	Concorrente	Lotti
1	KSB Italia S.p.A.	4
2	TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe	1
3	Sulzer Italy srl	1
4	G.O. PROJECT	4

- che il Responsabile del Procedimento consegna tutto il contenuto delle Buste B al Segretario della Commissione giudicatrice, mediante salvataggio dello stesso su supporto digitale.
- che la commissione giudicatrice ha ritenuto iniziare l'attività di valutazione in seduta riservata lo stesso giorno 08.09.2021 alle ore 10:45 presso la SUA-RB.

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione Giudicatrice, ravvisandone le condizioni, dichiara aperta la seduta, e, ritiene procedere insieme ai Componenti alla disamina e valutazione della documentazione tecnica degli Operatori Economici.

Gara per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)





VERBALE SEDUTA RISERVATA n.1 del 08.09.2021

La Commissione procede nella verifica della documentazione prevista nell'Art. 15 "Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica" di cui al Disciplinare di Gara, ed inizia ad analizzare le offerte tecniche.

Alle ore 11:30 vengono ultimate le operazioni, ed a questo punto il Segretario comunica ai Commissari che, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e tenuto conto dei DPCM 04/03/2020 e seguenti, nonché delle disposizioni operative della Direzione Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, nei giorni successivi invierà a ciascuno di loro i file delle Offerte Tecniche in modalità telematica riservata, preventivamente trasformati con singola password e protetti dalla modalità di divieto di stampa.

Alle ore 11:35 la seduta si è sciolta, del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Potenza, il 08.09.2021

Ing. FASANELLA Rocco	
Ing. PEPE Angelo	
Ing. STIGLIANO Marco	
Ing. SILEO Francesco	

**VERBALE N. 2 DEL 29.09.2021 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA**

**Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)"- ID Gara SIMOG 8166093**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 15:00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, previa adozione di tutte le necessarie iniziative organizzative idonee a garantire che la presente seduta si svolga in adeguate condizioni di sicurezza, in seduta riservata la Commissione giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n.ro n. 20A2.2021/D.00204 del 18/8/2021 così costituito:

- Ing. FASANELLA Rocco – Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Presidente)
- Ing. PEPE Angelo – Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Componente)
- Ing. STIGLIANO Marco – Funzionario di Acquedotto Lucano s.p.a. (Componente)
- Ing. SILEO Francesco - Segretario verbalizzante.

**Premesso**

- che viene richiamato il verbale del 08.09.2021;
- che i componenti della Commissione Giudicatrice hanno comunicato al Segretario la volontà di riunirsi in seduta riservata per la data odierna; e che pertanto, il Segretario ha proceduto alla relativa convocazione;
- che le offerte tecniche degli O.E. ammessi ed oggetto della valutazione della Commissione giudicatrice, così come risultano dalla determinazione dirigenziale n. 20AC.2021/D.00188 del 19/7/2021, sono riportate nel prospetto che segue:

N.	Concorrente	Lotti
1	KSB Italia S.p.A.	4
2	TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe	1
3	Sulzer Italy srl	1
4	G.O. PROJECT	4

- che, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e tenuto conto dei DPCM 04/03/2020 e seguenti, nonché delle disposizioni operative della Direzione Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, il segretario Francesco Sileo, acquisita dal RdP Ing. Cirigliano Guido la documentazione dell'offerta tecnica di tutti gli O.E. su file in formato PDF, il giorno successivo ha inviato i detti file alla Commissione Giudicatrice in modalità telematica riservata, preventivamente trasformati con singola password per ogni Commissario e protetti dalla modalità di divieto di stampa;
- che i singoli Commissari hanno regolarmente ricevuto, in modalità riservata, i file in formato PDF relativi alle offerte tecniche degli O.E. dotati di password personale e protetti dalla modalità di divieto di stampa;

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione Giudicatrice, ravvisandone le condizioni, dichiara aperta la seduta, e, ritiene procedere insieme ai Componenti alla valutazione delle offerte tecniche degli Operatori Economici.

*Gara per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)*

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.2 del 29.09.2021

La Commissione procede nel rispetto di quanto previsto nell'Art. 20 "Valutazione delle offerte tecniche ed Economiche" di cui al Disciplinare di Gara, quindi inizia ad effettuare la valutazione delle offerte degli O.E., e dopo attenta valutazione, ai sensi dell'Art.20, decimo capoverso, ritiene comunicare al RUP i seguenti casi di esclusione:

Per il Lotto 1:

- a) Operatore Economico : TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe, da disporre per il mancato rispetto delle specifiche tecniche minime richieste nei documenti di gara, e segnatamente:
1. dimensioni massime dei basamenti (pompa motore) superiori a quelle attuali, non modificabili, nel caso di 4 elettropompe;
  2. materiale cuscinetto, richiesto in acciaio super Duplex, offerto in acciaio Duplex;
  3. offerta parziale per le caratteristiche tecniche del motore elettrico;

Per il Lotto 4 :

- a) Operatore Economico : KSB Italia S.p.A., da disporre per il mancato rispetto delle specifiche tecniche minime richieste nei documenti di gara e, segnatamente:
1. rendimenti garantiti inferiori al valore minimo richiesto da 80%;
  2. caratteristiche tecniche dei motori elettrici non specificate (offerta parziale).
- b) Operatore Economico : G.O. PROJECT, da disporre per il mancato rispetto delle specifiche tecniche minime richieste nei documenti di gara e, segnatamente:
1. rendimento di n.1 pompa inferiore al valore minimo richiesto di 80%;
  2. dimensione massime dei basamenti (pompa-motore) non specificate per tutte le elettropompe offerte (offerta parziale);
  3. caratteristiche dei motori elettrici non specificate (offerta parziale);
  4. scelta di materiali aventi caratteristiche diverse da quelle indicate nelle specifiche tecniche.

In relazione a tutta l'attività sin qui svolta, la Commissione giudicatrice, considerato che gli O.E. TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe, KSB Italia S.p.A. e G.O. PROJECT non hanno non hanno rispettato le richieste del Disciplinare di gara innanzi illustrate, non potendo, quindi, procedere alla relativa espressione dei coefficienti di valutazione di detti O.E., decide di escluderli dal proseguimento della procedura di gara. A questo punto, la commissione procede per ciascun Elemento di valutazione previsti dall'art.17 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare di gara, solo alla valutazione per l'O.E. Sulzer Italy srl. relativamente al Lotto 1.

Successivamente, si è proceduto, secondo i sub-criteri di valutazione stabiliti dal Disciplinare di gara, alla attribuzione dei valori per ciascun Commissario ed al calcolo del punteggio definitivo così come risultante dalla scheda allegata.

Alle ore 16:45 ultimati i lavori il Presidente scioglie la seduta, e sentiti i commissari, dà mandato al Responsabile del Procedimento, per tramite del Segretario, di indire seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica.

Potenza, il 29.09.2021

Ing. FASANELLA Rocco

Ing. PEPE Angelo

Ing. STIGLIANO Marco

Ing. SILEO Francesco

Gara per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrele" a Marsico Nuovo (PZ)

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.2 del 29.09.2021

<b>COMMISSIONE GIUDICATRICE</b> <b>Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)"- ID Gara SIMOG 8166093</b>					
<b>A) - CRITERI QUALITATIVI DISCREZIONALI - punteggio massimo = 70 punti</b>			O.E. Sulzer Italy srl		
			Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3
			Punteggi		
1	maggiore performance della pompa: incremento del rendimento idraulico %	45	45,00	45,00	45,00
2	rispondenza alla norma ISO9906:2012/HI 14.6-2011 Grado 1E	10	10,00	10,00	10,00
3	proposte migliorative tecniche costruttive della macchina relative alla riduzione dei costi di gestione e manutenzione	15			
3.a	cuscinetti cilindrici lubrificati dal liquido pompato su entrambi i lati motore (DE) e pompa (NDE), esenti da olio o grasso = sub-punteggio 10;		10	10	10
3.b	parti soggette a manutenzione, cuscinetti DE e NDE, tenuta meccanica, ecc. accessibili e sostituibili in loco, senza rimozione delle tubazioni del piping = sub-punteggio 5.		5	5	5
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

I Commissari

Three handwritten signatures in black ink, likely belonging to the three commissioners mentioned in the table header.

**VERBALE N. 3 DEL 18.10.2021 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA**

**Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)"- ID Gara SIMOG 8166093**

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 10:00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, previa adozione di tutte le necessarie iniziative organizzative idonee a garantire che la presente seduta si svolga in adeguate condizioni di sicurezza, in seduta riservata la Commissione giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n.ro n. 20A2.2021/D.00204 del 18/8/2021 così costituito:

1. Ing. FASANELLA Rocco – Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Presidente)
2. Ing. PEPE Angelo – Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Componente)
3. Ing. STIGLIANO Marco – Funzionario di Acquedotto Lucano s.p.a. (Componente)
4. Ing. SILEO Francesco – Segretario verbalizzante.

**Premesso**

- che viene richiamato il verbale del 08.09.2021 del 29.09.2021;
- che nel verbale del 29.09.2021 la commissione giudicatrice ha deciso di comunicare al RUP l'esclusione degli operatori economici TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe, KSB Italia S.p.A. e G.O. PROJECT;
- che il RUP Ing. CIRIGLIANO Guido ai sensi dell'art.76, comma 5 del Codice, ha provveduto a comunicare l'esclusione a ciascun concorrente, a mezzo PEC in data 07.10.2021;
- che l'operatore economico KSB Italia S.p.A. ha riscontrato la predetta comunicazione con nota acquisita al prot.164225 del 08/10/2021;
- che il RUP Ing. CIRIGLIANO Guido con nota prot.165143/20AC del 12/10/2021 ha rimesso alla commissione giudicatrice la comunicazione innanzi detta dell'operatore economico KSB Italia S.p.A. per la relativa valutazione;
- che i componenti della Commissione Giudicatrice hanno comunicato al Segretario la volontà di riunirsi in seduta riservata per la data odierna, e che pertanto, il Segretario ha proceduto alla relativa convocazione;

**Considerato,**

- che per l'Operatore Economico : KSB Italia S.p.A., la commissione giudicatrice ha deciso di disporre l'esclusione per il mancato rispetto delle specifiche tecniche minime richieste nei documenti di gara e, segnatamente:
  1. rendimenti garantiti inferiori al valore minimo richiesto da 80%;
  2. caratteristiche tecniche dei motori elettrici non specificate (offerta parziale).

Ciò premesso e considerato la Commissione giudicatrice, precisa che all'art.20 del Disciplinare di gara, ultimo paragrafo 2° punto elenco, è prevista l'esclusione nel caso di offerte che "non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche". Nel caso di specie le specifiche tecniche non rispettate sono le seguenti:

- rendimenti offerti tutti inferiori ai minimi richiesti di cui alla tab.6, al paragrafo 3.2, del Capitolato tecnico e descrittivo;

*Gara per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)*

**VERBALE SEDUTA RISERVATA n.3 del 18.10.2021**

- le informazioni indicate nei data sheet allegati all'offerta tecnica riportano, relativamente ai motori, esclusivamente le seguenti informazioni tecniche (peraltro non presenti per tutte le elettropompe offerte):
  - o Grandezza motore
  - o Potenza motore
  - o Numero di poli
  - o Velocità di rotazione

La commissione giudicatrice ritiene che le specifiche tecniche innanzi indicate non sono sufficienti a verificare la rispondenza con tutto quanto prescritto dal Capitolato tecnico e descrittivo, come indicato al paragrafo 4.3.2, tab.11.

Sulla scorta delle precisazioni sopra riportate, la Commissione giudicatrice ritiene di poter confermare la decisione assunta nel verbale del 29.09.2021

Alle ore 11:15 ultimati i lavori il Presidente scioglie la seduta, e sentiti i commissari, dà mandato al Responsabile del Procedimento, per tramite del Segretario, di indire seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica.


Potenza, il 18.10.2021

Ing. FASANELLA Rocco

Ing. PEPE Angelo

Ing. STIGLIANO Marco

Ing. SILEO Francesco



**VERBALE N. 4 DEL 25.10.2021 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA**

**Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)" - ID Gara SIMOG 8166093**

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 11:25 presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta pubblica, previa adozione di tutte le necessarie iniziative organizzative idonee a garantire che la presente seduta si svolga in adeguate condizioni di sicurezza, la Commissione giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n. 20A2.2021/D.00204 del 18/8/2021 così costituita:

1. Ing. FASANELLA Rocco – Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Presidente)
2. Ing. PEPE Angelo – Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Componente)
3. Ing. STIGLIANO Marco – Funzionario di Acquedotto Lucano s.p.a. (Componente)
4. Ing. SILEO Francesco – Segretario verbalizzante.

Partecipa alla riunione il RdP. Ing. Guido CIRIGLIANO, unico possessore delle credenziali per l'accesso al portale informatico per la gestione delle gare telematiche utilizzato dalla SUA-RB.

Si dà preliminarmente atto che, per effetto dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con specifico avviso del Responsabile del procedimento Ing. Guido CIRIGLIANO, si informavano gli interessati, che la presente seduta senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento della medesima seduta esclusivamente attraverso il portale telematico per la gestione delle gare.

Allo scopo di dare immediata conoscenza in tempo reale delle operazioni di gara, gli operatori economici ammessi sono stati inoltre invitati a collegarsi in videoconferenza utilizzando il programma Microsoft Teams per seguire tali operazioni

Il Presidente, dato atto della presenza di tutti i componenti della Commissione, nonché del Segretario e del RdP, dichiara aperta la seduta alle ore 11:30.

Partecipa alla seduta in videoconferenza il rappresentante dell'operatore economico Sulzer Italy srl.

Il Presidente comunica di aver concluso l'attività di valutazione, dando lettura, del Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice n.2 del 29.09.2021, dal quale si evince, in particolare, che sono stati esclusi, sulla base dell'Offerta Tecnica presentata, i seguenti Operatori economici:

N.	Concorrente	Lotti	Operatori Esclusi	
1	KSB Italia S.p.A.	4	Escluso	
2	TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe	1	Escluso	
4	G.O. PROJECT	4	Escluso	

L'esclusione di tali operatori economici è già stata segnalata in data 06/10/2021 al RdP il quale, con pec in data 07/10/2021, ha comunicato l'esclusione agli operatori medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici.

Gara per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.4 del 25.10.2021

Il Presidente prosegue con la lettura del verbale n.2 del 29.09.2021 e dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica dalla commissione giudicatrice, relativamente al **lotto 1**, dell'unico operatore economico rimasto in gara, come riportati nella Tabella allegata al detto verbale, per un punteggio complessivo dell'offerta tecnica pari a 70.

A questo punto il Responsabile del Procedimento precisa che il Disciplinare di gara inizialmente pubblicato prevedeva un punteggio massimo attribuito all'Offerta Tecnica pari a 75 e un punteggio massimo attribuito all'Offerta Economica pari a 25.

Tale Disciplinare di gara è stato successivamente rettificato con Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2021/D.00168 del 30/06/2021, prevedendo un punteggio massimo attribuito all'Offerta Tecnica pari a 70 e un punteggio massimo attribuito all'Offerta Economica pari a 30.

Della rettifica è stata data comunicazione agli operatori economici, differendo contestualmente il termine di presentazione delle offerte dal 05/07/2021 al 12/07/2021, come da avviso pubblicato nei modi di legge in data 01/07/2021.

La precisazione del RdP è d'obbligo in quanto sulla piattaforma telematica è ancora registrato il vecchio valore di 75 quale massimo punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Considerato che è necessario registrare sul portale telematico il punteggio dell'offerta tecnica prima di poter procedere all'apertura dell'offerta economica, il RdP stabilisce allora, convenzionalmente, di registrare sul portale il valore di 75, al solo scopo di dare contezza che esso corrisponde al "massimo valore dell'offerta tecnica attribuibile", fermo restando che lo stesso è un valore convenzionale.

Si passa quindi all'apertura della busta telematica "C" contenente l'Offerta economica dell'unico concorrente rimasto in gara.

Il Presidente dà mandato al RdP di inserire la password, conosciuta solo dallo stesso, per l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica.

Il Presidente, quindi, procede all'apertura del plico contenente l'Offerta Economica del partecipante alla gara e verificato che la stessa è conforme è conforme a quanto richiesto da disciplinare di gara, dà lettura dell'Offerta Economica, come riportato nella tabella che segue:

N.	Concorrente	Lotti	Ribasso Offerto
3	<u>Sulzer Italy srl</u>	1	43,1 %

Sulla base del ribasso offerto la commissione giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi economici all'offerta dell'unico concorrente per il lotto 1 secondo la formula di cui all'Art.17.2 del Disciplinare di Gara, e ne deriva che il **punteggio attribuito all'offerta economica della Sulzer Italy srl è pari a 25,50.**

Anche in questo caso, come già fatto per l'offerta tecnica, il RdP stabilisce, convenzionalmente, di registrare sul portale il valore di 25, al solo scopo di dare contezza che lo stesso è il più alto valore che è possibile registrare, fermo restando che lo stesso è un valore convenzionale.

Si precisa che la registrazione in piattaforma dei valori convenzionali sopra riportati non ha alcuna influenza sul punteggio realmente attribuito all'offerta del concorrente, in quanto si è resa necessaria esclusivamente per poter procedere all'apertura della busta economica e alla redazione della graduatoria.






La commissione giudicatrice, in applicazione dell'Art. 21 "Verifica dell'anomalia delle offerte" del Disciplinare di Gara, preso atto che le offerte ammesse sono inferiori a tre, ritiene che non è necessario procedere con la verifica dell'anomalia dell'offerta.

A questo punto, completate le operazioni sopra descritte, la Commissione Giudicatrice redige la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico **Sulzer Italy srl**, che ha conseguito il punteggio complessivo di **95,50**, come di seguito riportato:

Lotto n. 1 -		Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio totale	Anomalia
1	<b>Sulzer Italy srl</b>	70,000	25,50	95,50	NO

Alle ore 12:00, ultimati i lavori, il Presidente scioglie la seduta e, sentiti i Commissari, dà mandato al Segretario di trasmettere il presente verbale unitamente a tutta la documentazione di gara al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti di propria competenza.

Potenza, li 25.10.2021

Ing. FASANELLA Rocco   
Ing. PEPE Angelo   
Ing. STIGLIANO Marco   
Ing. SILEO Francesco   
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Guido CIRIGLIANO 

**VERBALE N. 5 DEL 04.11.2021 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA**

**Procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)" - ID Gara SIMOG 8166093**

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 09:00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, previa adozione di tutte le necessarie iniziative organizzative idonee a garantire che la presente seduta si svolga in adeguate condizioni di sicurezza, in seduta riservata la Commissione giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n.ro n. 20A2.2021/D.00204 del 18/8/2021 così costituito:

1. Ing. FASANELLA Rocco – Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Presidente)
2. Ing. PEPE Angelo – Funzionario di S.E.L. s.p.a. (Componente)
3. Ing. STIGLIANO Marco – Funzionario di Acquedotto Lucano s.p.a. (Componente)
4. Ing. SILEO Francesco - Segretario verbalizzante.

**Premesso**

- che vengono richiamati i verbali del 08.09.2021, del 29.09.2021, del 18.10.2021 e del 25.10.2021;
- che nel verbale del 29.09.2021 la commissione giudicatrice ha deciso di comunicare al RUP l'esclusione degli operatori economici TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe, KSB Italia S.p.A. e G.O. PROJECT;
- che il RUP Ing. CIRIGLIANO Guido ai sensi dell'art.76, comma 5 del Codice, ha provveduto a comunicare l'esclusione a ciascun concorrente, a mezzo PEC in data 07.10.2021;
- che l'operatore economico TM.P. S.p.A. ha riscontrato la predetta comunicazione con nota acquisita al prot.174003 del 27/10/2021;
- che il RUP Ing. CIRIGLIANO Guido con nota prot.174254/20AC del 27/10/2021 ha rimesso alla commissione giudicatrice la comunicazione innanzi detta dell'operatore economico TM.P. S.p.A. per la relativa valutazione;
- che i componenti della Commissione Giudicatrice hanno comunicato al Segretario la volontà di riunirsi in seduta riservata per la data odierna, e che pertanto, il Segretario ha proceduto alla relativa convocazione;

**Considerato,**

- che per l'Operatore Economico : TM.P. S.p.A., la commissione giudicatrice ha deciso di disporre l'esclusione per il mancato rispetto delle specifiche tecniche minime richieste nei documenti di gara, e segnatamente:
  1. dimensioni massime dei basamenti (pompa motore) superiori a quelle attuali, non modificabili, nel caso di 4 elettropompe;
  2. materiale cuscinetto, richiesto in acciaio super Duplex, offerto in acciaio Duplex;
  3. offerta parziale per le caratteristiche tecniche del motore elettrico;

Ciò premesso e considerato la Commissione giudicatrice, a seguito di attenta valutazione delle osservazioni ricevute, ritiene di confermare la propria valutazione dell'offerta tecnica, come espressa nel verbale 29.09.2021e, quindi, di confermare l'esclusione del concorrente TM.P. S.p.A.

Con specifico riferimento ai rilievi mossi dal concorrente in questione, la Commissione argomenta come segue:

**Punto a), dimensioni dei basamenti**

Gara per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ), "Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.5 del 04.11.2021

Il concorrente, riconoscendo di aver indicato sui dimensionali grafici allegati all'offerta tecnica delle quote di ingombro superiori a quelle massime ammesse da capitolato, giustifica sostenendo il mero errore materiale:

Tale giustificazione, secondo quanto fa rilevare il concorrente escluso, sarebbe avvalorata dal fatto che nel testo della propria Relazione Tecnica allegata all'offerta, a pagina 6, vi è scritto: "Le dimensioni delle attuali fondazioni esistenti saranno sufficienti per permettere l'installazione delle nuove unità".

La Commissione pur avendo, già in fase di valutazione dell'offerta tecnica, riscontrato discrepanza tra quanto discorsivamente riportato nella Relazione Tecnica e quanto riportato a disegno nei dimensionali grafici, ha ritenuto e ritiene che, ai fini della valutazione tecnica, debbano ritenersi prevalenti le indicazioni fornite dal concorrente con i dimensionali grafici in quanto la documentazione di gara, in maniera inequivocabile, indicava questi ultimi quale elemento che sarebbe stato oggetto di valutazione per stabilire la compatibilità degli ingombri. Infatti, come è stato chiaramente specificato nel Capitolato Tecnico e Descrittivo, alla pagina 25 è testualmente riportato: "Dovranno essere forniti altresì **i dimensionali grafici** della macchina completa di motore **al fine di verificare la compatibilità degli ingombri** in funzione del basamento, dei vani tecnici, dei cavidotti e della disposizione delle bocche di mandata e aspirazione già presenti sull'impianto".

Pertanto, la Commissione, riferendosi al dato oggettivo rappresentato dalle quote riportate sui dimensionali grafici forniti dal concorrente, ha valutato e valuta non compatibile l'offerta tecnica TMP in termini di ingombri.

Inoltre, si fa rilevare che l'eventuale rimozione della causa ostativa alla verifica di compatibilità degli ingombri si configurerebbe come modifica dell'offerta tecnica, in contrasto con il principio di immutabilità dell'offerta in materia di appalti pubblici.

**Punto b), materiale del cuscinetto (richiesto in acciaio Super Duplex, con contenuto minimo PRE=41, ed offerto in acciaio Duplex, con contenuto minimo PRE=34)**

Il concorrente, riconoscendo di aver offerto un cuscinetto di materiale con caratteristiche diverse da quelle minime richieste dal Capitolato Tecnico e Descrittivo sostiene l'equivalenza, sul piano tecnico e funzionale, della soluzione offerta rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara, premettendo che "l'indicazione del Capitolato è tecnicamente erranea". In aggiunta, il concorrente ritiene infondata la motivazione di rigetto in quanto "la documentazione di gara non indicava la mancanza di tale requisito come causa di esclusione, in violazione del principio di tassatività".

Riguardo al primo punto, la Commissione, premettendo che con l'istanza di partecipazione il concorrente ha dichiarato di accettare, "senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara", riteneva e ritiene che la soluzione offerta non sia equivalente a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e Descrittivo (cfr. par.4.3.1, 11° punto-elenco) in quanto il materiale del cuscinetto offerto ha un contenuto minimo PRE=34 inferiore al contenuto minimo PRE=41 richiesto, come chiaramente indicato già nell'introduzione al paragrafo in questione che, testualmente, recita: "Pompa multistadio, con elevato rendimento idraulico, indicata per il rilancio di acque pulite in alta prevalenza e avente le seguenti caratteristiche principali **minime**".

Riguardo al secondo punto, la Commissione ritiene che nella documentazione di gara sia chiara la tassatività del rispetto dei requisiti tecnici minimi, a pena l'esclusione, derivante dall'esplicito richiamo all'art.59, comma 3, lettera a) del Codice, che viene riportato nel Disciplinare di Gara a pag.36, terzo capoverso, secondo punto-elenco.

**Punto c), caratteristiche tecniche minime dei motori**

Il concorrente osserva rilevando "l'assoluta genericità e insufficienza della motivazione di esclusione. Mancante dal provvedimento di esclusione una specifica indicazione degli elementi presuntivamente mancanti dell'offerta tecnica (...)".

A riguardo, la Commissione giudicatrice, pur ritenendo accoglibile il rilievo del concorrente escluso, precisa quanto segue:

con gli elementi riportati nel datasheet del motore fornito a corredo dell'offerta tecnica TMP non è stato possibile ricavare tutte le informazioni necessarie riguardo alle caratteristiche tecniche e costruttive del motore, come richieste e puntualmente elencate al par.4.3.2 del Capitolato Tecnico e Descrittivo, quali, a

Gara per l'affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: "Camastra" a Trivigno (PZ), "Pietrasasso" a Castelluccio Inferiore (PZ),

"Aggia" a Paterno (PZ) e "Ginestrole" a Marsico Nuovo (PZ)

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.5 del 04.11.2021

titolo esemplificativo, il dato inerente alla corrente di spunto o la posizione della morsettiera principale. Riguardo a tali mancanze, che configurano comunque una offerta parziale, la Commissione non ha ritenuto di approfondire ulteriormente con una richiesta di chiarimenti al fine di non aggravare il procedimento, attesa la presenza delle altre non conformità riscontrate nell'offerta tecnica e ritenute, queste, non sanabili.

Sulla scorta delle precisazioni sopra riportate, la Commissione giudicatrice ritiene di poter confermare la decisione assunta nel verbale del 29.09.2021.

Alle ore 09:30 ultimati i lavori il Presidente scioglie la seduta, e sentiti i commissari, dà mandato al del Segretario di trasmettere il presente verbale al Responsabile del Procedimento.

Potenza, il 04.11.2021

Ing. FASANELLA Rocco

Ing. PEPE Angelo

Ing. STIGLIANO Marco

Ing. SILEO Francesco

