

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ DI DERIVAZIONE DELLA TRAVERSA SANTA VENERE SUL FIUME OFANTO IN AGRO DI MELFI – CUP C62B18000110006

CHIARIMENTI N. 4 AI QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 03/11/2020

QUESITO 5 - (prot. n. 206132 del 02/11/2020)

Domanda

Con la presente si chiede la possibilità di sostituire la mandante, con la quale siamo stati estratti per partecipare alla procedura negoziata, in quanto per improvvisi problemi si è resa impossibilitata. Vorremmo sostituirla con un'altra avente gli stessi requisiti.

Risposta

È possibile cambiare la mandante indicata nella fase di prequalifica della procedura.

A tal fine occorrerà partecipare alla gara normalmente, caricando sulla piattaforma la documentazione richiesta dalla lettera di invito (Busta amministrativa ed economica) prodotta dalla nuova compagine (mandataria e nuova mandante).

Si avrà però cura di inserire, nella busta amministrativa, ulteriore documentazione attestante il cambio di soggetti del RTI affinché codesto Ufficio possa procedere ad allineare i dati censiti nel portale SUA-RB.

QUESITO 6 - (prot. n. 207303 del 03/11/2020)

Domanda

Si richiedono maggiori dettagli quali: dimensioni, pesi e caratteristiche tecniche specifiche relative alla voce N.P. 21 " Impianto di sgrigliatura e paratoie" non rilevabili dagli attuali documenti di progetto, il tutto al fine di valutare la congruità economica della voce a corpo.

Risposta

Si invita alla consultazione dell'elaborato D11 "Capitolato...." art. 103, in cui sono reperibili i dati dimensionali e le caratteristiche tecniche dello sgrigliatore, per quanto riguarda i pesi questi è un dato che varia da sgrigliatore a sgrigliatore."

I dati delle paratoie esistenti sono:

DATI CARATTERISTICI:

- Quantità	5
- Luce netta	2000 mm
- Altezza diaframma	1800 mm
- Corsa utile	1800 mm
- Carico idrostatico di calcolo	6,7 m
- Tenuta perimetrale lati	4 ->
- Tempo di AP/CH per corsa completa ca.	9,56 min.