

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GOVERNO, DI CONDUZIONE E
MANUTENZIONE A CANONE E DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELEVATORI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE
SANITARIE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO E DELL’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI POTENZA DEL LAGONEGRESE**

**LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA
Appendice 2 al Capitolato Tecnico Prestazionale**



**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GOVERNO, DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE A CANONE E DI
MANUTENZIONE EXTRA CANONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELEVATORI A SERVIZIO DELLE
STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO E DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
POTENZA DEL LAGONEGRESE**

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA11-MIA1111	ESTRATTORI-CONTROLLO E PULIZIA-CONTROLLO DELLO STATO, CHE LA GIRANTI RUOTI LIBERAMENTE E NON URTI O STRISCI CONTRO LA CASSA A SPIRALE I ALTRI EVENTUALI OGGETTI, CHE IL SENSO DI ROTAZIONE SIA CORRETTO. PULIZIA DELLA GIRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1121	ESTRATTORI-CONTROLLO CUSCINETTI-CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E RUMOROSITA' DEI CUSCINETTI E LORO EVENTUALE LUBRIFICAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1131	ESTRATTORI-REVISIONE-REVISIONE GENERALE PREVIO SMONTAGGIO DEL VENTILATORE CONTROLLO DELLO STATO DELLA GIRANTE PROVVEDENDO ALLA PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI ED ALLA EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1141	CANALIZZAZIONI-VERIFICA SOSTEGNI-VERIFICA DELLA STABILITA' DEI SOSTEGNI NEI TRATTI A VISTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1151	CANALIZZAZIONI-CONTROLLO ERMETICITA'-CONTROLLO DI EVENTUALI FUGHE D'ARIA DENUNCIATE DA ANNERIMENTI DELLE PARETI IN PROSSIMITA' DELLE FUGHE STESSA NEI TRATTI A VISTA. RIPRISTINO ERMETICITA' MEDIANTE SIGILLANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA11612	EVACUATORI-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERIA DELLA POSIZIONE DEGLI EVACUATORI DI FUMO AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1184	EVACUATORI-VERIFICA STATO-VERIFICA DELLO STATO DEGLI EVACUATORI DI FUMO E DEL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA MEDIANTE PROVA MANUALE O SIMULATA.; LUBRIFICAZIONE DI PERNI PISTONI E LEVISMI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1172	ATTUATORI-PROVA FUNZIONALE-PROVA DI SIMULAZIONE PER LA VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI ATTUATORI IN CHIUSURA DELLE PORTE DELLE SERRANDE E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI DI COMPARTIMENTAZIONE DI TIPO MOBILE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA121	SEGNALEZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALEZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERIA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALETORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISOSTITUZIONE DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1411	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1412	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALETORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E D'IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1413	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1414	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1421	AD ANIDRIDE CARBONICA-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1431	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1432	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1433	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1434	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1435	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1436	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA031	RILEVATORI DI FUMO-PULIZIA DEI RILEVATORI SECONDO LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE, QUALORA SIA SEGNALATO DALLA CENTRALE LA PULIZIA VA ESEGUITA ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA FREQUENZA STABILITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA032	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA A VISTA DELL'INTEGRITA' DEL RILEVATORE E DEL FISSAGGIO CON EVENTUALE RIPRISTINO DELLE CORRETTE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA033	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI TARATURA STANDARD DELLA SENSIBILITA' CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA034	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI FUNZIONAMENTO ED ALLINEAMENTO TRAMITE IL CONTROLLO DELLA TENSIONE PRESENTE SUI PUNTI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA035	RILEVATORI DI FUMO-PROVA DI FUNZIONAMENTO CON APPOSITI FILTRI PER ALMENO UN RILEVATORE OGNI ZONA E COMUNQUE UNO OGNI DIECI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA6-MIA0611	SERBATOI RISERVA IDRICA-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLO STATO DEI SERBATOI DI ACCUMULO O DI DISGIUNZIONE, DEL LIVELLO E DELLE CONDIZIONI DELL'ACQUA NEI SERBATOI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA6-MIA0612	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA STRUMENTAZIONE-PROVA DI FUNZIONAMENTO DEGLI INDICATORI DI LIVELLO DEL RINCALZO O REINTEGRO E DELLE RELATIVE VALVOLE A GALLEGGIANTE, NONCHE' DI OGNI ALTRA APPARECCHIATURA AUSILIARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA6-MIA0613	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA DELLE TENUTE-VERIFICA DELLO STATO DELLE TENUTE ED IN PARTICOLARE DELLE GUARNIZIONI DEL PASSO D'UOMO E DELLE ALTRE APERTURE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA6-MIA0614	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA LIVELLO-VERIFICA DEL LIVELLO E PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL RINCALZO DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO ED EVENTUALI REGOLATORI DI LIVELLO DEI SERBATOI DI ADESCIMENTO DI POMPE INSTALLATE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA071	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-CONTROLLO GENERALE-ESAME GENERALE DELL'IMPIANTO ALLO SCOPO DI VERIFICARE LO STATO DI TUTTI I COMPONENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIA7-MIA072	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA AVVIAMENTO AUTOMATICO-PROVA DI AVVIAMENTO AUTOMATICO E FUNZIONAMENTO DELLE POMPE. IL FUNZIONAMENTO DELLE MOTOPOMPE DEVE ESSERE PROTRATTO PER NON MENO DI 30 MIN.	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA073	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA DI AVVIAMENTO MANUALE-PROVA DI RIAVVIAMENTO MANUALE DELLE POMPE CON VALVOLA DI PROVA COMPLETAMENTE APERTA IMMEDIATAMENTE DOPO L'ARRESTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA074	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-RILEVAMENTO PRESSIONI-RILEVAMENTO DELLE PRESSIONI ALLA STAZIONE DI CONTROLLO (O AL MANOMETRO DI PROVA DELLA STAZIONE POMPE)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA075	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA DELLE ALIMENTAZIONI-VERIFICA CHE LE ALIMENTAZIONI DELL'IMPIANTO NON SUBISCANO DETERIORAMENTI NELLO LORO PRESTANZIONI O CHE DIANO LUOGO AD UNA RIDUZIONE DI PORTATA MAGGIORE DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA076	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-VERIFICA MOTOPOMPE-VERIFICA DEL LIVELLO DELL'OLIO LUBRIFICANTE NEL MOTORE DEL LIVELLO DEL CARBURANTE E DELL'ELETTROLITA NELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO (EFFETTUANDO I RELATIVI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA077	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-SOSTITUZIONE PARTI-SOSTITUZIONE DELL'OLIO LUBRIFICANTE QUALORA ESAUSTO O DELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO QUALORA LA MASSA VOLUMICA DELL'ELETTROLITA RISULTI INSUFFICIENTE ANCHE SE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA078	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA PRESENTE MATERIALE DI SCORTA ADEGUATO A GARANTIRE L'IMMEDIATA SOSTITUZIONE DELLE PARTI VITALI DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI DI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMoeLETTTRICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI- SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE. SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1211	MANUTENZIONE-VERIFICA DELLO STATO DELLA VERNICIATURA ED EVENTUALI RIPRESE-MANUTENZIONE-PULIZIA DELLA GIRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1221	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE E NON URTI O STRISCI CONTRO LA CHICCIOLA OD ALTRI EVENTUALI OGGETTI IN ESSA PENETRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIC12-MIC1222	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE-VERIFICARE CHE IL SENSO DI ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1231	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO IL VENTILATORE, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA PULIZIA ED ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1241	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-CONTROLLO DELLA PREVALENZA MISURARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. COSA CHE DENUNCIA OSTRUZIONI O APERTURE NEL CIRCUITO O	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCCHE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1711	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE. SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO AUTOLUBRIFICANTI O	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC17110	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1712	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1713	MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1714	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1715	MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1716	MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1717	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1718	MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1719	MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1721	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ORGANO REGOLANTE SIMULANDO I DUE STATI FINALI DEL REGOLATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1722	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELLA TARATURA IN CONDIZIONI DI REGIME	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1723	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-TERMOREGOLAZIONE D'AMBIENTE - VERIFICA DELLA TEMPERATURA IN VARI LOCALI PILOTA DA MISURARE CON L'IMPIANTO A REGIME STABILIZZATO. TOLLERANZA +/- 1°C	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1724	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1731	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE. PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO. VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1741	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1742	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC17-MIC1751	MESSA A RIPOSO ALL' EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONE DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1811	MANUTENZIONE-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI MEDIANTE LAVAGGIO CHIMICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1811	MANUTENZIONE-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI MEDIANTE LAVAGGIO CHIMICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1812	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO COSI' DA METTERE A NUDO IL PRIMARIO ED IL SECONDARIO E PROCEDERE ALLA DISINCROSTAZIONE ED ALLA ELIMINAZIONE DI EVENTUALI FANGHIGLIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1812	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO COSI' DA METTERE A NUDO IL PRIMARIO ED IL SECONDARIO E PROCEDERE ALLA DISINCROSTAZIONE ED ALLA ELIMINAZIONE DI EVENTUALI FANGHIGLIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC19-MIC1911	MANUTENZIONE-MANOVRARE TUTTI GLI ORGANI DI INTERCETTAZIONE E DI REGOLAZIONE ONDE EVITARE CHE FINISCA PER BLOCCARSI. APERTURE E CHIUSURA DEVONO ESSERE ESEGUITE SENZA FORZARE ASSOLUTAMENTE NELLE POSIZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC19-MIC1921	OPERAZIONI DI CONTROLLO-CONTROLLARE CHE NON VI SIANO PERDITE IN CORRISPONDENZA AGLI ATTACCHI E ATTORNO ALLO STELO DEGLI OTTURATORI A CAUSA DEL PREMISTOPPA. IN CASO DI ACCERTAMENTO DI PERDITE REGOLARE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC21-MIC2111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC21-MIC2113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC21-MIC2114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23101	MACCHINA INTERA-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231021	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI AL COMPRESSORE E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231022	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLE TUBAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231023	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLA LINEA DELLA POMPA DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231024	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-VALVOLA DI SICUREZZA SCAMBIATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23103	MACCHINA INTERA-PROVA ISOLAMENTO VIBRAZIONI-VERIFICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2311	COMPRESSORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23111	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-VERNICIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23112	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23121	AVVIATORI-ESAME DEI CONTATTORI (FISICO E DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23122	AVVIATORI-VERIFICA DELLA TARATURA E DELL'INTERVENTO DEI RELE' DI SOVRACCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23123	AVVIATORI-TEST CONNESSIONI ELETTRICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23131	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO BY-PASS DEL GAS CALDO (VERIFICA OPERATIVA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23132	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO INIEZIONE DI LIQUIDO (VERIFICA DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2321	MOTORE-ISOLAMENTO AVVOLGIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2322	MOTORE-VERIFICA SBILANCIAMENTO FASI (MAX 10 %)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2323	MOTORE-STATO MORSETTERIA ED ISOLATORI (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2331	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA LINEE OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIC23-MIC2332	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2333	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FILTRO A RETE CIRCUITO RAFFREDDATORE (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2334	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FUNZIONAMENTO SOLENOIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2335	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-ANALISI DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2336	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-COLORE OLIO E QUANTITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2337	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO FILTRO OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2338	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO OLIO SECONDO RISULTATO ANALISI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2341	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A PIENO CARICO, REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2342	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A CARICO RIDOTTO, REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2343	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-OSSERVARE TEMPERATURA ACQUA E REGISTRARE CORRENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2344	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-CONTROLLO INTERNO COMPRESSORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2351	REGOLAZIONE-VERIFICA OPERATIVITA' CONTROLLI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2352	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2353	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE PALETTE DEFLETTTRICI ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2354	REGOLAZIONE-VERIFICA LIMITAZIONE CARICO MOTRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2355	REGOLAZIONE-CONTROLLO CONTATTORE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2361	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-RELE' D'ALLARME (SE CONNESSO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2362	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERBLOCCO POMPA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2363	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITI TEMPERATURA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2364	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATI ALTA E BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2365	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA ASPIRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2366	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA MANDATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2367	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERRUTTORE SORPASSO PRESSOSTATO DI BASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2368	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATO DIFFERENZIALE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2369	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-TIMER SICUREZZA POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2371	CONDENSATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2372	CONDENSATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2373	CONDENSATORE-PULIZIA DEI TUBI DEL CONDENSATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2374	CONDENSATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIC23-MIC2375	CONDENSATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2381	EVAPORATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2382	EVAPORATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2383	EVAPORATORE-PULIZIA DEI TUBI EVAPORATORE (SE RICHIESTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2384	EVAPORATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2385	EVAPORATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2391	VALVOLE DI ESPANSIONE-CONTROLLO SURRISCALDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC2611	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC2613	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC2614	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262211	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262221	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262222	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262223	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262231	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262232	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262233	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262241	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262242	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27111	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DEL PARALLELISMO DEGLI ALBERI DEL MOTORE E DEL VENTILATORE E RELATIVO INTERVENTO DI ALLINEAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27111	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DEL PARALLELISMO DEGLI ALBERI DEL MOTORE E DEL VENTILATORE E RELATIVO INTERVENTO DI ALLINEAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271110	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA POSIZIONE DEL CARTER DI PROTEZIONE DELLE CINGHIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271110	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA POSIZIONE DEL CARTER DI PROTEZIONE DELLE CINGHIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271111	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLE MOLLE AMMORTIZZATRICI SULLA BASE DEL GRUPPO MOTOVENTILANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271111	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLE MOLLE AMMORTIZZATRICI SULLA BASE DEL GRUPPO MOTOVENTILANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271112	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DI FLESSIBILITA' E TENUTA DELL'ATTACCO ANTIVIBRANTE TRA BOCCA DEL VENTILATORE E BOCCA DELLA CENTRALE O DELL'ATTACCO DEL CANALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271112	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DI FLESSIBILITA' E TENUTA DELL'ATTACCO ANTIVIBRANTE TRA BOCCA DEL VENTILATORE E BOCCA DELLA CENTRALE O DELL'ATTACCO DEL CANALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271113	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-CONTROLLO DI VIBRAZIONI O RUMORI INSOLITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271113	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-CONTROLLO DI VIBRAZIONI O RUMORI INSOLITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIC27-MIC271114	CON VENTILATORE FUNZIONATE-CONTROLLO DELLA TENUTA DEL GIUNTO ANTIVIBRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271114	CON VENTILATORE FUNZIONATE-CONTROLLO DELLA TENUTA DEL GIUNTO ANTIVIBRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271115	CON VENTILATORE FUNZIONATE-MISURA DELLE CORRENTI ASSORBITE SULLE TRE FASI DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271115	CON VENTILATORE FUNZIONATE-MISURA DELLE CORRENTI ASSORBITE SULLE TRE FASI DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271116	CON VENTILATORE FUNZIONATE-MISURA DELLA VELOCITA' DI ROTAZIONE DEL VENTILATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271116	CON VENTILATORE FUNZIONATE-MISURA DELLA VELOCITA' DI ROTAZIONE DEL VENTILATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271112	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO STRUMENTALE CON RIGA METALLICA DELL'ALLINEAMENTO DELLA PULEGGIA MOTORE CON LA PULEGGIA DEL VENTILATORE E RELATIVO INTERVENTO DI ALLINEAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271112	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO STRUMENTALE CON RIGA METALLICA DELL'ALLINEAMENTO DELLA PULEGGIA MOTORE CON LA PULEGGIA DEL VENTILATORE E RELATIVO INTERVENTO DI ALLINEAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271113	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-VERIFICA STRUMENTALE CON DINAMOMETRO DELLA TENSIONE DELLA CINGHIA E RELATIVO INTERVENTO DI REGOLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271113	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-VERIFICA STRUMENTALE CON DINAMOMETRO DELLA TENSIONE DELLA CINGHIA E RELATIVO INTERVENTO DI REGOLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271114	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO USURA CINGHIA E RELATIVA SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271114	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO USURA CINGHIA E RELATIVA SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271115	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA CENTRATURA DELLA GIRANTE SULL'ALBERO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271115	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA CENTRATURA DELLA GIRANTE SULL'ALBERO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271116	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO FISSAGGIO PULEGGE E RELATIVO INTERVENTO DI SERRAGGIO BULLONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271116	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO FISSAGGIO PULEGGE E RELATIVO INTERVENTO DI SERRAGGIO BULLONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271117	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO CONDIZIONI DELLA GIRANTE E RELATIVO INTERVENTO DI DISINCRUSTAZIONE E PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLA STESSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271117	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO CONDIZIONI DELLA GIRANTE E RELATIVO INTERVENTO DI DISINCRUSTAZIONE E PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLA STESSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271118	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO DEI CUSCINETTI DELL'ALBERO, LUBRIFICAZIONE DEGLI STESSI E RELATIVA SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271118	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO DEI CUSCINETTI DELL'ALBERO, LUBRIFICAZIONE DEGLI STESSI E RELATIVA SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271119	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA ROTAZIONE DELLA GIRANTE (A MANO) IN ASSENZA DI SFREGAMENTI CONTRO LA COCLEA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271119	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA ROTAZIONE DELLA GIRANTE (A MANO) IN ASSENZA DI SFREGAMENTI CONTRO LA COCLEA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27121	SEZIONE FILTRANTE-PER FILTRI SINTETICI-PER FILTRI METALLICI-PER FILTRI A TASCHE-PER FILTRI ASSOLUTI-PER FILTRI A RULLO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27121	SEZIONE FILTRANTE-PER FILTRI SINTETICI-PER FILTRI METALLICI-PER FILTRI A TASCHE-PER FILTRI ASSOLUTI-PER FILTRI A RULLO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27131	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-PER UMIDIFICATORE A LAVATORE-PER UMIDIFICATORE A PACCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27131	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-PER UMIDIFICATORE A LAVATORE-PER UMIDIFICATORE A PACCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27132	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA VASCA DI RACCOLTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27132	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA VASCA DI RACCOLTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27133	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-OPERAZIONI DI PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIC27-MIC27133	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-OPERAZIONI DI PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27134	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-CONTROLLO VISIVO DEL LIVELLO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27134	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-CONTROLLO VISIVO DEL LIVELLO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27141	SEZIONE DI BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO-CONTROLLO VISIVO PULIZIA PACCO E RELATIVO INTERVENTO DI PULIZIA O SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27141	SEZIONE DI BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO-CONTROLLO VISIVO PULIZIA PACCO E RELATIVO INTERVENTO DI PULIZIA O SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27142	SEZIONE DI BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO-CONTROLLO VISIVO ED EVENTUALI OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA VASCA DI RACCOLTA CONDENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27142	SEZIONE DI BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO-CONTROLLO VISIVO ED EVENTUALI OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA VASCA DI RACCOLTA CONDENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27151	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE VALVOLE MOTORIZZATE SULLE BATTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27151	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE VALVOLE MOTORIZZATE SULLE BATTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27152	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SERRANDE MOTORIZZATE (SE PRESENTI) E/O CONIUGATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27152	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SERRANDE MOTORIZZATE (SE PRESENTI) E/O CONIUGATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27153	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27153	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2811	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE LO STATO DELLE CANALIZZAZIONI ALLO SCOPO DI INDIVIDUARE EVENTUALI CORROSIONI E FUGHE D'ARIA. QUESTE ULTIME DENUNCIATE DA ANNERIMENTI DELLE PARETI IN PROSSIMITA' DELLE FUGHE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2812	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE LA STABILITA' DEI SOSTEGNI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2813	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE EVENTUALI SERRANDE DI REGOLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2814	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE L'ENTRATA IN FUNZIONE DI EVENTUALI SERRANDE TAGLIAFUOCO ALLA TEMPERATURA PREVISTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2821	RIVESTIMENTI ISOLANTI OPERAZIONI DI CONTROLLO-EFFETTUARE UNA ISPEZIONE VISIVA ONDE VERIFICARE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEI RIVESTIMENTI ISOLANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2831	RIPRISTINO-RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI ISOLANTI DETERIORATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2841	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLA GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA E VERIFICA DELL'INTEGRITA' DELLA RETE ANTIVOLATILE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2842	ELEMENTI TERMINALI ARIA-EVENTUALE TARATURA DELLA DELLA SERRANDA DI TARATURA P.A.E.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2843	ELEMENTI TERMINALI ARIA-VERIFICA E TARATURA DELLE SERRANDE DI TARATURA (SE ESISTENTI) ALL'INTERNO DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2844	ELEMENTI TERMINALI ARIA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO (SE ESISTENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2845	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLE BOCCHETTE E DEI DIFFUSORI DI MANDATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2846	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA E REGOLAZIONE DELLE SERRANDE DI REGOLAZIONE DELLE BOCCHETTE E DEI DIFFUSORI DI MANDATA E DEI RELATIVI DEFLETTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2847	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLE GRIGLIE DI RIPRESA IN AMBIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2851	IMPIANTI DI VENTILAZIONE/ESTRAZIONE-VERIFICA BUON FUNZIONAMENTO DEI TORRINI DI ESTRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIC6-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO IVI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC063	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC064	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 26 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.I.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL LIBRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC8-MIC081	VASO APERTO-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC8-MIC082	VASO APERTO-VERIFICARE CHE ALLA MASSIMA TEMPERATURA IL LIVELLO DI ACQUA NON RAGGIUNGA LA GENERATRICE INFERIORE DEL TUBO DI TROPPO PIENO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC8-MIC083	VASO APERTO-VERIFICARE CHE IN PRESENZA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA DEL VASO, IL GALLEGGIANTE DEVE RISULTARE INTEGRO E LA VALVOLA DI ALIMENTAZIONE CHIUSA ED A TRENUTA QUANDO IL LIVELLO E' APPENA MAGGIORE DI QUELLO MINIMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC8-MIC084	VASO APERTO-VERIFICARE CHE IN CORSO DI ESERCIZIO L'ACQUA CONTENUTA NEL VASO DI ESPANSIONE SIA FREDDA O APPENA TIEPIDA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC8-MIC085	VASO APERTO-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE1-MIE01111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE1-MIE01112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE1-MIE01113	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE13111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE131-MIE13112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILE ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE COLLEGATE AL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE131-MIE1314101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE1314102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131411	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131412	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131421	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131422	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131423	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131431	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIE131-MIE131432	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131433	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131441	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131442	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131443	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131451	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131452	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131461	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131462	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131463	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131464	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131471	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131472	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131473	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131481	RELE AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131482	RELE AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131491	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131492	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131493	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE142-MIE1421	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE14210	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1422	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1423	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1424	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1425	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1426	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1427	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1428	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1429	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIE143-MIE1431	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE14310	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1432	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1433	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1434	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1435	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1436	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1437	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1438	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1439	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1441	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE14410	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1442	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1443	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1444	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1445	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1446	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1447	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1448	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1449	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE16-MIE1621	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA DI FUNZIONAMENTO DEGLI INTERRUITORI DIFFERENZIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIE16-MIE1621	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA DI FUNZIONAMENTO DEGLI INTERRUITORI DIFFERENZIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIE16-MIE1622	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO DEI SISTEMI IT-M E DEI DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1622	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO DEI SISTEMI IT-M E DEI DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1631	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE DELL'AVVOLGIMENTO SECONDARIO A VUOTO E SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO AD USO MEDICALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1631	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE DELL'AVVOLGIMENTO SECONDARIO A VUOTO E SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO AD USO MEDICALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1633	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI (LOCALI DI GRUPPO 1)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1633	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI (LOCALI DI GRUPPO 1)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE. PROVA SOVRATENSIONI. CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP. CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS. VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05111	PULSANTE DI EMERGENZA-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA E LA PRESENZA DELLA CARTELLONISTICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05112	PULSANTE DI EMERGENZA-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05211	IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO TIPO CEE 400 V - 230 V-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05212	IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO TIPO CEE 400 V - 230 V-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06111	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06112	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELL'EFFICIENZA DELLE LAMPADE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06113	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-SOSTITUIRE LE LAMPADE GUASTE CON EVIDENTI SEGNI DI INVECCHIAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06114	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07111	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO AUTOALIMENTATO-INTERVENTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-PROVOCARE LA MANCANZA DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NORMALE E VERIFICARE L'ACCENSIONE DELL'ILLUMINAZIONE DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07121	EFFICIENZA LAMPADE-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELL'EFFICIENZA DELLE LAMPADE ANNOTANDO QUELLE GUASTE O MALFUNZIONANTI PER L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DOPO AVER VERIFICATO ANCHE I GRUPPI BATTERIA - INVERTER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07131	GRUPPO BATTERIA - INVERTER-ESEGUIRE LA PULIZIA ED IL CONTROLLO VISIVO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI GRUPPI AUTONOMI DI EMERGENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07132	GRUPPO BATTERIA - INVERTER-SOSTITUIRE LE BATTERIE SCARICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07141	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07142	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE DI ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07143	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07144	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-SOSTITUIRE LE LAMPADE GUASTE CON EVIDENTI SEGNI DI INVECCHIAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07145	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLO STATO DEI COMPONENTI INTERNI DELL'APPARECCHIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07146	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-SOSTITUIRE I COMPONENTI CHE PRESENTANO EVIDENTI SEGNI DI SURRISCALDAMENTO E/O CORROSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07147	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-CONTROLLARE IL SERRAGGIO DEI BULLONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09113	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09211	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09212	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIE9-MIE09221	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09222	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09223	INTERRUTTORE-COMPONENTI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09231	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09232	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09241	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09242	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09251	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-PULIZIA GENERALE DELLA MACCHINA COMPRESI I CAVI IN ARRIVO ED IN PARTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09252	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERIFICA STATO DEGLI ISOLATORI CON RILEVAZIONE DI EVENTUALI TRACCE DI SCARICHE, INCRINATURE ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09253	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO EFFICIENZA DEI LIMITATORI DI SOVRATENSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09254	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO ISOLAMENTO AVVOLGIMENTI TRA LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09255	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERICA EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE DEI COLLEGAMENTI DI TERRA DEL LIMITATORE DI SOVRATENSIONE E DELLO SCHERMO ELETTROSTATICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII1-MII0111	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - VERIFICA INTEGRITA' E STATO DI CONSERVAZIONE SERBATOI E COIBENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0112	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' ED EVENTUALE MESSA A PUNTO DEI REGOLATORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0113	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE DI RITEGNO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0121	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - CONTROLLO PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0131	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0132	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0133	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0134	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE DEL FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0141	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIE E ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII01410	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL NUMERATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0142	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0143	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0144	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0145	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0146	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0147	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0148	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MII1-MII0149	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII3-MII0311	IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO - VERIFICA DELLA DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII3-MII0312	IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO - SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALAZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MII6-MII0622	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO. E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII7-MII0711	CONTROLLO GENERALE - ESAME GENERALE DELL'IMPIANTO ALLO SCOPO DI VERIFICARE LO STATO DI TUTTI I COMPONENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII7-MII0721	PROVA AVVIAMENTO AUTOMATICO - PROVA DI AVVIAMENTO AUTOMATICO E FUNZIONAMENTO DELLE POMPE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII7-MII0731	ALIMENTAZIONE ELETTRICA - CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS11-MIS111	RIVELATORI LINEARI/CONTATTO Elettromeccanico.ECC 2-PROVA DI FUNZIONAMENTO DI EFFRAZIONE SUI SERRAMENTI CONTROLLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS11-MIS112	RIVELATORI LINEARI/CONTATTO Elettromeccanico.ECC 2-VERIFICA FUNZIONAMENTO EVENTUALI LED AUTODIAGNOSI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS11-MIS113	RIVELATORI LINEARI/CONTATTO Elettromeccanico.ECC 2-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE. VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP. VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE. EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS034	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA FUNZIONAMENTO EVENTUALI GEMME SPIA (APPARECCHIATURE PER NON UDENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS5-MIS051	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-PROVA IMPIANTO DI CHIAMATA STANZE, VERIFICA SEGNALE VISIVA/SONORA, PROVA TASTO O CORDONCINO DI CHIAMATA E TACITAZIONE DI AVVISO RICEVUTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS5-MIS052	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE, SE PRESENTI, E PARZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS5-MIS053	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-PULIZIA INTERNA CENTRALINA E APPARECCHI TERMINALI, PULIZIA CON SPRAY SU CIRCUITI ELETTRONICI, PULIZIA ALTOPARLANTI/CICALINI E CARTER INTERNI, PULIZIA SEGNALE LUMINOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS5-MIS054	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-CONTROLLO LIVELLI DI EMISSIONE SEGNALE SONORI E VERIFICA DEL CORRETTO INDIRIZZAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0611	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA E PULIZIA DEL QUADRO ELETTRICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0612	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DEGLI ORGANI DI COMANDO E PROTEZIONE E DEI COLLEGAMENTI DI TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0613	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN ENTRATA ED IN USCITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0614	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA EVENTUALE ALIMENTAZIONE AUSILIARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0615	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA E PULIZIA DEL QUADRO ELETTRONICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0616	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI ELETTRONICI E DEGLI APPARECCHI AUSILIARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0617	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DELLO STATO DELLE CONDUTTURE DI ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0621	GRUPPO MOTORE-VERIFICA E PULIZIA DEL GRUPPO MOTORE ED EVENTUALE RABBOCCO O SOSTITUZIONE DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0631	ASTA METALLICA E SOSTEGNI-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO AUTOMATICO E MANUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0632	ASTA METALLICA E SOSTEGNI-EVENTUALI RITOCCHI DI VERNICE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE SEDE DI VIALE COLOMBO - LAGONEGRO

MIS6-MIS0641	SICUREZZA-VERIFICA DI TUTTI GLI ACCESSORI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0651	ORGANI DI COMANDO-VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI APPARATI DI COMANDO: INTERRUTTORE A CHIAVE, COMBINATORE NUMERICO, RADIOCOMANDI, ECC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS8-MIS0811	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-PULIZIA CIRCUITI CENTRALINA CON SPRAY, SERRAGGIO MORSETTI E VERIFICA STATO MANUTENTIVO CAVI, CONTROLLO EVENTUALI FUSIBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS8-MIS0812	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-PROVA DELLA CENTRALINA MEDIANTE FORZATURE DEI DATI IN INGRESSO E VERIFICA CORRETTEZZA OUT-PUT	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIS8-MIS0813	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-VERIFICA DELL'ANCORAGGIO DELLA CENTRALINA AL QUADRO O AL PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO, VERIFICA STATO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS8-MIS0814	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS8-MIS0815	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI SCUOLA INFERMIERI E MEDICINA DEL LAVORO - PALAZZO CORRADO - LAGONEGRO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA3-MIA031	RILEVATORI DI FUMO-PULIZIA DEI RILEVATORI SECONDO LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE. QUALORA SIA SEGNALATO DALLA CENTRALE LA PULIZIA VA ESEGUITA ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA FREQUENZA STABILITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA032	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA A VISTA DELL'INTEGRITA' DEL RILEVATORE E DEL FISSAGGIO CON EVENTUALE RIPRISTINO DELLE CORRETTE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA033	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI TARATURA STANDARD DELLA SENSIBILITA' CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA034	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI FUNZIONAMENTO ED ALLINEAMENTO TRAMITE IL CONTROLLO DELLA TENSIONE PRESENTE SUI PUNTI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA035	RILEVATORI DI FUMO-PROVA DI FUNZIONAMENTO CON APPOSITI FILTRI PER ALMENO UN RILEVATORE OGNI ZONA E COMUNQUE UNO OGNI DIECI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI SCUOLA INFERMIERI E MEDICINA DEL LAVORO - PALAZZO CORRADO - LAGONEGRO

MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELE AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELE AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP, CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI SCUOLA INFERMIERI E MEDICINA DEL LAVORO - PALAZZO CORRADO - LAGONEGRO

MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLUME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0622	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO, E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS10-MIS101	RIVELATORI VOLUMETRICI/INFRAROSSO, ECC.-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' PERIFERICHE, PULIZIA FILTRO ANTERIORE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP. LUBRIFICAZIONE ORGANI IN MOVIMENTO.	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS10-MIS102	RIVELATORI VOLUMETRICI/INFRAROSSO, ECC.-PROVA DI FUNZIONAMENTO RILEVAZIONE PRESENZE NEI LOCALI CONTROLLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS10-MIS103	RIVELATORI VOLUMETRICI/INFRAROSSO, ECC.-VERIFICA FUNZIONAMENTO EVENTUALI LED AUTODIAGNOSI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS10-MIS104	RIVELATORI VOLUMETRICI/INFRAROSSO, ECC.-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP. VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS034	IMPIANTO CITOFONICO-VERIFICA FUNZIONAMENTO EVENTUALI GEMME SPIA (APPARECCHIATURE PER NON UDENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI SCUOLA INFERMIERI E MEDICINA DEL LAVORO - PALAZZO CORRADO - LAGONEGRO

MIS8-MIS0811	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-PULIZIA CIRCUITI CENTRALINA CON SPRAY, SERRAGGIO MORSETTI E VERIFICA STATO MANUTENTIVO CAVI, CONTROLLO EVENTUALI FUSIBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/l	2	1
MIS8-MIS0812	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-PROVA DELLA CENTRALINA MEDIANTE FORZATURE DEI DATI IN INGRESSO E VERIFICA CORRETTEZZA OUT-PUT	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/l	12	1
MIS8-MIS0813	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-VERIFICA DELL'ANCORAGGIO DELLA CENTRALINA AL QUADRO O AL PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO, VERIFICA STATO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/l	4	1
MIS8-MIS0814	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/l	2	1
MIS8-MIS0815	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/l	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERIA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALETORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1411	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1412	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E D'IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1413	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1414	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1421	AD ANIDRIDE CARBONICA-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1431	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1432	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1433	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1434	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1435	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1436	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA031	RILEVATORI DI FUMO-PULIZIA DEI RILEVATORI SECONDO LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE. QUALORA SIA SEGNALATO DALLA CENTRALE LA PULIZIA VA ESEGUITA ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA FREQUENZA STABILITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA032	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA A VISTA DELL'INTEGRITA' DEL RILEVATORE E DEL FISSAGGIO CON EVENTUALE RIPRISTINO DELLE CORRETTE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA033	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI TARATURA STANDARD DELLA SENSIBILITA' CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA034	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI FUNZIONAMENTO ED ALLINEAMENTO TRAMITE IL CONTROLLO DELLA TENSIONE PRESENTE SUI PUNTI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA035	RILEVATORI DI FUMO-PROVA DI FUNZIONAMENTO CON APPOSITI FILTRI PER ALMENO UN RILEVATORE OGNI ZONA E COMUNQUE UNO OGNI DIECI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA6-MIA0611	SERBATOI RISERVA IDRICA-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLO STATO DEI SERBATOI DI ACCUMULO O DI DISGIUNZIONE, DEL LIVELLO E DELLE CONDIZIONI DELL'ACQUA NEI SERBATOI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA6-MIA0612	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA STRUMENTAZIONE-PROVA DI FUNZIONAMENTO DEGLI INDICATORI DI LIVELLO DEL RINCALZO O REINTEGRO E DELLE RELATIVE VALVOLE A GALLEGGIANTE, NONCHE' DI OGNI ALTRA APPARECCHIATURA AUSILIARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA6-MIA0613	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA DELLE TENUTE-VERIFICA DELLO STATO DELLE TENUTE ED IN PARTICOLARE DELLE GUARNIZIONI DEL PASSO D'UOMO E DELLE ALTRE APERTURE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA6-MIA0614	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA LIVELLO-VERIFICA DEL LIVELLO E PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL RINCALZO DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO ED EVENTUALI REGOLATORI DI LIVELLO DEI SERBATOI DI ADESCIMENTO DI POMPE INSTALATE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA071	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-CONTROLLO GENERALE-ESAME GENERALE DELL'IMPIANTO ALLO SCOPO DI VERIFICARE LO STATO DI TUTTI I COMPONENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA072	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA AVVIAMENTO AUTOMATICO-PROVA DI AVVIAMENTO AUTOMATICO E FUNZIONAMENTO DELLE POMPE: IL FUNZIONAMENTO DELLE MOTOPOMPE DEVE ESSERE PROTRATTO PER NON MENO DI 30 MIN.	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA073	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA DI AVVIAMENTO MANUALE-PROVA DI RIAVVIAMENTO MANUALE DELLE POMPE CON VALVOLA DI PROVA COMPLETAMENTE APERTA IMMEDIATAMENTE DOPO L'ARRESTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA074	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-RILEVAMENTO PRESSIONI-RILEVAMENTO DELLE PRESSIONI ALLA STAZIONE DI CONTROLLO (O AL MANOMETRO DI PROVA DELLA STAZIONE POMPE)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA075	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA DELLE ALIMENTAZIONI-VERIFICA CHE LE ALIMENTAZIONI DELL'IMPIANTO NON SUBISCANO DETERIORAMENTI NELLO LORO PRESTANZIONI O CHE DIANO LUOGO AD UNA RIDUZIONE DI PORTATA MAGGIORE DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA076	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-VERIFICA MOTOPOMPE-VERIFICA DEL LIVELLO DELL'OLIO LUBRIFICANTE NEL MOTORE DEL LIVELLO DEL CARBURANTE E DELL'ELETTROLITA NELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO (EFFETTUANDO I RELATIVI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA077	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-SOSTITUZIONE PARTI-SOSTITUZIONE DELL'OLIO LUBRIFICANTE QUALORA ESAUSTO O DELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO QUALORA LA MASSA VOLUMICA DELL'ELETTROLITA RISULTI INSUFFICIENTE ANCHE SE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA078	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA PRESENTE MATERIALE DI SCORTA ADEGUATO A GARANTIRE L'IMMEDIATA SOSTITUZIONE DELLE PARTI VITALI DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI DI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMOELETTICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI- SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE, SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1211	MANUTENZIONE-VERIFICA DELLO STATO DELLA VERNICIATURA ED EVENTUALI RIPRESE- MANUTENZIONE-PULIZIA DELLA GIRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1221	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE E NON URTI O STRISCI CONTRO LA CHICCIOLA OD ALTRI EVENTUALI OGGETTI IN ESSA PENETRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1222	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE-VERIFICARE CHE IL SENSO DI ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1231	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO IL VENTILATORE, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA PULIZIA ED ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1241	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-CONTROLLO DELLA PREVALENZA MISURARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. COSA CHE DENUNCIA OSTRUZIONI O APERTURE NEL CIRCUITO O	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCCHE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIANTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOLGITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1531	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1542	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1551	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONE DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1611	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO AUTOLUBRIFICANTI O	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIC16-MIC16110	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1612	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1613	MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1614	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1615	MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1616	MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1617	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1618	MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1619	MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1621	OPERAZIONI DI CONTROLLO-PRIMA DI ALIMENTARE IL SISTEMA, VERIFICA MANUALE CHE LE VALVOLE RUOTINO SENZA RESISTENZA O ATTRITI ANOMALI NEI DUE SENSI EFFETTUARE LA PROVA AGENDO ALMENO 5 VOLTE CONSECUTIVAMENTE NEI DUE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1622	OPERAZIONI DI CONTROLLO-DOPO AVER ALIMENTATO IL SISTEMA, VERIFICA DELLA CORRETTA RISPOSTA DELLA VALVOLA SERVOCOMANDATA (SENSO ED AMPIEZZA DI ROTAZIONE, AZIONE DEL FINE CORSA) ALLE OPPORTUNE MANIPOLAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1623	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICA DELL'ASSENZA DI TRAFILAMENTI ATTRAVERSO GLI ORGANI DI TENUTA SULLO STELO DELLA VALVOLA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1624	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICA DELLA TARATURA IN CONDIZIONI DI REGIME	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1625	OPERAZIONI DI CONTROLLO-TERMOREGOLAZIONE D'AMBIENTE - VERIFICA DELLA TEMPERATURA IN VARI LOCALI PILOTA DA MISURARE CON L'IMPIANTO A REGIME STABILIZZATO, TOLLERANZA +/- 1°C.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1626	OPERAZIONI DI CONTROLLO-TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1631	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1641	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1642	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1651	MESSA A RIPOSO ALL' EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1811	MANUTENZIONE-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI MEDIANTE LAVAGGIO CHIMICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1812	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO COSI' DA METTERE A NUDO IL PRIMARIO ED IL SECONDARIO E PROCEDERE ALLA DISINCROSTAZIONE ED ALLA ELIMINAZIONE DI EVENTUALI FANGHIGLIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC19-MIC1911	MANUTENZIONE-MANOVRE TUTTI GLI ORGANI DI INTERCETTAZIONE E DI REGOLAZIONE ONDE EVITARE CHE FINISCA PER BLOCCARSI. APERTURE E CHIUSURA DEVONO ESSERE ESEGUITE SENZA FORZARE ASSOLUTAMENTE NELLE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC19-MIC1921	OPERAZIONI DI CONTROLLO-CONTROLLARE CHE NON VI SIANO PERDITE IN CORRISPONDENZA AGLI ATTACCHI E ATTORNO ALLO STELO DEGLI OTTURATORI A CAUSA DEL PREMISTOPPA, IN CASO DI ACCERTAMENTO DI PERDITE REGOLARE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC21-MIC2111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC21-MIC2113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC21-MIC2114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23101	MACCHINA INTERA-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231021	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI AL COMPRESSORE E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231022	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLE TUBAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231023	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLA LINEA DELLA POMPA DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231024	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-VALVOLA DI SICUREZZA SCAMBIATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23103	MACCHINA INTERA-PROVA ISOLAMENTO VIBRAZIONI-VERIFICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2311	COMPRESSORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23111	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-VERNICIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23112	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23121	AVVIATORI-ESAME DEI CONTATTORI (FISICO E DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23122	AVVIATORI-VERIFICA DELLA TARATURA E DELL'INTERVENTO DEI RELE' DI SOVRACCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23123	AVVIATORI-TEST CONNESSIONI ELETTRICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23131	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO BY-PASS DEL GAS CALDO (VERIFICA OPERATIVA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23132	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO INIEZIONE DI LIQUIDO (VERIFICA DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2321	MOTORE-ISOLAMENTO AVVOLGIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2322	MOTORE-VERIFICA SBILANCIAMENTO FASI (MAX 10 %)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2323	MOTORE-STATO MORSETTERIA ED ISOLATORI (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2331	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA LINEE OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2332	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2333	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FILTRO A RETE CIRCUITO RAFFREDDATORE (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2334	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FUNZIONAMENTO SOLENOIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2335	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-ANALISI DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2338	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-COLORE OLIO E QUANTITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIC23-MIC2337	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO FILTRO OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2338	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO OLIO SECONDO RISULTATO ANALISI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2341	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A PIENO CARICO, REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2342	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A CARICO RIDOTTO, REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2343	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-OSSERVARE TEMPERATURA ACQUA E REGISTRARE CORRENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2344	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-CONTROLLO INTERNO COMPRESSORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2351	REGOLAZIONE-VERIFICA OPERATIVITA' CONTROLLI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2352	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2353	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE PALETTE DEFLETTTRICI ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2354	REGOLAZIONE-VERIFICA LIMITAZIONE CARICO MOTRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2355	REGOLAZIONE-CONTROLLO CONTATTORE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2361	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-RELE' D'ALLARME (SE CONNESSO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2362	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERBLOCCO POMPA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2363	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITI TEMPERATURA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2364	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATI ALTA E BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2365	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA ASPIRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2366	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA MANDATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2367	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERRUTTORE SORPASSO PRESSOSTATO DI BASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2368	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATO DIFFERENZIALE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2369	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-TIMER SICUREZZA POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2371	CONDENSATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2372	CONDENSATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2373	CONDENSATORE-PULIZIA DEI TUBI DEL CONDENSATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2374	CONDENSATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2375	CONDENSATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2381	EVAPORATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2382	EVAPORATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2383	EVAPORATORE-PULIZIA DEI TUBI EVAPORATORE (SE RICHIESTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2384	EVAPORATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2385	EVAPORATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIC23-MIC2391	VALVOLE DI ESPANSIONE-CONTROLLO SURRISCALDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC25-MIC2511	PULIZIA GENERALE-VERIFICA PRESENZA E SUCCESSIVA ELIMINAZIONE DI FENOMENI DI CORROSIONE O DI INSUDICIAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC25-MIC2512	PULIZIA GENERALE-VERIFICARE SVILUPPO E/O PRESENZA DI ALGHE NEI BACINI DI RACCOLTA E SUCCESSIVA ELIMINAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC25-MIC2521	SVILUPPO DI BATTERI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI SPECIFICHE INERENTI LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA CORREGGENDO IL PH DELL'ACQUA O AUMENTANDO LA DOSE DI CLORO.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC25-MIC25311	VENTILATORI-CRITERI DI MANUTENZIONE-VERIFICA DELLO STATO DELLA VERNICIATURA ED EVENTUALI RIPRESE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC25-MIC25312	VENTILATORI-CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLA GIRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC25-MIC25321	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE E NON URTI O STRISCI CONTRO LA CHICCIOLA OD ALTRI EVENTUALI OGGETTI IN ESSA PENETRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC25-MIC25322	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE-VERIFICARE CHE IL SENSO DI ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC25-MIC25331	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO IL VENTILATORE, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA PULIZIA ED ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC25-MIC2541	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-MISURARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. COSA CHE DENUNCIA OSTRUZIONI O APERTURE NEL CIRCUITO O L'ALTERAZIONE DELLA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2811	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2813	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2814	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC282211	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC282221	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC282222	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC282223	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC282231	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC282232	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC282233	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC282241	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC282242	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27111	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DEL PARALLELISMO DEGLI ALBERI DEL MOTORE E DEL VENTILATORE E RELATIVO INTERVENTO DI ALLINEAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271110	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA POSIZIONE DEL CARTER DI PROTEZIONE DELLE CINGHIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271111	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLE MOLLE AMMORTIZZATRICI SULLA BASE DEL GRUPPO MOTOVENTILANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271112	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DI FLESSIBILITA' E TENUTA DELL'ATTACCO ANTIVIBRANTE TRA BOCCA DEL VENTILATORE E BOCCA DELLA CENTRALE O DELL'ATTACCO DEL CANALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271113	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-CONTROLLO DI VIBRAZIONI O RUMORI INSOLITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271114	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-CONTROLLO DELLA TENUTA DEL GIUNTO ANTIVIBRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271115	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-MISURA DELLE CORRENTI ASSORBITE SULLE TRE FASI DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271116	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-MISURA DELLA VELOCITA' DI ROTAZIONE DEL VENTILATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIC27-MIC27112	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO STRUMENTALE CON RIGA METALLICA DELL'ALLINEAMENTO DELLA PULEGGIA MOTORE CON LA PULEGGIA DEL VENTILATORE E RELATIVO INTERVENTO DI ALLINEAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27113	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-VERIFICA STRUMENTALE CON DINAMOMETRO DELLA TENSIONE DELLA CINGHIA E RELATIVO INTERVENTO DI REGOLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27114	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO USURA CINGHIA E RELATIVA SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27115	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA CENTRATURA DELLA GIRANTE SULL'ALBERO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27116	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO FISSAGGIO PULEGGE E RELATIVO INTERVENTO DI SERRAGGIO BULLONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27117	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO CONDIZIONI DELLA GIRANTE E RELATIVO INTERVENTO DI DISINCRUSTAZIONE E PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLA STESSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27118	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO DEI CUSCINETTI DELL'ALBERO, LUBRIFICAZIONE DEGLI STESSI E RELATIVA SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27119	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA ROTAZIONE DELLA GIRANTE (A MANO) IN ASSENZA DI SFREGAMENTI CONTRO LA COCLEA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27121	SEZIONE FILTRANTE-PER FILTRI SINTETICI-PER FILTRI METALLICI-PER FILTRI A TASCHER-PER FILTRI ASSOLUTI-PER FILTRI A RULLO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27131	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-PER UMIDIFICATORE A LAVATORE-PER UMIDIFICATORE A PACCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27132	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA VASCA DI RACCOLTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27133	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-OPERAZIONI DI PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27134	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-CONTROLLO VISIVO DEL LIVELLO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27141	SEZIONE DI BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO-CONTROLLO VISIVO PULIZIA PACCO E RELATIVO INTERVENTO DI PULIZIA O SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27142	SEZIONE DI BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO-CONTROLLO VISIVO ED EVENTUALI OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA VASCA DI RACCOLTA CONDENSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27151	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE VALVOLE MOTORIZZATE SULLE BATTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27152	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SERRANDE MOTORIZZATE (SE PRESENTI) E/O CONIUGATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27153	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2811	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE LO STATO DELLE CANALIZZAZIONI ALLO SCOPO DI INDIVIDUARE EVENTUALI CORROSIONI E FUGHE D'ARIA, QUESTE ULTIME DENUNCIATE DA ANNERIMENTI DELLE PARETI IN PROSSIMITA' DELLE FUGHE STESSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2812	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE LA STABILITA' DEI SOSTEGNI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2813	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE EVENTUALI SERRANDE DI REGOLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2814	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE L'ENTRATA IN FUNZIONE DI EVENTUALI SERRANDE TAGLIAFUOCO ALLA TEMPERATURA PREVISTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2821	RIVESTIMENTI ISOLANTI OPERAZIONI DI CONTROLLO-EFFETTUARE UNA ISPEZIONE VISIVA ONDE VERIFICARE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEI RIVESTIMENTI ISOLANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2831	RIPRISTINO-RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI ISOLANTI DETERIORATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2841	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLA GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA E VERIFICA DELL'INTEGRITA' DELLA RETE ANTIVOLATILE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2842	ELEMENTI TERMINALI ARIA-EVENTUALE TARATURA DELLA DELLA SERRANDA DI TARATURA P.A.E.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2843	ELEMENTI TERMINALI ARIA-VERIFICA E TARATURA DELLE SERRANDE DI TARATURA (SE ESISTENTI) ALL'INTERNO DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2844	ELEMENTI TERMINALI ARIA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO (SE ESISTENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2845	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLE BOCCETTE E DEI DIFFUSORI DI MANDATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2846	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA E REGOLAZIONE DELLE SERRANDE DI REGOLAZIONE DELLE BOCCETTE E DEI DIFFUSORI DI MANDATA E DEI RELATIVI DEFLETTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIC28-MIC2847	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLE GRIGLIE DI RIPRESA IN AMBIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2851	IMPIANTI DI VENTILAZIONE/ESTRAZIONE-VERIFICA BUON FUNZIONAMENTO DEI TORRINI DI ESTRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO IVI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC063	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC064	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 28 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.I.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATESI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE1-MIE01111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE1-MIE01112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE1-MIE01113	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE13111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE131-MIE13112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILE ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE COLLEGATE AL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE131-MIE1314101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE1314102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131411	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131412	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131421	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131422	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131423	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131431	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131432	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131433	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131441	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIE131-MIE131442	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131443	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131451	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131452	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131461	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131462	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131463	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131464	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131471	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131472	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131473	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131481	RELE AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131482	RELE AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131491	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131492	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131493	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE141-MIE1411	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE141-MIE14110	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE141-MIE1412	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE141-MIE1413	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE141-MIE1414	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE141-MIE1415	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE141-MIE1416	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE141-MIE1417	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE141-MIE1418	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE141-MIE1419	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1421	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE14210	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1422	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1423	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIE142-MIE1424	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1425	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1426	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1427	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1428	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1429	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1431	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE14310	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1432	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1433	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1434	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1435	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1436	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1437	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1438	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE143-MIE1439	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1441	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE14410	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1442	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1443	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1444	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1445	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1446	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1447	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1448	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1449	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE16-MIE1622	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO DEI SISTEMI IT-M E DEI DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1631	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE DELL'AVVOLGIMENTO SECONDARIO A VUOTO E SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO AD USO MEDICALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1633	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI (LOCALI DI GRUPPO 1)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP, CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05111	PULSANTE DI EMERGENZA-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA E LA PRESENZA DELLA CARTELLONISTICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05112	PULSANTE DI EMERGENZA-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05211	IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO TIPO CEE 400 V - 230 V-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05212	IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO TIPO CEE 400 V - 230 V-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06111	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06112	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELL'EFFICIENZA DELLE LAMPADE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06113	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-SOSTITUIRE LE LAMPADE GUASTE CON EVIDENTI SEGNI DI INVECCHIAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06114	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07111	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO AUTOALIMENTATO-INTERVENTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-PROVOCARE LA MANCANZA DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NORMALE E VERIFICARE L'ACCENSIONE DELL'ILLUMINAZIONE DI EFFICIENZA LAMPADE-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELL'EFFICIENZA DELLE LAMPADE ANNOTANDO QUELLE GUASTE O MALFUNZIONANTI PER L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DOPO AVER VERIFICATO ANCHE I GRUPPI BATTERIA - INVERTER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07121	GRUPPO BATTERIA - INVERTER-ESEGUIRE LA PULIZIA ED IL CONTROLLO VISIVO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI GRUPPI AUTONOMI DI EMERGENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07132	GRUPPO BATTERIA - INVERTER-SOSTITUIRE LE BATTERIE SCARICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07141	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07142	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE DI ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07143	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07144	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-SOSTITUIRE LE LAMPADE GUASTE CON EVIDENTI SEGNI DI INVECCHIAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07145	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLO STATO DEI COMPONENTI INTERNI DELL'APPARECCHIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07146	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-SOSTITUIRE I COMPONENTI CHE PRESENTANO EVIDENTI SEGNI DI SURRISCALDAMENTO E/O CORROSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE7-MIE07147	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-CONTROLLARE IL SERRAGGIO DEI BULLONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09113	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09211	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09212	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09221	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIE9-MIE09222	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09223	INTERRUTTORE-COMPONENTI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09231	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09232	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09241	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09242	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09251	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-PULIZIA GENERALE DELLA MACCHINA COMPRESI I CAVI IN ARRIVO ED IN PARTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09252	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERIFICA STATO DEGLI ISOLATORI CON RILEVAZIONE DI EVENTUALI TRACCE DI SCARICHE, INCRINATURE ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09253	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO EFFICIENZA DEI LIMITATORI DI SOVRATENSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09254	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO ISOLAMENTO AVVOLGIMENTI TRA LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09255	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERIFICA EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE DEI COLLEGAMENTI DI TERRA DEL LIMITATORE DI SOVRATENSIONE E DELLO SCHERMO ELETTROSTATICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIEXK-MIEXK1	ATTIVITA' A RICHIESTA	INTERO IMMOBILE			
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII1-MII0111	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - VERIFICA INTEGRITA' E STATO DI CONSERVAZIONE SERBATOI E COIBENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0112	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' ED EVENTUALE MESSA A PUNTO DEI REGOLATORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0113	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE DI RITEGNO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0121	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - CONTROLLO PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0131	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0132	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0133	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0134	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE DEL FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0141	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIE E ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII01410	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE; PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL NUMERATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0142	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0143	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0144	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0145	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0146	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0147	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0148	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0149	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII3-MII0311	IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO - VERIFICA DELLA DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII3-MII0312	IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO - SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0622	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO, E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MII6-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII7-MII0711	CONTROLLO GENERALE - ESAME GENERALE DELL'IMPIANTO ALLO SCOPO DI VERIFICARE LO STATO DI TUTTI I COMPONENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII7-MII0721	PROVA AVVIAMENTO AUTOMATICO - PROVA DI AVVIAMENTO AUTOMATICO E FUNZIONAMENTO DELLE POMPE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII7-MII0731	ALIMENTAZIONE ELETTRICA - CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS1-MIS0111	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0112	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA TRASMISSIONE MESSAGGI D'ALLARME, CONTROLLO TONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0113	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-VERIFICA FUNZIONAMENTO GEMME SPIA ED INDICATORE DI TENSIONE, VERIFICA FUNZIONAMENTO LED AUTODIAGNOSI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0114	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-VERIFICA RISPONDEZZA DELLO STATO DI FATTO AL PROGETTO PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENZA E LA POSIZIONE DEI VARI INDICATORI DI ALLARME E SEGNALAZIONE - PROVA DI SIMULAZIONE PER LA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0115	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0116	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-CONTROLLO LIVELLI DI EMISSIONE SIRENE D'ALLARME, PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0121	ALTOPARLANTI PER DIFFUSIONE SONORA-VERIFICA FUNZIONAMENTO ALTOPARLANTE A DIFFUSIONE SONORA MEDIANTE FORZATURA SULLA CENTRALINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0122	ALTOPARLANTI PER DIFFUSIONE SONORA-PULIZIA ESTERNA DELL'ALTOPARLANTE, CONTROLLO DELLO STAFFAGGIO ALLA PARETE, RIMOZIONE D'EVENTUALI OSTACOLI ALLA DIFFUSIONE, REGISTRAZIONE ORIENTAMENTO CONO DI DIFFUSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0123	ALTOPARLANTI PER DIFFUSIONE SONORA-PULIZIA INTERNA CARTER ALTOPARLANTE CON SPURGO FORATURA, SERRAGGIO E PULIZIA CONTATTI ELETTRICI E SCHEDE ELETTRONICHE CON SPRAY, TRATTAMENTO CALOTTA INTERNA CON SPRAY A	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0124	ALTOPARLANTI PER DIFFUSIONE SONORA-CONTROLLO ASSORBIMENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0125	ALTOPARLANTI PER DIFFUSIONE SONORA-CONTROLLO LIVELLI DI EMISSIONE ALTOPARLANTI A DIFFUSIONE SONORA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS11-MIS111	RIVELATORI LINEARI/CONTATTO ELETTROMECCANICO,ECC 2-PROVA DI FUNZIONAMENTO DI EFFRAZIONE SUI SERRAMENTI CONTROLLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS11-MIS112	RIVELATORI LINEARI/CONTATTO ELETTROMECCANICO,ECC 2-VERIFICA FUNZIONAMENTO EVENTUALI LED AUTODIAGNOSI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS11-MIS113	RIVELATORI LINEARI/CONTATTO ELETTROMECCANICO,ECC 2-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS034	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA FUNZIONAMENTO EVENTUALI GEMME SPIA (APPARECCHIATURE PER NON UDENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS4-MIS041	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' DI CONTROLLO, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS4-MIS042	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' PERIFERICHE, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, LUBRIFICAZIONE ORGANI IN	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS4-MIS045	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS5-MIS051	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-PROVA IMPIANTO DI CHIAMATA STANZE, VERIFICA SEGNALAZIONE VISIVA/SONORA, PROVA TASTO O CORDONCINO DI CHIAMATA E TACITAZIONE DI AVVISO RICEVUTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS5-MIS052	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI, CONTROLLO CARICA BATTERIE, SE PRESENTI, E PARZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS5-MIS053	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-PULIZIA INTERNA CENTRALINA E APPARECCHI TERMINALI, PULIZIA CON SPRAY SU CIRCUITI ELETTRONICI, PULIZIA ALTOPARLANTI/CICALINI E CARTER INTERNI, PULIZIA SEGNALAZIONI LUMINOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. DI C.DA S. LUCIA - CHIAROMONTE

MIS5-MIS054	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-CONTROLLO LIVELLI DI EMISSIONE SEGNALI SONORI E VERIFICA DEL CORRETTO INDIRIZZAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0611	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA E PULIZIA DEL QUADRO ELETTRICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0612	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DEGLI ORGANI DI COMANDO E PROTEZIONE E DEI COLLEGAMENTI DI TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0613	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN ENTRATA ED IN USCITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0614	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA EVENTUALE ALIMENTAZIONE AUSILIARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0615	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA E PULIZIA DEL QUADRO ELETTRONICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0616	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI ELETTRONICI E DEGLI APPARECCHI AUSILIARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0617	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DELLO STATO DELLE CONDUTTURE DI ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0621	GRUPPO MOTORE-VERIFICA E PULIZIA DEL GRUPPO MOTORE ED EVENTUALE RABBOCCO O SOSTITUZIONE DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0631	ASTA METALLICA E SOSTEGNI-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO AUTOMATICO E MANUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0632	ASTA METALLICA E SOSTEGNI-EVENTUALI RITOCCHI DI VERNICE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0641	SICUREZZA-VERIFICA DI TUTTI GLI ACCESSORI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0651	ORGANI DI COMANDO-VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI APPARATI DI COMANDO: INTERRUTTORE A CHIAVE, COMBINATORE NUMERICO, RADIOCOMANDI, ECC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS8-MIS0811	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-PULIZIA CIRCUITI CENTRALINA CON SPRAY, SERRAGGIO MORSETTI E VERIFICA STATO MANUTENTIVO CAVI, CONTROLLO EVENTUALI FUSIBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS8-MIS0812	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-PROVA DELLA CENTRALINA MEDIANTE FORZATURE DEI DATI IN INGRESSO E VERIFICA CORRETTEZZA OUT-PUT	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIS8-MIS0813	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-VERIFICA DELL'ANCORAGGIO DELLA CENTRALINA AL QUADRO O AL PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO, VERIFICA STATO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS8-MIS0814	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS8-MIS0815	ANALOGICHE/A MICROPROCESSORE A ZONE-PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA11-MIA1111	ESTRATTORI-CONTROLLO E PULIZIA-CONTROLLO DELLO STATO, CHE LA GIRANTI RUOTI LIBERAMENTE E NON URTI O STRISCI CONTRO LA CASSA A SPIRALE I ALTRI EVENTUALI OGGETTI, CHE IL SENSO DI ROTAZIONE SIA CORRETTO. PULIZIA DELLA GIRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1121	ESTRATTORI-CONTROLLO CUSCINETTI-CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E RUMOROSITA' DEI CUSCINETTI E LORO EVENTUALE LUBRIFICAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1131	ESTRATTORI-REVISIONE-REVISIONE GENERALE PREVIO SMONTAGGIO DEL VENTILATORE CONTROLLO DELLO STATO DELLA GIRANTE PROVVEDENDO ALLA PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI ED ALLA EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1141	CANALIZZAZIONI-VERIFICA SOSTEGNI-VERIFICA DELLA STABILITA' DEI SOSTEGNI NEI TRATTI A VISTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1151	CANALIZZAZIONI-CONTROLLO ERMETICITA'-CONTROLLO DI EVENTUALI FUGHE D'ARIA DENUNCIATE DA ANNERIMENTI DELLE PARETI IN PROSSIMITA' DELLE FUGHE STESSE NEI TRATTI A VISTA. RIPRISTINO ERMETICITA' MEDIANTE SIGILLANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA11612	EVACUATORI-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERENZA DELLA POSIZIONE DEGLI EVACUATORI DI FUMO AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1164	EVACUATORI-VERIFICA STATO-VERIFICA DELLO STATO DEGLI EVACUATORI DI FUMO E DEL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA MEDIANTE PROVA MANUALE O SIMULATA. LUBRIFICAZIONE DI PERNI PISTONI E LEVISMI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA11-MIA1172	ATTUATORI-PROVA FUNZIONALE-PROVA DI SIMULAZIONE PER LA VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI ATTUATORI IN CHIUSURA DELLE PORTE DELLE SERRANDE E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI DI COMPARTIMENTAZIONE DI TIPO MOBILE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERENZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1411	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERENZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1412	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E D'IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1413	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1414	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1421	AD ANIDRIDE CARBONICA-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1431	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIA14-MIA1432	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1433	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1434	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1435	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1436	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA031	RILEVATORI DI FUMO-PULIZIA DEI RILEVATORI SECONDO LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE. QUALORA SIA SEGNALATO DALLA CENTRALE LA PULIZIA VA ESEGUITA ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA FREQUENZA STABILITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA032	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA A VISTA DELL'INTEGRITA' DEL RILEVATORE E DEL FISSAGGIO CON EVENTUALE RIPRISTINO DELLE CORRETTE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA033	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI TARATURA STANDARD DELLA SENSIBILITA' CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA034	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI FUNZIONAMENTO ED ALLINEAMENTO TRAMITE IL CONTROLLO DELLA TENSIONE PRESENTE SUI PUNTI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA035	RILEVATORI DI FUMO-PROVA DI FUNZIONAMENTO CON APPOSITI FILTRI PER ALMENO UN RILEVATORE OGNI ZONA E COMUNQUE UNO OGNI DIECI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA6-MIA0611	SERBATOI RISERVA IDRICA-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLO STATO DEI SERBATOI DI ACCUMULO O DI DISGIUNZIONE, DEL LIVELLO E DELLE CONDIZIONI DELL'ACQUA NEI SERBATOI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA6-MIA0612	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA STRUMENTAZIONE-PROVA DI FUNZIONAMENTO DEGLI INDICATORI DI LIVELLO DEL RINCALZO O REINTEGRO E DELLE RELATIVE VALVOLE A GALLEGGIANTE, NONCHE' DI OGNI ALTRA APPARECCHIATURA AUSILIARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA6-MIA0613	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA DELLE TENUTE-VERIFICA DELLO STATO DELLE TENUTE ED IN PARTICOLARE DELLE GUARNIZIONI DEL PASSO D'UOMO E DELLE ALTRE APERTURE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA6-MIA0614	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA LIVELLO-VERIFICA DEL LIVELLO E PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL RINCALZO DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO ED EVENTUALI REGOLATORI DI LIVELLO DEI SERBATOI DI ADESCIMENTO DI POMPE INSTALLATE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA071	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-CONTROLLO GENERALE-ESAME GENERALE DELL'IMPIANTO ALLO SCOPO DI VERIFICARE LO STATO DI TUTTI I COMPONENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA072	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA AVVIAMENTO AUTOMATICO-PROVA DI AVVIAMENTO AUTOMATICO E FUNZIONAMENTO DELLE POMPE; IL FUNZIONAMENTO DELLE MOTOPOMPE DEVE ESSERE PROTRATTO PER NON MENO DI 30 MIN.	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA073	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA DI AVVIAMENTO MANUALE-PROVA DI RIAVVIAMENTO MANUALE DELLE POMPE CON VALVOLA DI PROVA COMPLETAMENTE APERTA IMMEDIATAMENTE DOPO L'ARRESTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA074	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-RILEVAMENTO PRESSIONI-RILEVAMENTO DELLE PRESSIONI ALLA STAZIONE DI CONTROLLO (O AL MANOMETRO DI PROVA DELLA STAZIONE POMPE)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA075	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA DELLE ALIMENTAZIONI-VERIFICA CHE LE ALIMENTAZIONI DELL'IMPIANTO NON SUBISCANO DETERIORAMENTI NELLO LORO PRESTANZIONI O CHE DIANO LUOGO AD UNA RIDUZIONE DI PORTATA MAGGIORE DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA076	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-VERIFICA MOTOPOMPE-VERIFICA DEL LIVELLO DELL'OLIO LUBRIFICANTE NEL MOTORE DEL LIVELLO DEL CARBURANTE E DELL'ELETTROLITA NELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO (EFFETTUANDO I RELATIVI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA077	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-SOSTITUZIONE PARTI-SOSTITUZIONE DELL'OLIO LUBRIFICANTE QUALORA ESAUSTO O DELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO QUALORA LA MASSA VOLUMICA DELL'ELETTROLITA RISULTI INSUFFICIENTE ANCHE SE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA7-MIA078	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA PRESENTE MATERIALE DI SCORTA ADEGUATO A GARANTIRE L'IMMEDIATA SOSTITUZIONE DELLE PARTI VITALI DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI SI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMoeLETRICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI- SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE. SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1211	MANUTENZIONE-VERIFICA DELLO STATO DELLA VERNICIATURA ED EVENTUALI RIPRESE- MANUTENZIONE-PULIZIA DELLA GIRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1221	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE E NON URTI O STRISCI CONTRO LA CHICCIOLA OD ALTRI EVENTUALI OGGETTI IN ESSA PENETRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1222	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE-VERIFICARE CHE IL SENSO DI ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1231	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO IL VENTILATORE, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA PULIZIA ED ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC12-MIC1241	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-CONTROLLO DELLA PREVALENZA MISURARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. COSA CHE DENUNCIA OSTRUZIONI O APERTURE NEL CIRCUITO O	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCHE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOLTITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1531	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1542	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1551	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1611	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO AUTOLUBRIFICANTI O	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC16110	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1612	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1613	MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1614	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIC16-MIC1615	MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1616	MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1617	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1618	MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1619	MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1621	OPERAZIONI DI CONTROLLO-PRIMA DI ALIMENTARE IL SISTEMA, VERIFICA MANUALE CHE LE VALVOLE RUOTINO SENZA RESISTENZA O ATTRITI ANOMALI NEI DUE SENSI EFFETTUARE LA PROVA AGENDO ALMENO 5 VOLTE CONSECUTIVAMENTE NEI DUE SENSI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1622	OPERAZIONI DI CONTROLLO-DOPO AVER ALIMENTATO IL SISTEMA, VERIFICA DELLA CORRETTA RISPOSTA DELLA VALVOLA SERVOCOMANDATA (SENSO ED AMPIEZZA DI ROTAZIONE, AZIONE DEL FINE CORSA) ALLE OPPORTUNE MANIPOLAZIONI DELL'ORGANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1623	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICA DELL'ASSENZA DI TRAFILAMENTI ATTRAVERSO GLI ORGANI DI TENUTA SULLO STELO DELLA VALVOLA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1624	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICA DELLA TARATURA IN CONDIZIONI DI REGIME	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1625	OPERAZIONI DI CONTROLLO-TERMOREGOLAZIONE D'AMBIENTE: - VERIFICA DELLA TEMPERATURA IN VARI LOCALI PILOTA DA MISURARE CON L'IMPIANTO A REGIME STABILIZZATO. TOLLERANZA +/- 1°C.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1626	OPERAZIONI DI CONTROLLO-TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1631	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE. PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1641	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1642	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1651	MESSA A RIPOSO ALL' EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONE DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1811	MANUTENZIONE-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI MEDIANTE LAVAGGIO CHIMICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1812	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO COSI' DA METTERE A NUDO IL PRIMARIO ED IL SECONDARIO E PROCEDERE ALLA DISINCROSTAZIONE ED ALLA ELIMINAZIONE DI EVENTUALI FANGHIGLIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC19-MIC1911	MANUTENZIONE-MANOVRARE TUTTI GLI ORGANI DI INTERCETTAZIONE E DI REGOLAZIONE ONDE EVITARE CHE FINISCA PER BLOCCARSI. APERTURE E CHIUSURA DEVONO ESSERE ESEGUITE SENZA FORZARE ASSOLUTAMENTE NELLE POSIZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC19-MIC1921	OPERAZIONI DI CONTROLLO-CONTROLLARE CHE NON VI SIANO PERDITE IN CORRISPONDENZA AGLI ATTACCHI E ATTORNO ALLO STELO DEGLI OTTURATORI A CAUSA DEL PREMISTOPPA. IN CASO DI ACCERTAMENTO DI PERDITE REGOLARE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC21-MIC2111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC21-MIC2113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC21-MIC2114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23101	MACCHINA INTERA-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231021	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI AL COMPRESSORE E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231022	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLE TUBAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231023	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLA LINEA DELLA POMPA DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231024	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-VALVOLA DI SICUREZZA SCAMBIATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23103	MACCHINA INTERA-PROVA ISOLAMENTO VIBRAZIONI-VERIFICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2311	COMPRESSORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23111	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-VERNICIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23112	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23121	AVVIATORI-ESAME DEI CONTATTORI (FISICO E DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23122	AVVIATORI-VERIFICA DELLA TARATURA E DELL'INTERVENTO DEI RELE' DI SOVRACCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23123	AVVIATORI-TEST CONNESSIONI ELETTRICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23131	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO BY-PASS DEL GAS CALDO (VERIFICA OPERATIVA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23132	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO INIEZIONE DI LIQUIDO (VERIFICA DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2321	MOTORE-ISOLAMENTO AVVOLGIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2322	MOTORE-VERIFICA SBILANCIAMENTO FASI (MAX 10 %)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2323	MOTORE-STATO MORSETTERIA ED ISOLATORI (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2331	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA LINEE OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2332	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2333	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FILTRO A RETE CIRCUITO RAFFREDDATORE (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2334	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FUNZIONAMENTO SOLENOIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2335	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-ANALISI DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2336	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-COLORE OLIO E QUANTITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2337	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO FILTRO OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2338	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO OLIO SECONDO RISULTATO ANALISI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIC23-MIC2341	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A PIENO CARICO. REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2342	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A CARICO RIDOTTO. REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2343	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-OSSERVARE TEMPERATURA ACQUA E REGISTRARE CORRENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2344	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-CONTROLLO INTERNO COMPRESSORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2351	REGOLAZIONE-VERIFICA OPERATIVITA' CONTROLLI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2352	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2353	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE PALETTE DEFLETTTRICI ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2354	REGOLAZIONE-VERIFICA LIMITAZIONE CARICO MOTRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2355	REGOLAZIONE-CONTROLLO CONTATTORE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2361	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-RELE' D'ALLARME (SE CONNESSO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2362	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERBLOCCO POMPA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2363	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITI TEMPERATURA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2364	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATI ALTA E BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2365	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA ASPIRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2366	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA MANDATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2367	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERRUTTORE SORPASSO PRESSOSTATO DI BASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2368	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATO DIFFERENZIALE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2369	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-TIMER SICUREZZA POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2371	CONDENSATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2372	CONDENSATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2373	CONDENSATORE-PULIZIA DEI TUBI DEL CONDENSATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2374	CONDENSATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2375	CONDENSATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2381	EVAPORATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2382	EVAPORATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2383	EVAPORATORE-PULIZIA DEI TUBI EVAPORATORE (SE RICHIESTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2384	EVAPORATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2385	EVAPORATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2391	VALVOLE DI ESPANSIONE-CONTROLLO SURRISCALDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIC26-MIC2611	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC2613	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC2614	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262211	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262221	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262222	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262223	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262231	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDO L'INTERVENTO E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262232	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262233	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADIE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262241	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC26-MIC262242	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27111	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DEL PARALLELISMO DEGLI ALBERI DEL MOTORE E DEL VENTILATORE E RELATIVO INTERVENTO DI ALLINEAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271110	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA POSIZIONE DEL CARTER DI PROTEZIONE DELLE CINGHIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271111	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLE MOLLE AMMORTIZZATRICI SULLA BASE DEL GRUPPO MOTOVENTILANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271112	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DI FLESSIBILITA' E TENUTA DELL'ATTACCO ANTIVIBRANTE TRA BOCCA DEL VENTILATORE E BOCCA DELLA CENTRALE O DELL'ATTACCO DEL CANALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271113	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-CONTROLLO DI VIBRAZIONI O RUMORI INSOLITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271114	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-CONTROLLO DELLA TENUTA DEL GIUNTO ANTIVIBRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271115	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-MISURA DELLE CORRENTI ASSORBITE SULLE TRE FASI DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC271116	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-MISURA DELLA VELOCITA' DI ROTAZIONE DEL VENTILATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27112	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO STRUMENTALE CON RIGA METALLICA DELL'ALLINEAMENTO DELLA PULEGGIA MOTORE CON LA PULEGGIA DEL VENTILATORE E RELATIVO INTERVENTO DI ALLINEAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27113	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-VERIFICA STRUMENTALE CON DINAMOMETRO DELLA TENSIONE DELLA CINGHIA E RELATIVO INTERVENTO DI REGOLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27114	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO USURA CINGHIA E RELATIVA SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27115	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA CENTRATURA DELLA GIRANTE SULL'ALBERO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27116	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO FISSAGGIO PULEGGE E RELATIVO INTERVENTO DI SERRAGGIO BULLONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27117	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO CONDIZIONI DELLA GIRANTE E RELATIVO INTERVENTO DI DISINCRUSTAZIONE E PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLA STESSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27118	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO DEI CUSCINETTI DELL'ALBERO, LUBRIFICAZIONE DEGLI STESSI E RELATIVA SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27119	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA ROTAZIONE DELLA GIRANTE (A MANO) IN ASSENZA DI SFREGAMENTI CONTRO LA COCLEA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27121	SEZIONE FILTRANTE-PER FILTRI SINTETICI-PER FILTRI METALLICI-PER FILTRI A TASCHER-PER FILTRI ASSOLUTI-PER FILTRI A RULLO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIC27-MIC27131	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-PER UMIDIFICATORE A LAVATORE-PER UMIDIFICATORE A PACCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27132	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA VASCA DI RACCOLTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27133	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-OPERAZIONI DI PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27134	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-CONTROLLO VISIVO DEL LIVELLO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27141	SEZIONE DI BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO-CONTROLLO VISIVO PULIZIA PACCO E RELATIVO INTERVENTO DI PULIZIA O SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27142	SEZIONE DI BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO-CONTROLLO VISIVO ED EVENTUALI OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA VASCA DI RACCOLTA CONDENSATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27151	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE VALVOLE MOTORIZZATE SULLE BATTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27152	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SERRANDE MOTORIZZATE (SE PRESENTI) E/O CONIUGATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC27-MIC27153	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2811	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE LO STATO DELLE CANALIZZAZIONI ALLO SCOPO DI INDIVIDUARE EVENTUALI CORROSIONI E FUGHE D'ARIA, QUESTE ULTIME DENUNCIATE DA ANNERIMENTI DELLE PARETI IN PROSSIMITA' DELLE FUGHE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2812	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE LA STABILITA' DEI SOSTEGNI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2813	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE EVENTUALI SERRANDE DI REGOLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2814	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE L'ENTRATA IN FUNZIONE DI EVENTUALI SERRANDE TAGLIAFUOCO ALLA TEMPERATURA PREVISTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2821	RIVESTIMENTI ISOLANTI OPERAZIONI DI CONTROLLO-EFFETTUARE UNA ISPEZIONE VISIVA ONDE VERIFICARE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEI RIVESTIMENTI ISOLANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2831	RIPRISTINO-RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI ISOLANTI DETERIORATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2841	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLA GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA E VERIFICA DELL'INTEGRITA' DELLA RETE ANTIVOLATILE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2842	ELEMENTI TERMINALI ARIA-EVENTUALE TARATURA DELLA DELLA SERRANDA DI TARATURA P.A.E.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2843	ELEMENTI TERMINALI ARIA-VERIFICA E TARATURA DELLE SERRANDE DI TARATURA (SE ESISTENTI) ALL'INTERNO DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2844	ELEMENTI TERMINALI ARIA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO (SE ESISTENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2845	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLE BOCCHETTE E DEI DIFFUSORI DI MANDATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2846	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA E REGOLAZIONE DELLE SERRANDE DI REGOLAZIONE DELLE BOCCHETTE E DEI DIFFUSORI DI MANDATA E DEI RELATIVI DEFFLETTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2847	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLE GRIGLIE DI RIPRESA IN AMBIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC28-MIC2851	IMPIANTI DI VENTILAZIONE/ESTRAZIONE-VERIFICA BUON FUNZIONAMENTO DEI TORRINI DI ESTRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO IVI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC063	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC064	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 28 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.I.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL LIBRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE1-MIE01111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE1-MIE01112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE1-MIE01113	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE13111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE131-MIE13112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILE ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE COLLEGATE AL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE131-MIE1314101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE1314102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131411	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131412	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131421	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131422	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131423	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131431	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131432	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131433	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131441	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131442	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131443	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131451	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131452	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131461	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131462	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIE131-MIE131463	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131464	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131471	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131472	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131473	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131481	RELE AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131482	RELE AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131491	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131492	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE131-MIE131493	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADIE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE144-MIE1441	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE14410	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1442	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1443	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1444	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1445	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1446	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1447	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1448	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE144-MIE1449	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE16-MIE1621	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA DI FUNZIONAMENTO DEGLI INTERRUITORI DIFFERENZIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIE16-MIE1622	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO DEI SISTEMI IT-M E DEI DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1631	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE DELL'AVVOLGIMENTO SECONDARIO A VUOTO E SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO AD USO MEDICALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1633	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI (LOCALI DI GRUPPO 1)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP, CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05111	PULSANTE DI EMERGENZA-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA E LA PRESENZA DELLA CARTELLONISTICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05112	PULSANTE DI EMERGENZA-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05211	IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO TIPO CEE 400 V - 230 V-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05212	IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO TIPO CEE 400 V - 230 V-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06111	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06112	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELL'EFFICIENZA DELLE LAMPADE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06113	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-SOSTITUIRE LE LAMPADE GUASTE CON EVIDENTI SEGNI DI INVECCHIAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE6-MIE06114	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09113	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09211	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09212	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09221	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09222	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09223	INTERRUTTORE-COMPONENTI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09231	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09232	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09241	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09242	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09251	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-PULIZIA GENERALE DELLA MACCHINA COMPRESI I CAVI IN ARRIVO ED IN PARTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09252	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERIFICA STATO DEGLI ISOLATORI CON RILEVAZIONE DI EVENTUALI TRACCE DI SCARICHE, INCRINATURE ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09253	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO EFFICIENZA DEI LIMITATORI DI SOVRATENSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09254	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO ISOLAMENTO AVVOLGIMENTI TRA LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09255	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERICA EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE DEI COLLEGAMENTI DI TERRA DEL LIMITATORE DI SOVRATENSIONE E DELLO SCHERMO ELETTROSTATICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIEXK-MIEXK1	ATTIVITA' A RICHIESTA	INTERO IMMOBILE			
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII1-MII0111	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - VERIFICA INTEGRITA' E STATO DI CONSERVAZIONE SERBATOI E COIBENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0112	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' ED EVENTUALE MESSA A PUNTO DEI REGOLATORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MII1-MII0113	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE DI RITEGNO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0121	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - CONTROLLO PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0131	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0132	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0133	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0134	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE DEL FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0141	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIE E ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII01410	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL NUMERATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0142	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0143	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0144	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0145	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0146	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0147	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0148	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0149	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII3-MII0311	IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO - VERIFICA DELLA DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII3-MII0312	IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO - SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0811	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0622	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO, E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII7-MII0711	CONTROLLO GENERALE - ESAME GENERALE DELL'IMPIANTO ALLO SCOPO DI VERIFICARE LO STATO DI TUTTI I COMPONENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII7-MII0721	PROVA AVVIAMENTO AUTOMATICO - PROVA DI AVVIAMENTO AUTOMATICO E FUNZIONAMENTO DELLE POMPE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII7-MII0731	ALIMENTAZIONE ELETTRICA - CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS034	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA FUNZIONAMENTO EVENTUALI GEMME SPIA (APPARECCHIATURE PER NON UIDENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS5-MIS051	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-PROVA IMPIANTO DI CHIAMATA STANZE, VERIFICA SEGNALE VISIVA/SONORA, PROVA TASTO O CORDONCINO DI CHIAMATA E TACITAZIONE DI AVVISO RICEVUTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS5-MIS052	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI, CONTROLLO CARICA BATTERIE, SE PRESENTI, E PARZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. - VIA XXV APRILE - LAURIA

MIS5-MIS053	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-PULIZIA INTERNA CENTRALINA E APPARECCHI TERMINALI, PULIZIA CON SPRAY SU CIRCUITI ELETTRONICI, PULIZIA ALTOPARLANTI/CICALINI E CARTER INTERNI, PULIZIA SEGNALAZIONI LUMINOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS5-MIS054	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-CONTROLLO LIVELLI DI EMISSIONE SEGNALI SONORI E VERIFICA DEL CORRETTO INDIRIZZAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0611	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA E PULIZIA DEL QUADRO ELETTRICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0612	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DEGLI ORGANI DI COMANDO E PROTEZIONE E DEI COLLEGAMENTI DI TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0613	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN ENTRATA ED IN USCITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0614	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA EVENTUALE ALIMENTAZIONE AUSILIARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0615	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA E PULIZIA DEL QUADRO ELETTRONICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0616	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI ELETTRONICI E DEGLI APPARECCHI AUSILIARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0617	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DELLO STATO DELLE CONDUTTURE DI ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0621	GRUPPO MOTORE-VERIFICA E PULIZIA DEL GRUPPO MOTORE ED EVENTUALE RABBOCCO O SOSTITUZIONE DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0631	ASTA METALLICA E SOSTEGNI-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO AUTOMATICO E MANUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0632	ASTA METALLICA E SOSTEGNI-EVENTUALI RITOCCHI DI VERNICE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0641	SICUREZZA-VERIFICA DI TUTTI GLI ACCESSORI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0651	ORGANI DI COMANDO-VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI APPARATI DI COMANDO: INTERRUTTORE A CHIAVE, COMBINATORE NUMERICO, RADIOCOMANDI, ECC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS7-MIS0711	GRUPPO MOTORE-VERIFICA DEL GRUPPO MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS7-MIS0721	ANTE SCORREVOLI-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO AUTOMATICO E MANUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS7-MIS0731	SICUREZZA-VERIFICA DI TUTTI GLI ACCESSORI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS7-MIS0741	ORGANI DI COMANDO-VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI APPARATI DI COMANDO: FOTOCELLULE,INTERRUTTORE A CHIAVE, COMBINATORE NUMERICO, ECC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
	Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
9	GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
10	MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
11	MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
12	MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
13	MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
14	MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
15	MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
16	MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
17	MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
18	MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
19	MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
20	MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
21	MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
22	MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
23	MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
24	MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
25	MIA11-MIA1111	ESTRATTORI-CONTROLLO E PULIZIA-CONTROLLO DELLO STATO, CHE LA GIRANTI RUOTI LIBERAMENTE E NON URTI O STRICCI CONTRO LA CASSA A SPIRALE I ALTRI EVENTUALI OGGETTI, CHE IL SENSO DI ROTAZIONE SIA CORRETTO. PULIZIA DELLA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
26	MIA11-MIA1121	ESTRATTORI-CONTROLLO CUSCINETTI-CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E RUMOROSITA' DEI CUSCINETTI E LORO EVENTUALE LUBRIFICAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
27	MIA11-MIA1131	ESTRATTORI-REVISIONE-REVISIONE GENERALE PREVIO SMONTAGGIO DEL VENTILATORE CONTROLLO DELLO STATO DELLA GIRANTE PROVVEDENDO ALLA PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI ED ALLA EVENTUALE LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
28	MIA11-MIA1141	CANALIZZAZIONI-VERIFICA SOSTEGNI-VERIFICA DELLA STABILITA' DEI SOSTEGNI NEI TRATTI A VISTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
29	MIA11-MIA1151	CANALIZZAZIONI-CONTROLLO ERMETICITA'-CONTROLLO DI EVENTUALI FUGHE D'ARIA DENUNCIATE DA ANNERIMENTI DELLE PARETI IN PROSSIMITA' DELLE FUGHE STESSA NEI TRATTI A VISTA. RIPRISTINO ERMETICITA' MEDIANTE SIGILLANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
30	MIA11-MIA11612	EVACUATORI-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERIA DELLA POSIZIONE DEGLI EVACUATORI DI FUMO AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
31	MIA11-MIA1164	EVACUATORI-VERIFICA STATO-VERIFICA DELLO STATO DEGLI EVACUATORI DI FUMO E DEL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA MEDIANTE PROVA MANUALE O SIMULATA. LUBRIFICAZIONE DI PERNI PISTONI E LEVISMI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
32	MIA11-MIA1172	ATTUATORI-PROVA FUNZIONALE-PROVA DI SIMULAZIONE PER LA VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI ATTUATORI IN CHIUSURA DELLE PORTE DELLE SERRANDE E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI DI COMPARTIMENTAZIONE DI TIPO MOBILE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
33	MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
34	MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
35	MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERIA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
36	MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
37	MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
38	MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
39	MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
40	MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
41	MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
42	MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISISTITO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
43	MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
44	MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
45	MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
46	MIA14-MIA1411	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
47	MIA14-MIA1412	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E D'IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
48	MIA14-MIA1413	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
49	MIA14-MIA1414	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
50	MIA14-MIA1421	AD ANIDRIDE CARBONICA-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
51	MIA14-MIA1431	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
52	MIA14-MIA1432	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
53	MIA14-MIA1433	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
54	MIA14-MIA1434	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
55	MIA14-MIA1435	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
56	MIA14-MIA1436	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
57	MIA3-MIA031	RILEVATORI DI FUMO-PULIZIA DEI RILEVATORI SECONDO LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE. QUALORA SIA SEGNALATO DALLA CENTRALE LA PULIZIA VA ESEGUITA ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA FREQUENZA STABILITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
58	MIA3-MIA032	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA A VISTA DELL'INTEGRITA' DEL RILEVATORE E DEL FISSAGGIO CON EVENTUALE RIPRISTINO DELLE CORRETTE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
59	MIA3-MIA033	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI TARATURA STANDARD DELLA SENSIBILITA' CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
60	MIA3-MIA034	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI FUNZIONAMENTO ED ALLINEAMENTO TRAMITE IL CONTROLLO DELLA TENSIONE PRESENTE SUI PUNTI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
61	MIA3-MIA035	RILEVATORI DI FUMO-PROVA DI FUNZIONAMENTO CON APPOSITI FILTRI PER ALMENO UN RILEVATORE OGNI ZONA E COMUNQUE UNO OGNI DIECI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
62	MIA6-MIA0611	SERBATOI RISERVA IDRICA-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLO STATO DEI SERBATOI DI ACCUMULO O DI DISGIUNZIONE, DEL LIVELLO E DELLE CONDIZIONI DELL'ACQUA NEI SERBATOI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
63	MIA6-MIA0612	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA STRUMENTAZIONE-PROVA DI FUNZIONAMENTO DEGLI INDICATORI DI LIVELLO DEL RINCALZO O REINTEGRO E DELLE RELATIVE VALORE A GALLEGGIANTE, NONCHE' DI OGNI ALTRA APPARECCHIATURA AUSILIARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
64	MIA6-MIA0613	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA DELLE TENUTE-VERIFICA DELLO STATO DELLE TENUTE ED IN PARTICOLARE DELLE GUARNIZIONI DEL PASSO D'UOMO E DELLE ALTRE APERTURE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
65	MIA6-MIA0614	SERBATOI RISERVA IDRICA-VERIFICA LIVELLO-VERIFICA DEL LIVELLO E PROVA DI FUNZIONAMENTO DEL RINCALZO DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO ED EVENTUALI REGOLATORI DI LIVELLO DEI SERBATOI DI ADESCIMENTO DI POMPE INSTALLATE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
66	MIA7-MIA071	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-CONTROLLO GENERALE-ESAME GENERALE DELL'IMPIANTO ALLO SCOPO DI VERIFICARE LO STATO DI TUTTI I COMPONENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
67	MIA7-MIA072	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA AVVIAMENTO AUTOMATICO-PROVA DI AVVIAMENTO AUTOMATICO E FUNZIONAMENTO DELLE POMPE, IL FUNZIONAMENTO DELLE MOTOPOMPE DEVE ESSERE PROTRATTO PER NON MENO DI 30 MIN.	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
68	MIA7-MIA073	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA DI AVVIAMENTO MANUALE-PROVA DI RIAVVIAMENTO MANUALE DELLE POMPE CON VALVOLA DI PROVA COMPLETAMENTE APERTA IMMEDIATAMENTE DOPO L'ARRESTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
69	MIA7-MIA074	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-RILEVAMENTO PRESSIONI-RILEVAMENTO DELLE PRESSIONI ALLA STAZIONE DI CONTROLLO (O AL MANOMETRO DI PROVA DELLA STAZIONE POMPE)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
70	MIA7-MIA075	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-PROVA DELLE ALIMENTAZIONI-VERIFICA CHE LE ALIMENTAZIONI DELL'IMPIANTO NON SUBISCANO DETERIORAMENTI NELLO LORO PRESTANZI O CHE DIANO LUOGO AD UNA RIDUZIONE DI PORTATA MAGGIORE DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
71	MIA7-MIA076	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-VERIFICA MOTOPOMPE-VERIFICA DEL LIVELLO DELL'OLIO LUBRIFICANTE NEL MOTORE DEL LIVELLO DEL CARBURANTE E DELL'ELETTROLITA NELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO (EFFETTUANDO I RELATIVI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
72	MIA7-MIA077	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-SOSTITUZIONE PARTI-SOSTITUZIONE DELL'OLIO LUBRIFICANTE QUALORA ESAUSTO O DELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO QUALORA LA MASSA VOLUMICA DELL'ELETTROLITA RISULTI INSUFFICIENTE ANCHE SE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
73	MIA7-MIA078	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA PRESENTE MATERIALE DI SCORTA ADEGUATO A GARANTIRE L'IMMEDIATA SOSTITUZIONE DELLE PARTI VITALI DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
74	GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
75	MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
76	MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
77	MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
78	MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
79	MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZIO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
80	MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI SI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
81	MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
82	MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
83	MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
84	MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMOMELETTICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
85	MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
86	MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
87	MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
88	MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI-SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE. SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
89	MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
90	MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
91	MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
92	MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
93	MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
94	MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
95	MIC12-MIC1211	MANUTENZIONE-VERIFICA DELLO STATO DELLA VERNICIATURA ED EVENTUALI RIPRESE MANUTENZIONE-PULIZIA DELLA GIRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
96	MIC12-MIC1221	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE E NON URTI O STRISCI CONTRO LA CHICCIOLA OD ALTRI EVENTUALI OGGETTI IN ESSA PENETRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
97	MIC12-MIC1222	OPERAZIONI DI MANUTENZIONE-VERIFICARE CHE IL SENSO DI ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
98	MIC12-MIC1231	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO IL VENTILATORE, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA PULIZIA ED ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
99	MIC12-MIC1241	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-CONTROLLO DELLA PREVALENZA MISURARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. COSA CHE DENUNCIA OSTRUZIONI O APERTURE NEL CIRCUITO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
100	MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
101	MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
102	MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
103	MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCHE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
104	MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
105	MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
106	MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
107	MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
108	MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
109	MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
110	MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
111	MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
112	MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
113	MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
114	MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
115	MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
116	MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
117	MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
118	MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
119	MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
120	MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
121	MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
122	MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
123	MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
124	MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
125	MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
126	MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
127	MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
128	MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
129	MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
130	MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
131	MIC15-MIC1531	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
132	MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
133	MIC15-MIC1542	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
134	MIC15-MIC1551	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONE DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
135	MIC16-MIC1611	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO AUTOLUBRIFICANTI O	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
136	MIC16-MIC16110	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
137	MIC16-MIC1612	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
138	MIC16-MIC1613	MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
139	MIC16-MIC1614	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
140	MIC16-MIC1615	MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
141	MIC16-MIC1616	MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
142	MIC16-MIC1617	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
143	MIC16-MIC1618	MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
144	MIC16-MIC1619	MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
145	MIC16-MIC1621	OPERAZIONI DI CONTROLLO-PRIMA DI ALIMENTARE IL SISTEMA, VERIFICA MANUALE CHE LE VALVOLE RUOTINO SENZA RESISTENZA O ATTRITI ANOMALI NEI DUE SENSI EFFETTUARE LA PROVA AGENDO ALMENO 5 VOLTE CONSECUTIVAMENTE NEI DUE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
146	MIC16-MIC1622	OPERAZIONI DI CONTROLLO-DOPO AVER ALIMENTATO IL SISTEMA, VERIFICA DELLA CORRETTA RISPOSTA DELLA VALVOLA SERVOCOMANDATA (SENSO ED AMPIEZZA DI ROTAZIONE, AZIONE DEL FINE CORSA) ALLE OPPORTUNE MANIPOLAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
147	MIC16-MIC1623	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICA DELL'ASSENZA DI TRAFILAMENTI ATTRAVERSO GLI ORGANI DI TENUTA SULLO STELO DELLA VALVOLA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
148	MIC16-MIC1624	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICA DELLA TARATURA IN CONDIZIONI DI REGIME	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
149	MIC16-MIC1625	OPERAZIONI DI CONTROLLO-TERMOREGOLAZIONE D'AMBIENTE - VERIFICA DELLA TEMPERATURA IN VARI LOCALI PILOTA DA MISURARE CON L'IMPIANTO A REGIME STABILIZZATO, TOLLERANZA +/- 1°C.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
150	MIC16-MIC1626	OPERAZIONI DI CONTROLLO-TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
151	MIC16-MIC1631	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
152	MIC16-MIC1641	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
153	MIC16-MIC1642	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
154	MIC16-MIC1651	MESSA A RIPOSO ALL' EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONE DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
155	MIC18-MIC1811	MANUTENZIONE-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI MEDIANTE LAVAGGIO CHIMICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
156	MIC18-MIC1812	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO COSI' DA METTERE A NUDO IL PRIMARIO ED IL SECONDARIO E PROCEDERE ALLA DISINCROSTAZIONE ED ALLA ELIMINAZIONE DI EVENTUALI FANGHIGLIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
157	MIC19-MIC1911	MANUTENZIONE-MANOVRARE TUTTI GLI ORGANI DI INTERCETTAZIONE E DI REGOLAZIONE ONDE EVITARE CHE FINISCA PER BLOCCARSI. APERTURE E CHIUSURA DEVONO ESSERE ESEGUITE SENZA FORZARE ASSOLUTAMENTE NELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO-CONTROLLARE CHE NON VI SIANO PERDITE IN CORRISPONDENZA AGLI ATTACCHI E ATTORNO ALLO STELO DEGLI OTTURATORI A CAUSA DEL PREMISTOPPA. IN CASO DI ACCERTAMENTO DI PERDITE REGOLARE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
158	MIC19-MIC1921	OPERAZIONI DI CONTROLLO-CONTROLLARE CHE NON VI SIANO PERDITE IN CORRISPONDENZA AGLI ATTACCHI E ATTORNO ALLO STELO DEGLI OTTURATORI A CAUSA DEL PREMISTOPPA. IN CASO DI ACCERTAMENTO DI PERDITE REGOLARE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
159	MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
160	MIC21-MIC2111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
161	MIC21-MIC2113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
162	MIC21-MIC2114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
163	MIC23-MIC23101	MACCHINA INTERA-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
164	MIC23-MIC231021	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI AL COMPRESSORE E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
165	MIC23-MIC231022	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLE TUBAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
166	MIC23-MIC231023	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLA LINEA DELLA POMPA DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
167	MIC23-MIC231024	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-VALVOLA DI SICUREZZA SCAMBIATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
168	MIC23-MIC23103	MACCHINA INTERA-PROVA ISOLAMENTO VIBRAZIONI-VERIFICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
169	MIC23-MIC2311	COMPRESSORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
170	MIC23-MIC23111	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-VERNICIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
171	MIC23-MIC23112	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
172	MIC23-MIC23121	AVVIATORI-ESAME DEI CONTATTORI (FISICO E DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
173	MIC23-MIC23122	AVVIATORI-VERIFICA DELLA TARATURA E DELL'INTERVENTO DEI RELE' DI SOVRACCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
174	MIC23-MIC23123	AVVIATORI-TEST CONNESSIONI ELETTRICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
175	MIC23-MIC23131	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO BY-PASS DEL GAS CALDO (VERIFICA OPERATIVA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
176	MIC23-MIC23132	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO INIEZIONE DI LIQUIDO (VERIFICA DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
177	MIC23-MIC2321	MOTORE-ISOLAMENTO AVVOLGIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
178	MIC23-MIC2322	MOTORE-VERIFICA SBILANCIAMENTO FASI (MAX 10 %)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
179	MIC23-MIC2323	MOTORE-STATO MORSETTERIA ED ISOLATORI (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
180	MIC23-MIC2331	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA LINEE OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
181	MIC23-MIC2332	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
182	MIC23-MIC2333	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FILTRO A RETE CIRCUITO RAFFREDDATORE (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
183	MIC23-MIC2334	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FUNZIONAMENTO SOLENOIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
184	MIC23-MIC2335	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-ANALISI DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
185	MIC23-MIC2336	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-COLORE OLIO E QUANTITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
186	MIC23-MIC2337	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO FILTRO OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
187	MIC23-MIC2338	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO OLIO SECONDO RISULTATO ANALISI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
188	MIC23-MIC2341	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A PIENO CARICO, REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
189	MIC23-MIC2342	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A CARICO RIDOTTO, REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
190	MIC23-MIC2343	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-OSSERVARE TEMPERATURA ACQUA E REGISTRARE CORRENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
191	MIC23-MIC2344	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-CONTROLLO INTERNO COMPRESSORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
192	MIC23-MIC2351	REGOLAZIONE-VERIFICA OPERATIVITA' CONTROLLI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
193	MIC23-MIC2352	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
194	MIC23-MIC2353	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE PALETTE DEFLETTTRICI ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
195	MIC23-MIC2354	REGOLAZIONE-VERIFICA LIMITAZIONE CARICO MOTRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
196	MIC23-MIC2355	REGOLAZIONE-CONTROLLO CONTATTORE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
197	MIC23-MIC2361	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-RELE' D'ALLARME (SE CONNESSO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
198	MIC23-MIC2362	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERBLOCCO POMPA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
199	MIC23-MIC2363	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITI TEMPERATURA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
200	MIC23-MIC2364	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATI ALTA E BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
201	MIC23-MIC2365	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA ASPIRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
202	MIC23-MIC2366	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA MANDATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
203	MIC23-MIC2367	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERRUTTORE SORPASSO PRESSOSTATO DI BASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
204	MIC23-MIC2368	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATO DIFFERENZIALE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
205	MIC23-MIC2369	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-TIMER SICUREZZA POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
206	MIC23-MIC2371	CONDENSATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
207	MIC23-MIC2372	CONDENSATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
208	MIC23-MIC2373	CONDENSATORE-PULIZIA DEI TUBI DEL CONDENSATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
209	MIC23-MIC2374	CONDENSATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
210	MIC23-MIC2375	CONDENSATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
211	MIC23-MIC2381	EVAPORATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
212	MIC23-MIC2382	EVAPORATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
213	MIC23-MIC2383	EVAPORATORE-PULIZIA DEI TUBI EVAPORATORE (SE RICHIESTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
214	MIC23-MIC2384	EVAPORATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
215	MIC23-MIC2385	EVAPORATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
216	MIC23-MIC2391	VALVOLE DI ESPANSIONE-CONTROLLO SURRISCALDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
217	MIC26-MIC2611	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
218	MIC26-MIC2613	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
219	MIC26-MIC2614	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
220	MIC26-MIC262211	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
221	MIC26-MIC262221	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
222	MIC26-MIC262222	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
223	MIC26-MIC262223	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
224	MIC26-MIC262231	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
225	MIC26-MIC262232	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
226	MIC26-MIC262233	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALI-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
227	MIC26-MIC262241	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
228	MIC26-MIC262242	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
229	MIC27-MIC27111	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DEL PARALLELISMO DEGLI ALBERI DEL MOTORE E DEL VENTILATORE E RELATIVO INTERVENTO DI ALLINEAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
230	MIC27-MIC271110	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA POSIZIONE DEL CARTER DI PROTEZIONE DELLE CINGHIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
231	MIC27-MIC271111	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLE MOLLE AMMORTIZZATRICI SULLA BASE DEL GRUPPO MOTOVENTILANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
232	MIC27-MIC271112	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DI FLESSIBILITA' E TENUTA DELL'ATTACCO ANTIVIBRANTE TRA BOCCA DEL VENTILATORE E BOCCA DELLA CENTRALE O DELL'ATTACCO DEL CANALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
233	MIC27-MIC271113	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-CONTROLLO DI VIBRAZIONI O RUMORI INSOLITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
234	MIC27-MIC271114	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-CONTROLLO DELLA TENUTA DEL GIUNTO ANTIVIBRANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
235	MIC27-MIC271115	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-MISURA DELLE CORRENTI ASSORBITE SULLE TRE FASI DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
236	MIC27-MIC271116	CON VENTILATORE FUNZIONANTE-MISURA DELLA VELOCITA' DI ROTAZIONE DEL VENTILATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
237	MIC27-MIC271112	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO STRUMENTALE CON RIGA METALLICA DELL'ALLINEAMENTO DELLA PULEGGIA MOTORE CON LA PULEGGIA DEL VENTILATORE E RELATIVO INTERVENTO DI ALLINEAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
238	MIC27-MIC271113	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-VERIFICA STRUMENTALE CON DINAMOMETRO DELLA TENSIONE DELLA CINGHIA E RELATIVO INTERVENTO DI REGOLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
239	MIC27-MIC271114	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO USURA CINGHIA E RELATIVA SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
240	MIC27-MIC271115	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA CENTRATURA DELLA GIRANTE SLL'ALBERO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
241	MIC27-MIC271116	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO FISSAGGIO PULEGGIE E RELATIVO INTERVENTO DI SERRAGGIO BULLONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
242	MIC27-MIC27117	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO CONDIZIONI DELLA GIRANTE E RELATIVO INTERVENTO DI DISINCRUSTAZIONE E PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLA STESSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
243	MIC27-MIC27118	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO VISIVO DEI CUSCINETTI DELL'ALBERO, LUBRIFICAZIONE DEGLI STESSI E RELATIVA SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
244	MIC27-MIC27119	SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE FERMO-CONTROLLO DELLA ROTAZIONE DELLA GIRANTE (A MANO) IN ASSENZA DI SFREGAMENTI CONTRO LA COCLEA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
245	MIC27-MIC27121	SEZIONE FILTRANTE-PER FILTRI SINTETICI-PER FILTRI METALLICI-PER FILTRI A TASCHE-PER FILTRI ASSOLUTI-PER FILTRI A RULLO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
246	MIC27-MIC27131	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-PER UMIDIFICATORE A LAVATORE-PER UMIDIFICATORE A PACCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
247	MIC27-MIC27132	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA VASCA DI RACCOLTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
248	MIC27-MIC27133	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-OPERAZIONI DI PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
249	MIC27-MIC27134	SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE-CONTROLLO VISIVO DEL LIVELLO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
250	MIC27-MIC27141	SEZIONE DI BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO-CONTROLLO VISIVO PULIZIA PACCO E RELATIVO INTERVENTO DI PULIZIA O SOSTITUZIONE SE NECESSARIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
251	MIC27-MIC27142	SEZIONE DI BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO-CONTROLLO VISIVO ED EVENTUALI OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA VASCA DI RACCOLTA CONDENSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
252	MIC27-MIC27151	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE VALVOLE MOTORIZZATE SULLE BATTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
253	MIC27-MIC27152	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SERRANDE MOTORIZZATE (SE PRESENTI) E/O CONIUGATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
254	MIC27-MIC27153	REGOLAZIONE AUTOMATICA ELETTRONICA-VERIFICA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
255	MIC28-MIC2811	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE LO STATO DELLE CANALIZZAZIONI ALLO SCOPO DI INDIVIDUARE EVENTUALI CORROSIONI E FUGHE D'ARIA, QUESTE ULTIME DENUNCIATE DA ANNERIMENTI DELLE PARETI IN PROSSIMITA' DELLE FUGHE STESSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
256	MIC28-MIC2812	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE LA STABILITA' DEI SOSTEGNI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
257	MIC28-MIC2813	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE EVENTUALI SERRANDE DI REGOLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
258	MIC28-MIC2814	CANALIZZAZIONI-CONTROLLARE L'ENTRATA IN FUNZIONE DI EVENTUALI SERRANDE TAGLIAFUOCO ALLA TEMPERATURA PREVISTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
259	MIC28-MIC2821	RIVESTIMENTI ISOLANTI OPERAZIONI DI CONTROLLO-EFFETTUARE UNA ISPEZIONE VISIVA ONDE VERIFICARE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEI RIVESTIMENTI ISOLANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
260	MIC28-MIC2831	RIPRISTINO-RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI ISOLANTI DETERIORATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
261	MIC28-MIC2841	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLA GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA E VERIFICA DELL'INTEGRITA' DELLA RETE ANTIVOLATILE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
262	MIC28-MIC2842	ELEMENTI TERMINALI ARIA-EVENTUALE TARATURA DELLA DELLA SERRANDA DI TARATURA P.A.E.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
263	MIC28-MIC2843	ELEMENTI TERMINALI ARIA-VERIFICA E TARATURA DELLE SERRANDE DI TARATURA (SE ESISTENTI) ALL'INTERNO DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
264	MIC28-MIC2844	ELEMENTI TERMINALI ARIA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO (SE ESISTENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
265	MIC28-MIC2845	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLE BOCCHETTE E DEI DIFFUSORI DI MANDATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
266	MIC28-MIC2846	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA E REGOLAZIONE DELLE SERRANDE DI REGOLAZIONE DELLE BOCCHETTE E DEI DIFFUSORI DI MANDATA E DEI RELATIVI DEFLETTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
267	MIC28-MIC2847	ELEMENTI TERMINALI ARIA-PULIZIA DELLE GRIGLIE DI RIPRESA IN AMBIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
268	MIC28-MIC2851	IMPIANTI DI VENTILAZIONE/ESTRAZIONE-VERIFICA BUON FUNZIONAMENTO DEI TORRINI DI ESTRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
269	MIC3-MIC0331	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
270	MIC3-MIC0332	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
271	MIC3-MIC0333	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
272	MIC3-MIC0334	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
273	MIC3-MIC0341	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
274	MIC3-MIC0342	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
275	MIC3-MIC0351	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
276	MIC3-MIC0352	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICHE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
277	MIC3-MIC0353	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
278	MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
279	MIC6-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO (VI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
280	MIC6-MIC063	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
281	MIC6-MIC064	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 26 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.I.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
282	MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
283	MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
284	MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
285	MIC8-MIC081	VASO APERTO-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHI PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
286	MIC8-MIC082	VASO APERTO-VERIFICARE CHE ALLA MASSIMA TEMPERATURA IL LIVELLO DI ACQUA NON RAGGIUNGA LA GENERATRICE INFERIORE DEL TUBO DI TROPPO PIENO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
287	MIC8-MIC083	VASO APERTO-VERIFICARE CHE IN PRESENZA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA DEL VASO, IL GALLEGGIANTE DEVE RISULTARE INTEGRO E LA VALVOLA DI ALIMENTAZIONE CHIUSA ED A TRENUTA QUANDO IL LIVELLO E' APPENA MAGGIORE DI QUELLO MINIMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
288	MIC8-MIC084	VASO APERTO-VERIFICARE CHE IN CORSO DI ESERCIZIO L'ACQUA CONTENUTA NEL VASO DI ESPANSIONE SIA FREDDA O APPENA TIEPIDA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
289	MIC8-MIC085	VASO APERTO-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
290	MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
291	MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE FINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
292	MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
293	MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
294	MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
295	MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
296	MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
297	GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
298	MIE1-MIE01111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
299	MIE1-MIE01112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
300	MIE1-MIE01113	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
301	MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
302	MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
303	MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
304	MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
305	MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
306	MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
307	MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
308	MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
309	MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
310	MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
311	MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
312	MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
313	MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
314	MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
315	MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
316	MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
317	MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
318	MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
319	MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
320	MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
321	MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
322	MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
323	MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
324	MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
325	MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
326	MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
327	MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
328	MIE131-MIE13111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
329	MIE131-MIE13111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
330	MIE131-MIE13112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILE ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE COLLEGATE AL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
331	MIE131-MIE13112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILE ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE COLLEGATE AL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
332	MIE131-MIE13121	CONTROLLO GENERALE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-AVVIAMENTO A VUOTO DEL GRUPPO SOPRATTUTTO PER VERIFICARE L'EFFICACIA DELL'AVVIAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 1 settimane	52	1
333	MIE131-MIE13121	CONTROLLO GENERALE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-AVVIAMENTO A VUOTO DEL GRUPPO SOPRATTUTTO PER VERIFICARE L'EFFICACIA DELL'AVVIAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 1 settimane	52	1
334	MIE131-MIE1314101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
335	MIE131-MIE1314101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
336	MIE131-MIE1314102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
337	MIE131-MIE1314102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
338	MIE131-MIE131411	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
339	MIE131-MIE131411	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
340	MIE131-MIE131412	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
341	MIE131-MIE131412	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
342	MIE131-MIE131421	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
343	MIE131-MIE131421	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
344	MIE131-MIE131422	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
345	MIE131-MIE131422	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
346	MIE131-MIE131423	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
347	MIE131-MIE131423	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
348	MIE131-MIE131431	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
349	MIE131-MIE131431	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
350	MIE131-MIE131432	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
351	MIE131-MIE131432	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
352	MIE131-MIE131433	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
353	MIE131-MIE131433	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
354	MIE131-MIE131441	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
355	MIE131-MIE131441	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
356	MIE131-MIE131442	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
357	MIE131-MIE131442	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
358	MIE131-MIE131443	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
359	MIE131-MIE131443	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
360	MIE131-MIE131451	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
361	MIE131-MIE131451	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
362	MIE131-MIE131452	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
363	MIE131-MIE131452	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
364	MIE131-MIE131461	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
365	MIE131-MIE131461	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
366	MIE131-MIE131462	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
367	MIE131-MIE131462	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
368	MIE131-MIE131463	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
369	MIE131-MIE131463	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
370	MIE131-MIE131464	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALE DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
371	MIE131-MIE131464	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALE DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
372	MIE131-MIE131471	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
373	MIE131-MIE131471	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
374	MIE131-MIE131472	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
375	MIE131-MIE131472	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
376	MIE131-MIE131473	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
377	MIE131-MIE131473	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
378	MIE131-MIE131481	RELE AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
379	MIE131-MIE131481	RELE AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
380	MIE131-MIE131482	RELE AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
381	MIE131-MIE131482	RELE AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
382	MIE131-MIE131491	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
383	MIE131-MIE131491	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
384	MIE131-MIE131492	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
385	MIE131-MIE131492	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
386	MIE131-MIE131493	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
387	MIE131-MIE131493	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
388	MIE143-MIE1431	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
389	MIE143-MIE14310	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
390	MIE143-MIE1432	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
391	MIE143-MIE1433	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
392	MIE143-MIE1434	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
393	MIE143-MIE1435	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
394	MIE143-MIE1436	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
395	MIE143-MIE1437	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
396	MIE143-MIE1438	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
397	MIE143-MIE1439	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
398	MIE145-MIE1451	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
399	MIE145-MIE14510	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
400	MIE145-MIE1452	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
401	MIE145-MIE1453	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
402	MIE145-MIE1454	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
403	MIE145-MIE1455	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
404	MIE145-MIE1456	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
405	MIE145-MIE1457	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
406	MIE145-MIE1458	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
407	MIE145-MIE1459	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
408	MIE16-MIE1621	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA DI FUNZIONAMENTO DEGLI INTERRUITORI DIFFERENZIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
409	MIE16-MIE1622	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO DEI SISTEMI IT-M E DEI DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
410	MIE16-MIE1631	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE DELL'AVVOLGIMENTO SECONDARIO A VUOTO E SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO AD USO MEDICALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
411	MIE16-MIE1633	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI (LOCALI DI GRUPPO 1)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
412	MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
413	MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
414	MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP, CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
415	MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
416	MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
417	MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
418	MIE5-MIE05111	PULSANTE DI EMERGENZA-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA E LA PRESENZA DELLA CARTELLONISTICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
419	MIE5-MIE05112	PULSANTE DI EMERGENZA-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
420	MIE5-MIE05211	IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO TIPO CEE 400 V - 230 V-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
421	MIE5-MIE05212	IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO TIPO CEE 400 V - 230 V-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
422	MIE6-MIE06111	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
423	MIE6-MIE06112	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELL'EFFICIENZA DELLE LAMPADE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
424	MIE6-MIE06113	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-SOSTITUIRE LE LAMPADE GUASTE CON EVIDENTI SEGNI DI INVECCHIAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
425	MIE6-MIE06114	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO PLAFONIERE STAGNE-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
426	MIE7-MIE07111	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO AUTOALIMENTATO-INTERVENTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-PROVOCARE LA MANCANZA DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NORMALE E VERIFICARE L'ACCENSIONE DELL'ILLUMINAZIONE DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
427	MIE7-MIE07121	EFFICIENZA LAMPADE-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELL'EFFICIENZA DELLE LAMPADE ANNOTANDO QUELLE GUASTE O MALFUNZIONANTI PER L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DOPO AVER VERIFICATO ANCHE I GRUPPI BATTERIA - INVERTER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
428	MIE7-MIE07131	GRUPPO BATTERIA - INVERTER-ESEGUIRE LA PULIZIA ED IL CONTROLLO VISIVO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI GRUPPI AUTONOMI DI EMERGENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
429	MIE7-MIE07132	GRUPPO BATTERIA - INVERTER-SOSTITUIRE LE BATTERIE SCARICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
430	MIE7-MIE07141	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
431	MIE7-MIE07142	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE DI ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
432	MIE7-MIE07143	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
433	MIE7-MIE07144	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-SOSTITUIRE LE LAMPADE GUASTE CON EVIDENTI SEGNI DI INVECCHIAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
434	MIE7-MIE07145	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLO STATO DEI COMPONENTI INTERNI DELL'APPARECCHIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
435	MIE7-MIE07146	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-SOSTITUIRE I COMPONENTI CHE PRESENTANO EVIDENTI SEGNI DI SURRISCALDAMENTO E/O CORROSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
436	MIE7-MIE07147	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-CONTROLLARE IL SERRAGGIO DEI BULLONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
437	MIE9-MIE09111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
438	MIE9-MIE09112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
439	MIE9-MIE09113	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
440	MIE9-MIE09211	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
441	MIE9-MIE09212	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
442	MIE9-MIE09221	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
443	MIE9-MIE09222	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
444	MIE9-MIE09223	INTERRUTTORE-COMPONENTI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
445	MIE9-MIE09231	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
446	MIE9-MIE09232	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
447	MIE9-MIE09241	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
448	MIE9-MIE09242	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
449	MIE9-MIE09251	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-PULIZIA GENERALE DELLA MACCHINA COMPRESI I CAVI IN ARRIVO ED IN PARTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
450	MIE9-MIE09252	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERIFICA STATO DEGLI ISOLATORI CON RILEVAZIONE DI EVENTUALI TRACCE DI SCARICHE, INCRINATURE ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
451	MIE9-MIE09253	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO EFFICIENZA DEI LIMITATORI DI SOVRATENSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
452	MIE9-MIE09254	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO ISOLAMENTO AVVOLGIMENTI TRA LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
453	MIE9-MIE09255	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERIFICA EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE DEI COLLEGAMENTI DI TERRA DEL LIMITATORE DI SOVRATENSIONE E DELLO SCHERMO ELETTROSTATICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
454	GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
455	MII1-MII0111	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - VERIFICA INTEGRITA' E STATO DI CONSERVAZIONE SERBATOI E COIBENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
456	MII1-MII0112	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' ED EVENTUALE MESSA A PUNTO DEI REGOLATORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
457	MII1-MII0113	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE DI RITEGNO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
458	MII1-MII0121	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - CONTROLLO PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
459	MII1-MII0131	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
460	MII1-MII0132	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
461	MII1-MII0133	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
462	MII1-MII0134	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE DEL FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
463	MII1-MII0141	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIE E ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
464	MII1-MII01410	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE; PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO. VERIFICA DELLA MARCIA DEL NUMERATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
465	MII1-MII0142	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
466	MII1-MII0143	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
467	MII1-MII0144	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
468	MII1-MII0145	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
469	MII1-MII0146	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
470	MII1-MII0147	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADIE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
471	MII1-MII0148	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
472	MII1-MII0149	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
473	MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
474	MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
475	MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
476	MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
477	MII3-MII0311	IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO - VERIFICA DELLA DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
478	MII3-MII0312	IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO - SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
479	MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
480	MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
481	MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
482	MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
483	MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
484	MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
485	MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
486	MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
487	MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
488	MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
489	MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
490	MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
491	MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
492	MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
493	MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
494	MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
495	MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
496	MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
497	MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
498	MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
499	MII6-MII0611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
500	MII6-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
501	MII6-MII0622	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
502	MII6-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO. E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
503	MII6-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
504	MII6-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE P.O.D. VIA SAN NICOLA - MARATEA

	A	B	C	D	E	F
505	MII7-MII0711	CONTROLLO GENERALE - ESAME GENERALE DELL'IMPIANTO ALLO SCOPO DI VERIFICARE LO STATO DI TUTTI I COMPONENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
506	MII7-MII0721	PROVA AVVIAMENTO AUTOMATICO - PROVA DI AVVIAMENTO AUTOMATICO E FUNZIONAMENTO DELLE POMPE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
507	MII7-MII0731	ALIMENTAZIONE ELETTRICA - CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
508	GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
509	MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
510	MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
511	MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
512	MIS3-MIS034	IMPIANTO CITOFONICO-VERIFICA FUNZIONAMENTO EVENTUALI GEMME SPIA (APPARECCHIATURE PER NON UIDENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
513	MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
514	MIS4-MIS041	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' DI CONTROLLO, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
515	MIS4-MIS042	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' PERIFERICHE, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, LUBRIFICAZIONE ORGANI IN	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
516	MIS4-MIS045	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
517	MIS5-MIS051	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-PROVA IMPIANTO DI CHIAMATA STANZE, VERIFICA SEGNALAZIONE VISIVA/SONORA, PROVA TASTO O CORDONCINO DI CHIAMATA E TACITAZIONE DI AVVISO RICEVUTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
518	MIS5-MIS052	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI, CONTROLLO CARICA BATTERIE, SE PRESENTI, E PARZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
519	MIS5-MIS053	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-PULIZIA INTERNA CENTRALINA E APPARECCHI TERMINALI, PULIZIA CON SPRAY SU CIRCUITI ELETTRONICI, PULIZIA ALTOPARLANTI/CICALINI E CARTER INTERNI, PULIZIA SEGNALAZIONI LUMINOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
520	MIS5-MIS054	IMPIANTI DI CHIAMATA STANZE-CONTROLLO LIVELLI DI EMISSIONE SEGNALI SONORI E VERIFICA DEL CORRETTO INDIRIZZAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI AGROMONTE MILEO VIA CHIESA -

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI AGROMONTE MILEO VIA CHIESA -

MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI AGROMONTE MILEO VIA CHIESA -

MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1621	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA DI FUNZIONAMENTO DEGLI INTERRUITORI DIFFERENZIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIE16-MIE1622	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO DEI SISTEMI IT-M E DEI DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1631	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE DELL'AVVOLGIMENTO SECONDARIO A VUOTO E SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO AD USO MEDICALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1633	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI (LOCALI DI GRUPPO 1)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP, CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09113	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09211	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09212	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09221	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09222	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09223	INTERRUTTORE-COMPONENTI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09231	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09232	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09241	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09242	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09251	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-PULIZIA GENERALE DELLA MACCHINA COMPRESI I CAVI IN ARRIVO ED IN PARTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09252	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERIFICA STATO DEGLI ISOLATORI CON RILEVAZIONE DI EVENTUALI TRACCE DI SCARICHE, INCRINATURE ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09253	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO EFFICIENZA DEI LIMITATORI DI SOVRATENSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09254	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO ISOLAMENTO AVVOLGIMENTI TRA LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09255	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERIFICA EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE DEI COLLEGAMENTI DI TERRA DEL LIMITATORE DI SOVRATENSIONE E DELLO SCHERMO ELETTROSTATICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI AGROMONTE MILEO VIA CHIESA -

MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0622	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO. E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI AGROMONTE MILEO VIA CHIESA -

MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE. VERIFICA SERRAGGI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mesi	2	1
MIS3-MIS032	MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA. PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE. CONTROLLI O GUARNIZIONI E GRADO DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mesi	2	1
MIS3-MIS033	PROTEZIONE IP. VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA IMPIANTO CITOFONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA. VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mesi	4	1
MIS3-MIS034	IMPIANTO CITOFONICO-VERIFICA FUNZIONAMENTO EVENTUALI GEMME SPIA (APPARECCHIATURE PER NON UDENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese	12	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELL'O STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA. DELL'O STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mesi	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI CASALE - ROCCANOVA

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPOSTA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISCRITTURA DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI CASALE - ROCCANOVA

MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1531	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1542	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI CASALE - ROCCANOVA

MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI CASALE - ROCCANOVA

MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0622	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO, E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI LARGO MUNICIPIO - TEANA

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI LARGO MUNICIPIO - TEANA

MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI LARGO MUNICIPIO - TEANA

MI15-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI FRAZIONE MEZZANE - SAN SEVERINO LUCANO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI DI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMOELETTRICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI-SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE, SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCHE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI FRAZIONE MEZZANE - SAN SEVERINO LUCANO

MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1531	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1542	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1551	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI FRAZIONE MEZZANE - SAN SEVERINO LUCANO

MIC3-MIC0331	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0332	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0333	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0334	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0341	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0342	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0351	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0352	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0353	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO IVI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC063	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC064	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 26 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.I.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL LIBRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI FRAZIONE MEZZANE - SAN SEVERINO LUCANO

MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI FRAZIONE MEZZANE - SAN SEVERINO LUCANO

MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI PIAZZA GIANTURCO - FARDELLA

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISISTITO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1338	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI PIAZZA GIANTURCO - FARDELLA

MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI PIAZZA GIANTURCO - FARDELLA

MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLE E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA. RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE. VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE. CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA. PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE. CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP. VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA. VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE. EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI RIONE VIGNALE - CERSOSIMO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALEZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPOSTA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALETORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA. PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1338	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI RIONE VIGNALE - CERSOSIMO

MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI RIONE VIGNALE - CERSOSIMO

MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI RIONE VIGNALE - CERSOSIMO

MI15-MI10511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI10512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI10531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE SAN COSTANTINO DI RIVELLO VIA TIMPONE

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERIA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISCRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE SAN COSTANTINO DI RIVELLO VIA TIMPONE

MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE1101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE SAN COSTANTINO DI RIVELLO VIA TIMPONE

MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09111	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09112	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09113	CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO GENERALE DI PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09211	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09212	SEZIONATORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09221	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09222	INTERRUTTORE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09223	INTERRUTTORE-COMPONENTI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09231	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09232	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE-COMPONENTI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09241	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09242	FUSIBILE-COMPONENTI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09251	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-PULIZIA GENERALE DELLA MACCHINA COMPRESI I CAVI IN ARRIVO ED IN PARTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09252	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERIFICA STATO DEGLI ISOLATORI CON RILEVAZIONE DI EVENTUALI TRACCE DI SCARICHE, INCRINATURE ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09253	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO EFFICIENZA DEI LIMITATORI DI SOVRATENSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09254	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-CONTROLLO ISOLAMENTO AVVOLGIMENTI TRA LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE9-MIE09255	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO-COMPONENTI-VERIFICA EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE DEI COLLEGAMENTI DI TERRA DEL LIMITATORE DI SOVRATENSIONE E DELLO SCHERMO ELETTROSTATICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE SAN COSTANTINO DI RIVELLO VIA TIMPONE

MI15-MI105215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI10531	VALVOLUME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTUE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MI10611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MI10621	BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MI10622	STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPPO MEDIANTE GETTO DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MI10631	ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MI10632	STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO, E RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MI10633	METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CLINICOLI, ALLO SCOPO DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
	CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO				

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ALDO MORO - CASTELLUCCIO SUPERIORE

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ALDO MORO - CASTELLUCCIO SUPERIORE

MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ALDO MORO - CASTELLUCCIO SUPERIORE

MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE. PROVA SOVRATENSIONI. CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII1-MII0111	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - VERIFICA INTEGRITA' E STATO DI CONSERVAZIONE SERBATOI E COIBENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0112	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' ED EVENTUALE MESSA A PUNTO DEI REGOLATORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0113	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE DI RITEGNO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0121	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - CONTROLLO PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0131	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0132	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0133	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0134	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE DEL FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0141	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIE E ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII01410	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE; PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO. VERIFICA DELLA MARCIA DEL NUMERATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0142	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0143	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0144	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0145	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0146	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0147	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0148	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0149	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ALDO MORO - CASTELLUCCIO SUPERIORE

MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA AMENDOLA - SENISE

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALAZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1338	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA AMENDOLA - SENISE

MIA14-MIA1411	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1412	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E D'IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1413	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1414	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1421	AD ANIDRIDE CARBONICA-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1431	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1432	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1433	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1434	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1435	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1436	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA031	RILEVATORI DI FUMO-PULIZIA DEI RILEVATORI SECONDO LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE, QUALORA SIA SEGNALATO DALLA CENTRALE LA PULIZIA VA ESEGUITA ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA FREQUENZA STABILITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA032	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA A VISTA DELL'INTEGRITA' DEL RILEVATORE E DEL FISSAGGIO CON EVENTUALE RIPRISTINO DELLE CORRETTE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA033	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI TARATURA STANDARD DELLA SENSIBILITA' CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA034	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI FUNZIONAMENTO ED ALLINEAMENTO TRAMITE IL CONTROLLO DELLA TENSIONE PRESENTE SUI PUNTI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA035	RILEVATORI DI FUMO-PROVA DI FUNZIONAMENTO CON APPOSITI FILTRI PER ALMENO UN RILEVATORE OGNI ZONA E COMUNQUE UNO OGNI DIECI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI SI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMoeLETTTRICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA AMENDOLA - SENISE

MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI-SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE. SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCHE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA AMENDOLA - SENISE

MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1542	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1551	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23101	MACCHINA INTERA-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231021	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI AL COMPRESSORE E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231022	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLE TUBAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231023	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLA LINEA DELLA POMPA DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231024	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-VALVOLA DI SICUREZZA SCAMBIATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA AMENDOLA - SENISE

MIC23-MIC23103	MACCHINA INTERA-PROVA ISOLAMENTO VIBRAZIONI-VERIFICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2311	COMPRESSORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23111	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-VERNICIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23112	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23121	AVVIATORI-ESAME DEI CONTATTORI (FISICO E DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23122	AVVIATORI-VERIFICA DELLA TARATURA E DELL'INTERVENTO DEI RELE' DI SOVRACCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23123	AVVIATORI-TEST CONNESSIONI ELETTRICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23131	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO BY-PASS DEL GAS CALDO (VERIFICA OPERATIVA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23132	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO INIEZIONE DI LIQUIDO (VERIFICA DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2321	MOTORE-ISOLAMENTO AVVOLGIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2322	MOTORE-VERIFICA SBILANCIAMENTO FASI (MAX 10 %)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2323	MOTORE-STATO MORSETTERIA ED ISOLATORI (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2331	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA LINEE OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2332	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2333	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FILTRO A RETE CIRCUITO RAFFREDDATORE (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2334	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FUNZIONAMENTO SOLENOIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2335	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-ANALISI DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2336	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-COLORE OLIO E QUANTITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2337	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO FILTRO OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2338	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO OLIO SECONDO RISULTATO ANALISI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2341	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A PIENO CARICO. REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2342	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A CARICO RIDOTTO. REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2343	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-OSSERVARE TEMPERATURA ACQUA E REGISTRARE CORRENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2344	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTTRICI ASPIRAZIONE-CONTROLLO INTERNO COMPRESSORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2351	REGOLAZIONE-VERIFICA OPERATIVITA' CONTROLLI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2352	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2353	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE PALETTE DEFLETTTRICI ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2354	REGOLAZIONE-VERIFICA LIMITAZIONE CARICO MOTRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2355	REGOLAZIONE-CONTROLLO CONTATTORE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA AMENDOLA - SENISE

MIC23-MIC2361	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-RELE' D'ALLARME (SE CONNESSO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2362	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERBLOCCO POMPA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2363	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITI TEMPERATURA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2364	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATI ALTA E BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2365	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA ASPIRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2366	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA MANDATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2367	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERRUTTORE SORPASSO PRESSOSTATO DI BASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2368	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATO DIFFERENZIALE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2369	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-TIMER SICUREZZA POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2371	CONDENSATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2372	CONDENSATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2373	CONDENSATORE-PULIZIA DEI TUBI DEL CONDENSATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2374	CONDENSATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2375	CONDENSATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2381	EVAPORATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2382	EVAPORATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2383	EVAPORATORE-PULIZIA DEI TUBI EVAPORATORE (SE RICHIESTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2384	EVAPORATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2385	EVAPORATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2391	VALVOLE DI ESPANSIONE-CONTROLLO SURRISCALDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO IVI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC063	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC064	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 28 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.J.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL LIBRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA AMENDOLA - SENISE

MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA AMENDOLA - SENISE

MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE142-MIE1421	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE14210	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1422	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1423	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1424	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1425	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1426	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1427	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1428	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1429	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE16-MIE1622	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO DEI SISTEMI IT-M E DEI DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1631	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE DELL'AVVOLGIMENTO SECONDARIO A VUOTO E SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO AD USO MEDICALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1633	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI (LOCALI DI GRUPPO 1)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP, CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA AMENDOLA - SENISE

MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO, E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS4-MIS041	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' DI CONTROLLO, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA AMENDOLA - SENISE

MIS4-MIS042	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' PERIFERICHE, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP. LUBRIFICAZIONE ORGANI IN	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS4-MIS045	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE. PARZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE VIA BRUNO - EPISCOPIA

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRÀ PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPOSTA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE VIA BRUNO - EPISCOPIA

MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE VIA BRUNO - EPISCOPIA

MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALAZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA CADUTI VII SETTEMBRE - LAURIA

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA CADUTI VII SETTEMBRE - LAURIA

MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE. PROVA SOVRATENSIONI. CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI STRADA COMUNALE SANTA CATERINA - CASTELLUCCIO INFERIORE

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI STRADA COMUNALE SANTA CATERINA - CASTELLUCCIO INFERIORE

MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI, CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI STRADA COMUNALE SANTA CATERINA - CASTELLUCCIO INFERIORE

MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA DE GASPARI - FRANCAVILLA SUL SINNI

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPOSTA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA DE GASPARI - FRANCAVILLA SUL SINNI

MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA DE GASPARI - FRANCAVILLA SUL SINNI

MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA G. FORTUNATO - LAGONEGRO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA12-MIA121	SEGNALEZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALEZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALETORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA G. FORTUNATO - LAGONEGRO

MIA14-MIA1411	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1412	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E D'IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1413	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1414	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1421	AD ANIDRIDE CARBONICA-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1431	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1432	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1433	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1434	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1435	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1436	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI DI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMoeLETTICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI-SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE, SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA G. FORTUNATO - LAGONEGRO

MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCCHE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDO L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1611	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO AUTOLUBRIFICANTI O	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC16110	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1612	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1613	MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1614	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1615	MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1616	MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1617	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA G. FORTUNATO - LAGONEGRO

MIC16-MIC1618	MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1619	MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1621	OPERAZIONI DI CONTROLLO-PRIMA DI ALIMENTARE IL SISTEMA, VERIFICA MANUALE CHE LE VALVOLE RUOTINO SENZA RESISTENZA O ATTRITI ANOMALI NEI DUE SENSI EFFETTUARE LA PROVA AGENDO ALMENO 5 VOLTE CONSECUTIVAMENTE NEI DUE SENSI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1622	OPERAZIONI DI CONTROLLO-DOPO AVER ALIMENTATO IL SISTEMA, VERIFICA DELLA CORRETTA RISPOSTA DELLA VALVOLA SERVOCOMANDATA (SENSO ED AMPIEZZA DI ROTAZIONE, AZIONE DEL FINE CORSA) ALLE OPPORTUNE MANIPOLAZIONI DELL'ORGANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1623	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICA DELL'ASSENZA DI TRAFILAMENTI ATTRAVERSO GLI ORGANI DI TENUTA SULLO STELO DELLA VALVOLA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1624	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICA DELLA TARATURA IN CONDIZIONI DI REGIME	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1625	OPERAZIONI DI CONTROLLO-TERMOREGOLAZIONE D'AMBIENTE - VERIFICA DELLA TEMPERATURA IN VARI LOCALI PILOTA DA MISURARE CON L'IMPIANTO A REGIME STABILIZZATO, TOLLERANZA +/- 1°C.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1626	OPERAZIONI DI CONTROLLO-TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1631	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1641	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1642	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1651	MESSA A RIPOSO ALL' EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONE DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC19-MIC1911	MANUTENZIONE-MANOVRARE TUTTI GLI ORGANI DI INTERCETTAZIONE E DI REGOLAZIONE ONDE EVITARE CHE FINISCA PER BLOCCARSI, APERTURE E CHIUSURA DEVONO ESSERE ESEGUITE SENZA FORZARE ASSOLUTAMENTE NELLE POSIZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC19-MIC1921	OPERAZIONI DI CONTROLLO-CONTROLLARE CHE NON VI SIANO PERDITE IN CORRISPONDENZA AGLI ATTACCHI E ATTORNO ALLO STELO DEGLI OTTURATORI A CAUSA DEL PREMISTOPPA, IN CASO DI ACCERTAMENTO DI PERDITE REGOLARE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO IVI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC063	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA G. FORTUNATO - LAGONEGRO

MIC6-MIC064	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 28 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.I.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL LIBRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA G. FORTUNATO - LAGONEGRO

MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1622	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO DEI SISTEMI IT-M E DEI DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1631	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE DELL'AVVOLGIMENTO SECONDARIO A VUOTO E SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO AD USO MEDICALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1633	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI (LOCALI DI GRUPPO 1)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP, CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIEXK-MIEXK1	ATTIVITA' A RICHIESTA	INTERO IMMOBILE			
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA G. FORTUNATO - LAGONEGRO

MI15-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MII0611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MII0622	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO, E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI16-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE VIA LIBERTA' - CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE VIA LIBERTA' - CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII3-MII0311	IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO - VERIFICA DELLA DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII3-MII0312	IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO - SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI PIAZZA MARCONI - NOEPOLI

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISCRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI PIAZZA MARCONI - NOEPOLI

MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI, CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI PIAZZA MARCONI - NOEPOLI

MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI PIAZZA MARCONI - NOEPOLI

MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA. VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE. EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA MONASTERO - RIVELLO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISCRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA MONASTERO - RIVELLO

MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA MONASTERO - RIVELLO

MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1622	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO DEI SISTEMI IT-M E DEI DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1631	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE DELL'AVVOLGIMENTO SECONDARIO A VUOTO E SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO AD USO MEDICALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1633	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI (LOCALI DI GRUPPO 1)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA MONASTERO - RIVELLO

MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALAZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA DOMENICO PASCE - TRECCHINA

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA12-MIA121	SEGNALEZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALEZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERIA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALETORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA DOMENICO PASCE - TRECCHINA

MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADIE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1811	MANUTENZIONE-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI MEDIANTE LAVAGGIO CHIMICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1812	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO COSI' DA METTERE A NUDO IL PRIMARIO ED IL SECONDARIO E PROCEDERE ALLA DISINCROSTAZIONE ED ALLA ELIMINAZIONE DI EVENTUALI FANGHIGLIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA DOMENICO PASCE - TRECCHINA

MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA DOMENICO PASCE - TRECCHINA

MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIANO DEI LIPPI - LAGONEGRO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA12-MIA121	SEGNALEZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALEZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERIA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALETORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIANO DEI LIPPI - LAGONEGRO

MIA14-MIA1411	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDERIA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1412	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E D'IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1413	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1414	AD ANIDRIDE CARBONICA-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1421	AD ANIDRIDE CARBONICA-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1431	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1432	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1433	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1434	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1435	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA14-MIA1436	AD ANIDRIDE CARBONICA-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA031	RILEVATORI DI FUMO-PULIZIA DEI RILEVATORI SECONDO LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE, QUALORA SIA SEGNALATO DALLA CENTRALE LA PULIZIA VA ESEGUITA ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA FREQUENZA STABILITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA032	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA A VISTA DELL'INTEGRITA' DEL RILEVATORE E DEL FISSAGGIO CON EVENTUALE RIPRISTINO DELLE CORRETTE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA033	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI TARATURA STANDARD DELLA SENSIBILITA' CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA034	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI FUNZIONAMENTO ED ALLINEAMENTO TRAMITE IL CONTROLLO DELLA TENSIONE PRESENTE SUI PUNTI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA035	RILEVATORI DI FUMO-PROVA DI FUNZIONAMENTO CON APPOSITI FILTRI PER ALMENO UN RILEVATORE OGNI ZONA E COMUNQUE UNO OGNI DIECI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI SI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMOELETTRICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIANO DEI LIPPI - LAGONEGRO

MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI- SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE. SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA. CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCCHIE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADIE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC19-MIC1911	MANUTENZIONE-MANOVRARE TUTTI GLI ORGANI DI INTERCETTAZIONE E DI REGOLAZIONE ONDE EVITARE CHE FINISCA PER BLOCCARSI. APERTURE E CHIUSURA DEVONO ESSERE ESEGUITE SENZA FORZARE ASSOLUTAMENTE NELLE POSIZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC19-MIC1921	OPERAZIONI DI CONTROLLO-CONTROLLARE CHE NON VI SIANO PERDITE IN CORRISPONDENZA AGLI ATTACCHI E ATTORNO ALLO STELO DEGLI OTTURATORI A CAUSA DEL PREMISTOPPA. IN CASO DI ACCERTAMENTO DI PERDITE REGOLARE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIANO DEI LIPPI - LAGONEGRO

MIC3-MIC0331	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0332	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0333	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0334	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0341	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0342	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0351	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0352	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0353	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO IVI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC063	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC064	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 26 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.I.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL LIBRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE1101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIANO DEI LIPPI - LAGONEGRO

MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE142-MIE1421	PULIZIA GENERALE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE14210	PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1422	PULIZIA DEI FILTRI DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1423	CONTROLLO DELLE BATTERIE ED EVENTUALE RABBOCCO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1424	CONTROLLO DELLA TENSIONE E FREQUENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1425	VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1426	VERIFICA SERRAGGI MECCANICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1427	VERIFICA DEI PARAMETRI DELLE SCHEDE ELETTRONICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIANO DEI LIPPI - LAGONEGRO

MIE142-MIE1428	VERIFICA DELLA COMMUTAZIONE DEI COMMUTATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE142-MIE1429	VERIFICA DEI CIRCUITI DI VENTILAZIONE E TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP, CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALAZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIANO DEI LIPPI - LAGONEGRO

MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLUME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0622	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO, E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI S'ICUREZZA					
MIS1-MIS0111	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0112	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA TRASMISSIONE MESSAGGI D'ALLARME, CONTROLLO TONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0113	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-VERIFICA FUNZIONAMENTO GEMME SPIA ED INDICATORE DI TENSIONE, VERIFICA FUNZIONAMENTO LED AUTODIAGNOSI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0114	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-VERIFICA RISPONDERIA DELLO STATO DI FATTO AL PROGETTO PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENZA E LA POSIZIONE DEI VARI INDICATORI DI ALLARME E SEGNALEZIONE - PROVA DI SIMULAZIONE PER LA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0115	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0116	CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE/DIFFUSIONE SONORA-CONTROLLO LIVELLI DI EMISSIONE SIRENE D'ALLARME, PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0121	ALTOPARLANTI PER DIFFUSIONE SONORA-VERIFICA FUNZIONAMENTO ALTOPARLANTE A DIFFUSIONE SONORA MEDIANTE FORZATURA SULLA CENTRALINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0122	ALTOPARLANTI PER DIFFUSIONE SONORA-PULIZIA ESTERNA DELL'ALTOPARLANTE, CONTROLLO DELLO STAFFAGGIO ALLA PARETE, RIMOZIONE D'EVENTUALI OSTACOLI ALLA DIFFUSIONE, REGISTRAZIONE ORIENTAMENTO CONO DI DIFFUSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0123	ALTOPARLANTI PER DIFFUSIONE SONORA-PULIZIA INTERNA CARTER ALTOPARLANTE CON SPURGO FORATURA, SERRAGGIO E PULIZIA CONTATTI ELETTRICI E SCHEDE ELETTRONICHE CON SPRAY, TRATTAMENTO CALOTTA INTERNA CON SPRAY A	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0124	ALTOPARLANTI PER DIFFUSIONE SONORA-CONTROLLO ASSORBIMENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS1-MIS0125	ALTOPARLANTI PER DIFFUSIONE SONORA-CONTROLLO LIVELLI DI EMISSIONE ALTOPARLANTI A DIFFUSIONE SONORA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS4-MIS041	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' DI CONTROLLO, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS4-MIS042	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' PERIFERICHE, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, LUBRIFICAZIONE ORGANI IN	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS4-MIS045	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE, PARZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIETRO NENNI - ROTONDA

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA12-MIA121	SEGNALEZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALEZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALETORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIETRO NENNI - ROTONDA

MIA3-MIA031	RILEVATORI DI FUMO-PULIZIA DEI RILEVATORI SECONDO LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE. QUALORA SIA SEGNALATO DALLA CENTRALE LA PULIZIA VA ESEGUITA ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA FREQUENZA STABILITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA032	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA A VISTA DELL'INTEGRITA' DEL RILEVATORE E DEL FISSAGGIO CON EVENTUALE RIPRISTINO DELLE CORRETTE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA033	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI TARATURA STANDARD DELLA SENSIBILITA' CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA034	RILEVATORI DI FUMO-VERIFICA DELLA SOGLIA DI FUNZIONAMENTO ED ALLINEAMENTO TRAMITE IL CONTROLLO DELLA TENSIONE PRESENTE SUI PUNTI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA3-MIA035	RILEVATORI DI FUMO-PROVA DI FUNZIONAMENTO CON APPOSITI FILTRI PER ALMENO UN RIVELATORE OGNI ZONA E COMUNQUE UNO OGNI DIECI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI SI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE. AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMOMELETTICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI- SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE. SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA. CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCHE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIETRO NENNI - ROTONDA

MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE. SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1531	ELETRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIETRO NENNI - ROTONDA

MIC15-MIC1542	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1551	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1811	MANUTENZIONE-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI MEDIANTE LAVAGGIO CHIMICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1812	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO COSI' DA METTERE A NUDO IL PRIMARIO ED IL SECONDARIO E PROCEDERE ALLA DISINCROSTAZIONE ED ALLA ELIMINAZIONE DI EVENTUALI FANGHIGLIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC8-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO IVI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC8-MIC063	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC8-MIC064	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 28 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.I.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL LIBRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHI NO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE SI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIETRO NENNI - ROTONDA

MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1622	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO DEI SISTEMI IT-M E DEI DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIETRO NENNI - ROTONDA

MIE16-MIE1631	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE DELL'AVVOLGIMENTO SECONDARIO A VUOTO E SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO AD USO MEDICALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE16-MIE1633	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI (LOCALI DI GRUPPO 1)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP, CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIEXK-MIEXK1	ATTIVITA' A RICHIESTA	INTERO IMMOBILE			
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIETRO NENNI - ROTONDA

MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLUME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0811	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0821	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI. I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0822	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0831	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO. E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0832	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0833	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP. VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP. VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE. EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE. EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS034	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA FUNZIONAMENTO EVENTUALI GEMME SPIA (APPARECCHIATURE PER NON UDENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIS3-MIS034	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA FUNZIONAMENTO EVENTUALI GEMME SPIA (APPARECCHIATURE PER NON UDENTI)	INTERO IMMOBILE	ogni 1 mese/i	12	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS4-MIS041	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' DI CONTROLLO, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS4-MIS042	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' PERIFERICHE, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP. LUBRIFICAZIONE ORGANI IN	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS4-MIS045	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC)-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE, PARZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0611	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA E PULIZIA DEL QUADRO ELETTRICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0612	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DEGLI ORGANI DI COMANDO E PROTEZIONE E DEI COLLEGAMENTI DI TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0613	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN ENTRATA ED IN USCITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0614	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA EVENTUALE ALIMENTAZIONE AUSILIARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0615	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA E PULIZIA DEL QUADRO ELETTRONICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0616	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI ELETTRONICI E DEGLI APPARECCHI AUSILIARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA PIETRO NENNI - ROTONDA

MIS6-MIS0617	QUADRI ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA-VERIFICA DELLO STATO DELLE CONDUTTURE DI ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0621	GRUPPO MOTORE-VERIFICA E PULIZIA DEL GRUPPO MOTORE ED EVENTUALE RABBOCCO O SOSTITUZIONE DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0631	ASTA METALLICA E SOSTEGNI-VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO AUTOMATICO E MANUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0632	ASTA METALLICA E SOSTEGNI-EVENTUALI RITOCCHI DI VERNICE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0641	SICUREZZA-VERIFICA DI TUTTI GLI ACCESSORI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS6-MIS0651	ORGANI DI COMANDO-VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI APPARATI DI COMANDO: INTERRUTTORE A CHIAVE, COMBINATORE NUMERICO, RADIOCOMANDI, ECC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA RIVIERA - SAN COSTANTINO ALBANESE

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI SI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMoeLETTICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI-SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE, SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCCHIE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA RIVIERA - SAN COSTANTINO ALBANESE

MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIANTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOLTITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1531	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO. VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1542	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1551	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA RIVIERA - SAN COSTANTINO ALBANESE

MIC18-MIC1811	MANUTENZIONE-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI MEDIANTE LAVAGGIO CHIMICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1812	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO COSI' DA METTERE A NUDO IL PRIMARIO ED IL SECONDARIO E PROCEDERE ALLA DISINCROSTAZIONE ED ALLA ELIMINAZIONE DI EVENTUALI FANGHIGLIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA RIVIERA - SAN COSTANTINO ALBANESE

MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERIZIONE E DISINSERIZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI, CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP, CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA RIVIERA - SAN COSTANTINO ALBANESE

MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ROMA - CARBONE

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPOSTA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISISTITIVO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI-SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE, SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDO LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO, UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ROMA - CARBONE

MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ROMA - CARBONE

MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII1-MII0111	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - VERIFICA INTEGRITA' E STATO DI CONSERVAZIONE SERBATOI E COIBENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0112	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' ED EVENTUALE MESSA A PUNTO DEI REGOLATORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0113	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE DI RITEGNO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0121	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - CONTROLLO PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0131	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0132	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0133	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0134	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSI DEL FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0141	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIE E ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII01410	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE; PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL NUMERATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0142	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0143	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0144	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0145	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDO L'INTERVENTO E MISURANDONE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0146	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0147	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0148	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ROMA - CARBONE

MI11-MI10149	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MI12-MI10211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MI12-MI10212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MI12-MI10213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MI12-MI10214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MI15-MI10511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI10512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI105232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MI15-MI10531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SAN BIASE - VIGGIANELLO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI DI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMOELETTRICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SAN BIASE - VIGGIANELLO

MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SAN BIASE - VIGGIANELLO

MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADÉ SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SAN BIASE - VIGGIANELLO

MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0622	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO, E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SAN VINCENZO - SAN SEVERINO LUCANO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SAN VINCENZO - SAN SEVERINO LUCANO

MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SAN VINCENZO - SAN SEVERINO LUCANO

MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALAZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA. RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE. VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE. CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA. PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE. CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP. VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA. VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI. ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE. EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA. DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SMILARI - SAN PAOLO ALBANESE

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISCRITTURA DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI DI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE. AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMoeLETTICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SMILARI - SAN PAOLO ALBANESE

MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDO L'INTERVENTO E MISURANDO IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOLGITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1531	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1542	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1551	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SMILARI - SAN PAOLO ALBANESE

MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SMILARI - SAN PAOLO ALBANESE

MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SMILARI - SAN PAOLO ALBANESE

MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUITTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SMIRO - NEMOLI

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA SMIRO - NEMOLI

MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05111	PULSANTE DI EMERGENZA-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA E LA PRESENZA DELLA CARTELLONISTICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05112	PULSANTE DI EMERGENZA-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05211	IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO TIPO CEE 400 V - 230 V-CONTROLLO VISIVO-ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO ESTERNO PER VERIFICARE L'INTEGRITA' DELL'APPARECCHIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE5-MIE05212	IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO TIPO CEE 400 V - 230 V-CONTROLLO VISIVO-OVE ACCESSIBILI, ESEGUIRE IL CONTROLLO VISIVO DELLE CONDUTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA TOGLIATTI - SENISE

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISISTENZE DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI DI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMoeLETTICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI-SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE, SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA TOGLIATTI - SENISE

MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCCHIE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDO L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE, SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA TOGLIATTI - SENISE

MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOLTITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1542	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1551	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONE DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23101	MACCHINA INTERA-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231021	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI AL COMPRESSORE E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231022	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLE TUBAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231023	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-CONNESSIONI ALLA LINEA DELLA POMPA DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC231024	MACCHINA INTERA-RICERCA FUGA REFRIGERANTE-VALVOLA DI SICUREZZA SCAMBIATORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23103	MACCHINA INTERA-PROVA ISOLAMENTO VIBRAZIONI-VERIFICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA TOGLIATTI - SENISE

MIC23-MIC2311	COMPRESSORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23111	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-VERNICIATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23112	MACCHINA INTERA-ASPETTO GENERALE-ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23121	AVVIATORI-ESAME DEI CONTATTORI (FISICO E DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23122	AVVIATORI-VERIFICA DELLA TARATURA E DELL'INTERVENTO DEI RELE' DI SOVRACCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23123	AVVIATORI-TEST CONNESSIONI ELETTRICHE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23131	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO BY-PASS DEL GAS CALDO (VERIFICA OPERATIVA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC23132	CONTROLLI OPZIONALI (DOVE I DISPOSITIVI SONO PRESENTI)-CONTROLLO INIEZIONE DI LIQUIDO (VERIFICA DI FUNZIONAMENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2321	MOTORE-ISOLAMENTO AVVOLGIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2322	MOTORE-VERIFICA SBILANCIAMENTO FASI (MAX 10 %)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2323	MOTORE-STATO MORSETTERIA ED ISOLATORI (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2331	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA LINEE OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2332	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-TEMPERATURA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2333	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FILTRO A RETE CIRCUITO RAFFREDDATORE (PULIZIA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2334	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-FUNZIONAMENTO SOLENOIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2335	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-ANALISI DELL'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2336	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-COLORE OLIO E QUANTITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2337	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO FILTRO OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2338	CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE-CAMBIO OLIO SECONDO RISULTATO ANALISI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2341	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTORICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A PIENO CARICO, REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2342	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTORICI ASPIRAZIONE-FUNZIONAMENTO COMPRESSORE A CARICO RIDOTTO, REGISTRAZIONE CORRENTE ASSORBITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2343	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTORICI ASPIRAZIONE-OSSERVARE TEMPERATURA ACQUA E REGISTRARE CORRENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2344	FUNZIONAMENTO PALETTE DEFLETTORICI ASPIRAZIONE-CONTROLLO INTERNO COMPRESSORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2351	REGOLAZIONE-VERIFICA OPERATIVITA' CONTROLLI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2352	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2353	REGOLAZIONE-CONTROLLO TARATURE PALETTE DEFLETTORICI ED OPERATIVITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2354	REGOLAZIONE-VERIFICA LIMITAZIONE CARICO MOTRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2355	REGOLAZIONE-CONTROLLO CONTATTORE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2361	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-RELE' D'ALLARME (SE CONNESSO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA TOGLIATTI - SENISE

MIC23-MIC2362	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERBLOCCO POMPA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2363	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITI TEMPERATURA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2364	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATI ALTA E BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2365	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA ASPIRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2366	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-LIMITE ALLA TEMPERATURA MANDATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2367	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-INTERRUTTORE SORPASSO PRESSOSTATO DI BASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2368	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-PRESSOSTATO DIFFERENZIALE POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2369	CONTROLLI DI PROTEZIONE (TEST DI FUNZIONAMENTO)-TIMER SICUREZZA POMPA OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2371	CONDENSATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2372	CONDENSATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2373	CONDENSATORE-PULIZIA DEI TUBI DEL CONDENSATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2374	CONDENSATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2375	CONDENSATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2381	EVAPORATORE-VALUTAZIONE PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2382	EVAPORATORE-TEST DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2383	EVAPORATORE-PULIZIA DEI TUBI EVAPORATORE (SE RICHIESTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2384	EVAPORATORE-EDDY CURRENT TEST SPESSORE PARETI TUBI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2385	EVAPORATORE-PROTEZIONE STAGIONALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC23-MIC2391	VALVOLE DI ESPANSIONE-CONTROLLO SURRISCALDAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO IVI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC063	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC064	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 28 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.I.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL LIBRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA TOGLIATTI - SENISE

MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA TOGLIATTI - SENISE

MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE1822	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-PROVE DI FUNZIONAMENTO-PROVA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO DEI SISTEMI IT-M E DEI DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE1831	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE DELL'AVVOLGIMENTO SECONDARIO A VUOTO E SULL'INVOLUCRO DEI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO AD USO MEDICALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE1833	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE-MISURE-CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI (LOCALI DI GRUPPO 1)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE191	VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA/SERVER E TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE192	VERIFICA DELLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DIAGNOSTICA E DELLA PROGRAMMAZIONE BACK-UP, CONTROLLO TRASMISSIONE ALLARMI DI INFRAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE193	PROVA IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI DA SERVER AI TERMINALI O 'PEER TO PEER' FRA I TERMINALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE194	PROVA DI INSERIMENTO EVENTUALE UPS, VERIFICA DELLA CORRETTA CARICA BATTERIE TAMPONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE19-MIE195	CONTROLLO A CAMPIONE DELLO STATO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI AL DI SOTTO DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII1-MII0111	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - VERIFICA INTEGRITA' E STATO DI CONSERVAZIONE SERBATOI E COIBENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0112	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' ED EVENTUALE MESSA A PUNTO DEI REGOLATORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0113	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE DI RITEGNO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0121	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - CONTROLLO PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0131	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0132	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0133	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0134	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE DEL FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0141	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIE E ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII01410	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL NUMERATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0142	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0143	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0144	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0145	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0146	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0147	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0148	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA TOGLIATTI - SENISE

MII1-MII0149	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0611	ACQUE METEORICHE PLUVIALI E GRONDAIE - PULIZIA E VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO DI CANALI DI GRONDA, PLUVIALI VERTICALI E SUB-ORIZZONTALI E BOCCHETTONI DI SCARICO PER TUTTI I CORPI DI FABBRICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0621	POZZETTI - SCOPERCHIATURA DEI POZZETTI, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE ATTREZZATURE D'USO IDONEE E CON OGNI CURA PER NON DANNEGGIARE I CHIUSINI STESSI, I TELAI O LA ZONA DI PAVIMENTAZIONE CIRCOSTANTE (DURANTE L'INTERVENTO)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0622	POZZETTI - SPURGO E LAVAGGIO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE COMPRESI I RACCORDI DI IMMISSIONE AI POZZETTI STRADALI E DELLE BOCCHETTE DI LUPO MEDIANTE GETTO DI ACQUA A FORTE PRESSIONE E ASPIRAZIONE CONTEMPORANEA DEL MATERIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0631	RETE FOGNARIA - PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA ORIZZONTALE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SIA A MEZZO DI IMMISSIONE D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, SIA CON STRUMENTI IDONEI PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI INCROSTAZIONE O RESIDUO, E	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA TOGLIATTI - SENISE

MII6-MII0632	RETE FOGNARIA - VERIFICA ACCURATA PER CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEI MANUFATTI DI CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, VERIFICA DI ASSENZA DI INFILTRAZIONI VERSO L'ESTERNO E PULIZIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII6-MII0633	RETE FOGNARIA - VERIFICA DELLE MENSOLE, DEI RINFIANCHI E DEI MURI PER IL SOSTEGNO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEI CUNICOLI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA STABILITA' E LA FUNZIONALITA' ED EVENTUALI OPERE DI RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII7-MII0711	CONTROLLO GENERALE - ESAME GENERALE DELL'IMPIANTO ALLO SCOPO DI VERIFICARE LO STATO DI TUTTI I COMPONENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII7-MII0721	PROVA AVVIAMENTO AUTOMATICO - PROVA DI AVVIAMENTO AUTOMATICO E FUNZIONAMENTO DELLE POMPE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII7-MII0731	ALIMENTAZIONE ELETTRICA - CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA V. EMANUELE - CASTELSARACENO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPOSTA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA, PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISCRITTURA DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI DI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMoeLETTICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI-SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE, SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA V. EMANUELE - CASTELSARACENO

MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCCHE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1611	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE. SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO AUTOLUBRIFICANTI O	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC16110	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1612	MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1613	MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1614	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA V. EMANUELE - CASTELSARACENO

MIC16-MIC1615	MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1616	MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1617	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1618	MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1619	MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1621	OPERAZIONI DI CONTROLLO-PRIMA DI ALIMENTARE IL SISTEMA, VERIFICA MANUALE CHE LE VALVOLE RUOTINO SENZA RESISTENZA O ATTRITI ANOMALI NEI DUE SENSI EFFETTUARE LA PROVA AGENDO ALMENO 5 VOLTE CONSECUTIVAMENTE NEI DUE SENSI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1622	OPERAZIONI DI CONTROLLO-DOPO AVER ALIMENTATO IL SISTEMA, VERIFICA DELLA CORRETTA RISPOSTA DELLA VALVOLA SERVOCOMANDATA (SENSO ED AMPIEZZA DI ROTAZIONE, AZIONE DEL FINE CORSA) ALLE OPPORTUNE MANIPOLAZIONI DELL'ORGANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1623	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICA DELL'ASSENZA DI TRAFILAMENTI ATTRAVERSO GLI ORGANI DI TENUTA SULLO STELO DELLA VALVOLA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1624	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICA DELLA TARATURA IN CONDIZIONI DI REGIME	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1625	OPERAZIONI DI CONTROLLO-TERMOREGOLAZIONE D'AMBIENTE - VERIFICA DELLA TEMPERATURA IN VARI LOCALI PILOTA DA MISURARE CON L'IMPIANTO A REGIME STABILIZZATO. TOLLERANZA +/- 1°C.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1626	OPERAZIONI DI CONTROLLO-TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1631	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1641	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1642	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC16-MIC1651	MESSA A RIPOSO ALL' EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONE DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA V. EMANUELE - CASTELSARACENO

MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11171	TILERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11172	TILERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA V. EMANUELE - CASTELSARACENO

MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE. PROVA SOVRATENSIONI. CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALAZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA V. EMANUELE - CASTELSARACENO

MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA XI FEBBRAIO - CALVERA

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI DI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMoeLETRICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA XI FEBBRAIO - CALVERA

MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA' (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONE E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA XI FEBBRAIO - CALVERA

MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA XI FEBBRAIO - CALVERA

MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII1-MII0111	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - VERIFICA INTEGRITA' E STATO DI CONSERVAZIONE SERBATOI E COIBENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0112	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' ED EVENTUALE MESSA A PUNTO DEI REGOLATORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0113	SERBATOI DI RISERVA IDRICA - CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE DI RITEGNO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0121	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE - CONTROLLO PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0131	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0132	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0133	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0134	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE DEL FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0141	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIE E ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII01410	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO. VERIFICA DELLA MARCIA DEL NUMERATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0142	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0143	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0144	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0145	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0146	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0147	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0148	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII1-MII0149	QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUSILIARI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA XI FEBBRAIO - CALVERA

MIIS-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIIS-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ZANARDELLI - LATRONICO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA12-MIA121	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA13-MIA1311	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA DELLA RISPOSTA DELLA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI AL PROGETTO E DELLA PRESENZA E CORRETTA ARCHIVIAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1312	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CARTELLO SEGNALATORE, DELLA VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' (ASSENZA DI OSTACOLI) E DI IMMEDIATA UTILIZZABILITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1313	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO DELL'ASSENZA DI ANOMALIE O MANOMISSIONI (SPECIE NEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA) DELLA STABILITA' DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO E DELLA FUNZIONALITA' DELLE RUOTE DEI CARRELLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1314	A POLVERE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO CHE I CONTRASSEGNI DISTINTIVI SIANO BEN LEGGIBILI, CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE SIA ALL'INTERNO DEL CAMPO VERDE, CHE IL CARTELLINO DI MANUTENZIONE SIA PRESENTE E CORRETTAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1321	A POLVERE-VERIFICA STATO-PESATURA E MISURA DELLA PRESSIONE INTERNA. PULIZIA ESTINTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1331	A POLVERE-REVISIONE-VERIFICA DI CONFORMITA' AL PROTOTIPO OMOLOGATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1332	A POLVERE-REVISIONE-ESAME INTERNO DELL'APPARECCHIO E CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE PARTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1333	A POLVERE-REVISIONE-CONTROLLO DI TUTTE LE SEZIONI DI PASSAGGIO DELL'AGENTE ESTINGUENTE ED EVENTUALE RISCRITTURA DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1334	A POLVERE-REVISIONE-TARATURA E/O SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1335	A POLVERE-REVISIONE-RICARICA E O SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA13-MIA1336	A POLVERE-REVISIONE-MONTAGGIO DELL'ESTINTORE IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI DI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE. AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMOMELETTICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI- SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE. SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ZANARDELLI - LATRONICO

MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCCHIE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE. SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ZANARDELLI - LATRONICO

MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1531	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1542	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1811	MANUTENZIONE-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI MEDIANTE LAVAGGIO CHIMICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC18-MIC1812	MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO COSI' DA METTERE A NUDO IL PRIMARIO ED IL SECONDARIO E PROCEDERE ALLA DISINCROSTAZIONE ED ALLA ELIMINAZIONE DI EVENTUALI FANGHIGLIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0331	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0332	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0333	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0334	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0341	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0342	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0351	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0352	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC3-MIC0353	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO IVI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC063	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC064	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 26 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.I.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL LIBRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ZANARDELLI - LATRONICO

MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON, LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALAZIONI DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ZANARDELLI - LATRONICO

MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÉ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI, CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALEZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA ZANARDELLI - LATRONICO

MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLAME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA' CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE,	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VILLA COMUNALE - TERRANOVA DI POLLINO

Codice	Attività previste	Oggetto	Frequenza Predefinita	Int. Anno	Max Dur. Giorni
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO					
MIA1-MIA0112	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-VERIFICA CORRETTE CONDIZIONI DI FISSAGGIO MECCANICO CON EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0113	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO GENERALE-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0121	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLE TENSIONI IN INGRESSO ED IN USCITA DAL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0122	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELLA TENSIONE E CORRENTE DI CARICA DEL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE CON TRASCRIZIONE DEI VALORI ANOMALI SUL REGISTRO DEGLI INTERVENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0123	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLA BATTERIA CON PROVA DI SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0124	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO CONTRO LE SOVRATENSIONI E SUA SOSTITUZIONE SE INEFFICIENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0125	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA DELL'ISOLAMENTO VERSO MASSA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0126	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-CONTROLLO MORSETTERIE E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0127	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-VERIFICA EFFICIENZA DELLE SEGNALEZIONI LUMINOSE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUELLE INEFFICIENTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0128	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-VERIFICA ELETTRICA-MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI LINEA DI OGNI GRUPPO/ZONA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0131	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA CORRETTA IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SOFTWARE DI CENTRALE CON EVENTUALE RIPRISTINO SE NON CORRISPONDENTE A QUANTO PREVISTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0132	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIORNO/NOTTE ED EVENTUALE RIPRISTINO ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0133	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-CONTROLLO FUNZIONALE DI TUTTE LE ZONE (TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN ALLARME PER ZONA ED IL RELATIVO CONTROLLO DELLA REAZIONE DI GRUPPO/ZONA SU DISPLAY) CON EVENTUALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0134	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-PROVA FUNZIONALE-VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ALLARME ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLE ANOMALIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA1-MIA0141	CENTRALE DI ALLARME E GESTIONE-CONTROLLO MATERIALE DI SCORTA-VERIFICA CHE SIA DISPONIBILE PER CIASCUN TIPO DI RILEVATORE INSTALLATO NELL'AREA PROTETTA ALMENO IL 10% DI SENSORI DI SCORTA. DETTI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE RIDOTTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIA12-MIA121	SEGNALEZIONE DI SICUREZZA-OGNI TRIMESTRE SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELLA SEGNALEZIONE DELLE VIE DI ESODO E DELLE USCITE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIA12-MIA122	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA-REVISIONE E/O SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI, DELLE BATTERIE STATICHE E DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE					
MIC1-MIC0111	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-RIMUOVERE GLI EVENTUALI MATERIALI IN DEPOSITO NON ATTINENTI AGLI IMPIANTI ED ESEGUIRE LA PULIZIA DEL LOCALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0112	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-ESEGUIRE LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON ASPIRAPOLVERE E/ SOFFIANDO ARIA SECCA A BASSA PRESSIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0113	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DI ESTINZIONE INCENDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC1-MIC0114	CONTROLLO GENERALE E PULIZIA-VERIFICARE LA PRESENZA DEI CARTELLI MONITORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1011	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE LE VALVOLE DI SICUREZZA SIA AD IMPIANTO INATTIVO MANUALMENTE SIA IN ESERCIZIO A PRESSIONI LEGGERMENTE SUPERIORI ALLA PRESSIONE DI TARATURA ED ACCERTARE CHE INIZINO A SCARICARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1012	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-ISPEZIONARE I TUBI DI SICUREZZA ALL'USCITA ONDE ASSICURARSI CHE QUESTA NON SIA OSTRUITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1013	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E/O DI BLOCCO, DELLE VALVOLE DI SCARICO TERMICO E DI QUELLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, AUMENTANDO LA TEMPERATURA FINO AL LORO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1014	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICA AL BANCO DEI PRESSOSTATI AUMENTANDO LA PRESSIONE FINO A FARLI SCATTARE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1015	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA MANCANZA DI FIAMMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1016	ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE-VERIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMOMECCANICA O TERMoeLETTTRICA NELLE VARIE CONDIZIONI ANORMALI IN CUI SONO CHIAMATI AD INTERVENIRE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1021	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI SERVENDOSI DI UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VILLA COMUNALE - TERRANOVA DI POLLINO

MIC10-MIC1022	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I MANOMETRI SERVENDOSI DI UN MANOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC10-MIC1023	APPARECCHI INDICATORI-VERIFICARE I TERMOMETRI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA DEI FUMI MENTRE IL GENERATORE E' A REGIME IMPIEGANDOLI IN MODO ALTERNATO CON UN TERMOMETRO CAMPIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC111	SISTEMA DI POMPAGGIO - POMPE CON TENUTE MECCANICHE FRONTALI E/O RADIALI- SISTEMA DI POMPAGGIO-VERIFICARE LE TENUTE. SOSTITUIRLE IN PRESENZA DI PERDITE CONSISTENTI - POMPE CON TENUTA A BADERNA-SISTEMA DI POMPAGGIO-	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1121	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA GIRANTE RUOTI LIBERAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1122	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE LA POMPA NON FUNZIONI A SECCO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1123	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE L'ARIA SIA SPURGATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1124	OPERAZIONI DI CONTROLLO-VERIFICARE CHE IL SENSO DELLA ROTAZIONE SIA CORRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1131	OPERAZIONI DI REVISIONE-PROVVEDERE ALLA REVISIONE GENERALE SMONTANDO LA POMPA, CONTROLLANDONE LO STATO DELLA GIRANTE E PROVVEDENDO ALLA LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC11-MIC1141	CONTROLLO DELLA PREVALENZA-VERIFICARE LE PRESSIONI ALL'ASPIRAZIONE ED ALLA MANDATA NONCHE' LA LORO CONFORMITA' AI VALORI DI PROGETTO. UTILIZZARE PRESE MANOMETRICHE CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE CHE SE ASSENTI VANNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1311	OPERAZIONI DI CONTROLLO-SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1312	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EQUILIBRIO TRA LE FASI SE IL MOTORE E' TRIFASE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1313	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CHE NON DEVE A REGIME SUPERARE I VALORI STABILITI DALLA CLASSI DI APPARTENENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1314	OPERAZIONI DI CONTROLLO-L'EFFICIENZA DELLA VENTOLA SE SI TRATTA DI MOTORI A VENTILAZIONE FORZATA FACENDO ATTENZIONE CHE NON VI SIANO OCCLUSIONI SULLE BOCCHE DI INGRESSO DELL'ARIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1315	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LO STATO DEGLI EVENTUALI GIUNTI O DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE (PULEGGE, CINGHIE, TENDICINGHIE, ETC.)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1316	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRETTA PROTEZIONE DELLE PARTI SOTTO TENSIONE DA CONTATTI ACCIDENTALI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1317	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA MESSA A TERRA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1318	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1319	OPERAZIONI DI CONTROLLO-LA CORRENTE ASSORBITA CHE DEVE CORRISPONDERE AI DATI DI TARGA CON UNA TOLLERANZA DEL 15%	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC13-MIC1321	REVISIONE DEI CUSCINETTI-SMONTAGGIO, PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI MEDIAMENTE IN FUNZIONE DEL TIPO DI CUSCINETTI OGNI 12.000 ORE DI FUNZIONAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1411	MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, DELLE MORSETTIERE ED IN PARTICOLARE DEI CONTATTI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1421	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLO STATO DEI CONTATTI MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1422	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DELLA INTEGRITA' DEI CONDUTTORI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1423	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE-CONTROLLO DEL SERRAGGIO DEI MORSETTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1431	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E DELLA CORRETTA TARATURA DI TUTTI GLI APPARECCHI DI PROTEZIONE PROVOCANDONE L'INTERVENTO E MISURANDONE IL TEMPO NECESSARIO PER L'INTERVENTO STESSO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1432	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INDICATORI (VOLTMETRI, AMPEROMETRI)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1433	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE-CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE SPIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1441	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-ASSICURARSI DELLA MESSA A TERRA DI TUTTE LE MASSE METALLICHE E DI TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC14-MIC1442	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA MESSA A TERRA E DEGLI ISOLAMENTI-VERIFICARE LA RESISTENZA DEGLI ISOLAMENTI DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A TENSIONE DI RETE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1511	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEGLI STELI DELLE VALVOLE A SEDE E OTTURATORE E DEI PERNI DELLE VALVOLE A SETTORE CON LUBRIFICANTI PRESCRITTI DAL COSTRUTTORE. SEMPRE CHE GLI ORGANI DI TENUTA NON SIANO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VILLA COMUNALE - TERRANOVA DI POLLINO

MIC15-MIC15110	CRITERI DI MANUTENZIONE-SMONTAGGIO DEI PISTONI CHE NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE CON L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI DIAFRAMMI ELASTICI NEI SERVOCOMANDI PNEUMATICI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1512	CRITERI DI MANUTENZIONE-LUBRIFICAZIONE DEI PERNI DELLE SERRANDE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1513	CRITERI DI MANUTENZIONE-RABBOCCO DEI TRENI DI INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1514	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DELLE MORSETTIERE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1515	CRITERI DI MANUTENZIONE-SERRAGGIO DEI MORSETTI EVENTUALMENTE NON SERRATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1516	CRITERI DI MANUTENZIONE-SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI DANNEGGIATI O MALE ISOLATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1517	CRITERI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI CHE PRESENTINO PERDITE NEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE PNEUMATICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1518	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIA DEI FILTRI RACCOLGITORI DI IMPURITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1519	CRITERI DI MANUTENZIONE-PULIZIE DEGLI UGELLI E DEI LEVISMI DELLE VALVOLE SERVOCOMANDATE PNEUMATICAMENTE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1521	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEI COMANDI E DEL LORO EFFETTO AGENDO LENTAMENTE SULL'ORGANO OD ORGANI DI IMPOSTAZIONE DEL VALORE PRESCRITTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1522	OPERAZIONI DI CONTROLLO FUNZIONALE PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DEL COMANDO DI ARRESTO O CHIUSURA ALLA TEMPERATURA PREFISSATA, CON TOLLERANZA DI +/- 1°C RIFERITA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE, E DI QUELLO DI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1531	SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O ELETTRONICA-VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, PER GLI INTEGRATORI DI TEMPO, VERIFICA DELLA MARCIA DEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1541	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-VERIFICA DELL'ESATTA POSIZIONE DELL'EVENTUALE COMMUTATORE ESTATE/INVERNO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1542	OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLA TARATURA PRIMA DI OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE-NEL CASO ESISTA UN OROLOGIO PROGRAMMATTORE, VERIFICA DELLA MESSA A ORARIO, DELLA MARCIA REGOLARE E DEL CORRETTO INTERVENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC15-MIC1551	MESSA A RIPOSO ALL'EVENTUALE ARRESTO STAGIONALE-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0221	CONTROLLO DELL'AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEI FUMI ALL'USCITA DEL GENERATORE-PER CALDAIE A COMBUSTIBILE GASSOSO-PULIZIA DEL FOCOLARE E DEI PASSAGGI DEL FUMO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0231	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLE SUPERFICI ESPOSTE AI PRODOTTI DI COMBUSTIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0232	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-ELIMINARE LE SOSTANZE DEPOSITATE DOVUTE AL PROCESSO DI COMBUSTIONE QUALI CENERI, FULIGINI, ALTRI RESIDUI SOLIDI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0233	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA E PULIZIA ACCURATA DELLA BATTERIA ALETTATA, DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA (IN CASO DI CAMERA DI COMBUSTIONE PRESSURIZZATA)	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0234	INCROSTAZIONI E CORROSIONI LATO FUMI-VERIFICA DELLA TENUTA DELLE GUARNIZIONI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SE NECESSITA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0241	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-VERIFICA DELLE SUPERFICI INTERNE INTERESSATE DALL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0242	INCROSTAZIONI LATO ACQUA-ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI E DEI DEPOSITI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0251	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE PRESENZA DI EVENTUALE PERFORAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0252	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE MEDIANTE ANALISI CHIMICA LE CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE E SCEGLIERE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO DELL'ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC2-MIC0253	CORROSIONI DA OSSIGENO-CONTROLLARE CHE NON VI SIA INTRODUZIONE DI OSSIGENO NELL'IMPIANTO TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE APERTO, DALLE POMPE, DAI PREMI STOPPA, DALLE VALVOLE REGOLATRICI, ETC.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC20-MIC2011	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLI-SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC5-MIC051	VERIFICA DI TENUTA E DI PORTATA DEI TRONCHI DI TUBAZIONE CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI DI MISURAZIONE VOLUMETRICI E GLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE CON MODALITA' E FREQUENZA INDICATE DALLE AZIENDE EROGATRICI NONCHE' NEL	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC061	MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC6-MIC062	OPERAZIONI DI REVISIONE-OGNI 10.000 ORE DI FUNZIONAMENTO IVI COMPRESSE LE INTERRUZIONI, IL BRUCIATORE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO AD UNA REVISIONE PRESSO L'OFFICINA DEL COSTRUTTORE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VILLA COMUNALE - TERRANOVA DI POLLINO

MII5-MII05228	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO INTEGRITA' PORCELLANE CON SEGNALAZIONE DI ROTTURE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05229	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO STAFFAGGI E/O INGRASSAGGI CON EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05230	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DELLE RUBINETTERIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05231	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DEI TAPPI DI TENUTA DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05232	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - PULIZIA DEI POZZETTI SIFONATI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0531	VALVOLUME E SARACINESCHE E RUBINETTERIE - CONTROLLO TENUTA E FUNZIONALITA', CON EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SICUREZZA					
MIS3-MIS031	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' INTERNA, RIPRISTINO GUARNIZIONI DANNEGGIATE O RIMOSSE, VERIFICA SERRAGGI MORSETTERIE, CONTROLLO ISOLAMENTO E GRADO PROTEZIONE IP	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS032	IMPIANTO CITOFOONICO-PULIZIA CARPENTERIA INTERNA ED INVOLUCRO ESTERNO UNITA' ESTERNA, PULIZIA OBIETTIVO TELECAMERE, CONTROLLO GUARNIZIONI E GRADO DI PROTEZIONE IP, VERIFICA CORRETTO INDIRIZZAMENTO SEGNALE DI CHIAMATA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIS3-MIS033	IMPIANTO CITOFOONICO-CONTROLLO E PROVE DI EFFICIENZA, VERIFICA FUNZIONAMENTO MICROFONI, ALTOPARLANTI, TELECAMERA E LUCI ESTERNE, EVENTUALI CORREZIONI D'ORIENTAMENTO TELECAMERA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MIS3-MIS035	IMPIANTO CITOFOONICO-VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN PARTICOLARE DELLO STATO DI EVENTUALI ALIMENTATORI DOTATI DI BATTERIA, DELLO STATO DELLE CONDUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1



W

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VILLA COMUNALE - TERRANOVA DI POLLINO

MIE11-MIE1163	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO TARATURA CON TRASCRIZIONE DELLE ANOMALIE SU FOGLIO PRESTAZIONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1164	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO SEGNALE DI ALLARME, INSERZIONE E DISINSERZIONE UTENZA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1171	TELERUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1172	TELERUTTORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1173	TELERUTTORI-VERIFICA EFFICIENZA CONTATTI FISSI E MOBILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1181	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1182	RELÈ AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1191	SEGNALATORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1192	SEGNALATORI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1193	SEGNALATORI-CONTROLLO LAMPADINE SPIA ED EVENTUALE LORO SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE18-MIE183	IMPIANTO TELEFONICO-VERIFICA TENSIONI DI ALIMENTAZIONE, PROVA SOVRATENSIONI, CONTROLLO FUSIBILI E CONNESSIONI CON SERRAGGIO MORSETTI CENTRALINA E TERMINALI. CONTROLLO CARICA BATTERIE E PARZIALE SCARICA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI					
MII2-MII0211	VALVOLAME E SARACINESCHE - PROVA DI FUNZIONALITA' E VERIFICA DI TENUTA	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0212	VALVOLAME E SARACINESCHE - VERIFICA DELL'ASSENZA DI PERDITE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DELLE STESSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0213	VALVOLAME E SARACINESCHE - CONTROLLO SERRAGGIO PREMISTOPPA ED EVENTUALE RIFACIMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII2-MII0214	VALVOLAME E SARACINESCHE - EVENTUALE SOSTITUZIONE O SISTEMAZIONE PARTI DIFETTOSE	INTERO IMMOBILE	ogni 3 mese/i	4	1
MII5-MII0511	SCALDABAGNI ELETTRICI - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO E VERIFICA DELLA PRESENZA DI DEPOSITI SULLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII0512	SCALDABAGNI ELETTRICI - EVENTUALE PULIZIA DELLA SERPENTINA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05211	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEGLI ANCORAGGI DEI VASI DI QUALSIASI TIPO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05212	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CONDUTTURE DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05213	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA E SISTEMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SCARICO DI QUALSIASI TIPO CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIU' RIPARABILI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05214	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DELLA CASSETTA DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05215	APPARECCHI SANITARI - VASO IGIENICO A CACCIATA/ALLA TURCA/ORINATOIO - VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL COPRIVASO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05221	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - CONTROLLO FUNZIONALITA' SCARICHI CON EVENTUALE DISOSTRUZIONE E/O PULIZIA SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05222	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI SIFONI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05223	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIMOZIONE DEL CALCARE DAI LAVABI DI QUALSIASI TIPO E FORMA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05224	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - RIPARAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI RACCORDI ESTERNI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05225	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - SOSTITUZIONE DI TUTTI I RACCORDI FLESSIBILI DI SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05226	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA E RIPARAZIONE DEI RACCORDI FLESSIBILI DI CARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MII5-MII05227	LAVABO/LAVELLO/VASCA LAVATOIO - VERIFICA DELLA RUBINETTERIA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VILLA COMUNALE - TERRANOVA DI POLLINO

MIC8-MIC083	RIMESSA IN ESERCIZIO-LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUI BRUCIATORI DEVONO ESSERE CERTIFICATE DA CHI LE HA EFFETTUATE ED ALLEGATE AL LIBRETTO DI CENTRALE.	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC8-MIC084	AL MOMENTO DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE ESEGUITE LE PROVE DI COMBUSTIONE PREVISTE DAL DPR 28 AGOSTO 1993 N° 412 E S.M.I.-I RISULTATI DELLE PROVE DI COMBUSTIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL LIBRETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0711	PULIZIA DALLE FULIGINI DI TUTTI I CONDOTTI FUMARI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0721	CONTROLLO DELLA TENUTA-CONTROLLARE LA TENUTA ACCERTANDO DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME DEL GENERATORE LA DIFFERENZA DI CO2 ALL'USCITA DEI FUMI DAL GENERATORE E QUELLA ALLA BASE E ALLA SOMMITA' DEL CAMINO PER	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC7-MIC0731	CONTROLLO DEL TIRAGGIO-EFFETTUARE DURANTE IL FUNZIONAMENTO A REGIME UNA MISURA DEL TIRAGGIO ALL'INGRESSO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ED ALLA BASE DEL CAMINO VERIFICANDO EVENTUALI DIFFORMITA'	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC091	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE DAL VASO DI ESPANSIONE A CAUSA DI CORROSIONI PROFONDE O DI ALTRE LESIONI COMUNQUE VERIFICATE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC092	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE SINO ALLA MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO LA VALVOLA DI SICUREZZA NON DEVE PRESENTARE FUORIUSCITA DI ACQUA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC093	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE LA PRESSIONE A VALLE DELLA VALVOLA DI RIDUZIONE DESTINATA AL RABBOCCO AUTOMATICO DEVE CORRISPONDERE A QUELLA PREVISTA IN SEDE DI PROGETTO E RESTARE SEMPRE INFERIORE ALLA PRESSIONE DI TARATURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC094	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA LO STESSO NON SIA LESIONATO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC095	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI A DIAFRAMMA O NON LA PRESSIONE DI PRECARICA SIA QUELLA DI PROGETTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC096	VASI CHIUSI-VERIFICARE CHE NEI VASI AUTOPRESSURIZZATI ED IN QUELLI A LIVELLO COSTANTE I LIVELLI SIANO QUELLI PREVISTI	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIC9-MIC097	VASI CHIUSI-CONTROLLARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE D'ACQUA NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SCARICO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI					
MIE11-MIE11101	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE11102	TRASFORMATORI AUSILIARI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1111	SEZIONATORE-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1112	SEZIONATORE-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1121	INTERRUTTORI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1122	INTERRUTTORI-CONTROLLO MORSETTI E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1123	INTERRUTTORI-PROVA DI INTERVENTO DELL'EVENTUALE DISPOSITIVO DIFFERENZIALE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1131	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1132	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1133	TRASFORMATORI DI MISURA-CONTROLLO RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1141	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO CORRETTO AZZERAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1142	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1143	STRUMENTI DI MISURA-CONTROLLO EFFICIENZA COMMUTATORI DI MISURA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1151	FUSIBILI-VERIFICA INTEGRITA' ED EVENTUALE SOSTITUZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1152	FUSIBILI-CONTROLLO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI FUSIBILI DI SCORTA	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1161	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO INTEGRITA' ED EFFICIENZA ALIMENTAZIONE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1
MIE11-MIE1162	PROTEZIONE DEI CIRCUITI-CONTROLLO MORSETTIERA E SERRAGGIO CONNESSIONI VARIE	INTERO IMMOBILE	ogni 6 mese/i	2	1