

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

## CHIARIMENTI

### **QUESITO 1**

Vorremo avere chiarimenti in merito alla descrizione della voce di capitolato inserita nell'Art. NP1, relativa alla tubazione in acciaio DN 600, che risultano essere diverse tra quella riportata nel computo metrico estimativo/elenco prezzi e quella riportata nell'allegato "Analisi nuovi prezzi", con particolare riferimento agli spessori, visto che questi ultimi influiscono molto sulla determinazione del prezzo finale.

### **RISPOSTA QUESITO 1**

Si chiarisce che lo spessore delle tubazioni è di mm. 6,3 e non di 10,00 mm come riportato nei seguenti allegati:

- 16. ELENCO PREZZI UNITARI;
- 18. COMPUTO METRICO E STIMA;
- 19. STIMA GENERALE.

lo spessore riportato nell'elaborato 17 analisi nuovi prezzi, n.p. 1 pari 6.3 mm è esatto, per cui lo spessore che bisogna utilizzare è pari a 6,3 mm.

Nell'allegato n. 26 Disciplinare per la fornitura delle tubazioni in acciaio (pag.3) è erroneamente indicato lo spessore min. di 8 mm., che dovrà essere cambiato con 6,3 mm. Come da NP1;

### **QUESITO 2**

Essendo l'impresa in possesso dell'attestazione SOA per le categorie OG3 cl VI; OG6 cl V e OG8 cl II può partecipare alla gara pur non avendo categoria SOA OG10 nei requisiti relativi alla stessa?

### **RISPOSTA QUESITO 2**

La categoria OG10 è scorporabile e subappaltabile.

### **QUESITO 3**

Vi preghiamo voler chiarire chi è il beneficiario da indicare nella Garanzia Provvisoria.

### **RISPOSTA QUESITO 3**

Il beneficiario è la Regione Basilicata Dipartimento SUA -RB via Vincenzo Verrastro, 4 -85100 Potenza;

### **QUESITO 4**

- 1) Essendo in possesso delle seguenti categorie SOA: - OG6 VI - OG3 III - OG8 II si chiede se per la categoria OG10 cl. I, di importo inferiore ad 150.000,00 e percentuale inferiore al 10%, il concorrente non in possesso della predetta categoria può partecipare coprendo l'intero importo con la categoria prevalente;
- 2) Si chiede se è comunque dovuto il versamento AVCP nonostante sia stato temporaneamente sospeso causa COVID fino al 31/12/2020;
- 3) Avendo riscontrato una discrepanza tra i vari elaborati (disciplinare tecnico, analisi prezzi, elenco prezzi e computo metrico) nella descrizione delle caratteristiche della tubazione in acciaio DN 600, si chiede di chiarire quale sia la descrizione a cui i concorrenti devono far riferimento, per la formulazione della propria offerta;

### **RISPOSTA QUESITO 4**

- 1) Si.
- 2) Si conferma che il versamento AVCP è attualmente sospeso fino al 31/12/2020;
- 3) Vedi risposta quesito 1;

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

#### **QUESITO 5**

In caso di partecipazione in ATI e necessario che entrambe le componenti del raggruppamento effettuino il sopralluogo, o, e necessario che lo faccia solo la capogruppo

#### **RISPOSTA QUESITO 5**

E' bastevole l'effettuazione solamente da parte del capogruppo;

#### **QUESITO 6**

- 1) La dichiarazione di impegno del garante a rilasciare cauz. definitiva (Allegato G) può essere omessa visto che la nostra cauzione contiene tale impegno all'interno della polizza ed è firmata digitalmente, oppure è obbligatorio presentare lo stesso questo allegato?
- 2) Cortesemente potremmo conoscere l'importo della manodopera, visto che non è pubblicato tra gli allegati del progetto?
- 3) Il versamento anac si deve pagare, oppure siamo esonerati come prevede la normativa fino al 31/12/2020?

#### **RISPOSTA QUESITO 6**

- 1) L'allegato "G" può essere omissa se la cauzione provvisoria contiene l'impegno all'interno della polizza;
- 2) In merito alla presunta assenza tra gli elaborati progettuali della stima incidenza manodopera si sottolinea che l'elaborato 22 allegato al progetto, contiene il Piano sicurezza e la stima di incidenza manodopera;
- 3) Vedi risposta quesito 4 punto 2;

#### **QUESITO 7**

Al fine di una corretta partecipazione della presente procedura di gara, la scrivente impresa formula e le pone il seguente quesito : Essendo questa impresa in possesso delle sole categorie SOA OG6 per classifica IV ed OG3 per classifica IV Bis le chiede se è possibile la partecipazione a codesta gara d'appalto in forma singola subappaltando al 100% le categorie SOA OG8 e OG10, e considerando, inoltre, l'incremento di un quinto della categoria SOA prevalente OG6, premesso che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le limitazioni di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. Si chiede infine, in caso di dichiarazione di subappalto necessario, se è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori.

#### **RISPOSTA QUESITO 7**

1. Le categorie OG8 e OG10 sono subappaltabili al 100% mentre, relativamente alla categoria OG6, è richiesto il possesso della classe minima IVbis, in quanto la classe IV non soddisfa il requisito richiesto anche laddove aumentata del 20%.
2. Come indicato nel disciplinare non va indicata la terna di subappaltatori in quanto sottosoglia e non rientrante nell'art.35 co.6 Dlgs 50/2016.

#### **QUESITO 8**

- 1) Se sia necessaria l'indicazione del nominativo del subappaltatore in fase di gara e la presentazione da parte del subappaltatore di un proprio DGUE (vedi art. 15 del Disciplinare di Gara).
- 2) Se bisogna effettuare il versamento anac alla luce della Delibera ANAC n. 289 nella quale è previsto il non pagamento dei contributi per la partecipazione a procedure di gara avviate a partire dal 19/05/2020.

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

**RISPOSTA QUESITO 8**

- 1) No. Vanno indicate le sole prestazioni che si intendono subappaltare e la relativa percentuale a meno che si tratti di subappalto qualificante. In tal caso va allegata tutta la documentazione relativa al subappaltatore;
- 2) Vedi risposta quesito 4 punto 2;

**QUESITO 9**

Al momento del sopralluogo, in caso di ATI bisogna già indicare il nominativo del raggruppamento? oppure è sufficiente il sopralluogo da parte della capogruppo?

**RISPOSTA QUESITO 9**

Il nominativo del raggruppamento va indicato, si veda risposta al quesito 5;

**QUESITO 10**

La sottoscritta impresa dovendo partecipare in ATI, CHIEDE se le categorie scorporabili OG8 cl I e OG10 cl I sono interamente sub. al 100% ad operatore economico qualificato oppure bisogna costituire un raggruppamento per queste categorie?

**RISPOSTA QUESITO 10**

Sono subappaltabili al 100%;

**QUESITO 11**

Si chiedono chiarimenti in merito alla tipologia di tubazioni in acciaio da utilizzare nella realizzazione dell'opera in quanto dalla disamina degli elaborati progettuali è emerso che: - Nell'allegato 16 "Elenco prezzi unitari" l'art.NP1 riporta la descrizione delle tubazioni in acciaio DN600 con spessore mm.10 - Nell'allegato 17 "Analisi nuovi prezzi" l'art.NP1 riporta la descrizione delle tubazioni in acciaio DN600 con spessore mm.6.30 - Nell'allegato 26 "Disciplinare per la fornitura di tubazioni in acciaio" a pag.3 sono menzionati tubazioni in acciaio DN600 con spessore mm.8 Si fa presente che una tubazione DN600 spessore 6.30 in acciaio L235 garantisce una pressione di esercizio massima ammissibile (PFA) pari a 29bar, valore che sale a 42 bar se in acciaio L355. Entrambi i valori sono di gran lunga superiore a quanto richiesto negli elaborati progettuali ovvero PFA 20bar.

**RISPOSTA QUESITO 11**

Vedi risposta quesito 1

**QUESITO 12 non valido**

**QUESITO 13**

- 1) All'interno della busta amministrativa compare 2 volte la richiesta di allegare il Passo obbligatoriamente, dato che esso è unico, alleghiamo due volte lo stesso file oppure verrà corretto l'inserimento in piattaforma?
- 2) Inoltre il presente O.E. in data 06/07/2020 ha inoltrato mail per la richiesta di sopralluogo al seguente indirizzo: antonio.votta@bonificabasilicata.it, ma ad oggi ancora non ha ricevuto alcun riscontro, chiedevamo se tale procedura fosse corretta e se dovevamo solo attendere riscontro in merito?

**RISPOSTA QUESITO 13**

- 1) Erroneamente compare due volte la richiesta di allegare il PassoE. Si renderà pertanto necessario caricarlo due volte;
- 2) La procedura eseguita per la richiesta di sopralluogo è corretta;

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

**QUESITO 14**

- 1) A pagina 12 del disciplinare di gara, art. 13 (sottoscrizione della documentazione) è riportato che tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma leggibile; è un refuso? La documentazione deve essere firmata tutta digitalmente?
- 2) Per quanto riguarda il subappalto, a pagina 14 del Disciplinare di gara art. 15 comma 3, viene riportato "I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE"; quindi bisogna dichiarare già in fase di gara il subappaltatore oppure è un refuso?
- 3) 3) Per quanto riguarda il MODELLO G " SCHEMA DI IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA" se tale impegno è già compreso nella garanzia provvisoria rilasciata dall'Agenzia assicurativa, deve essere comunque compilato oppure può essere omessa la sua compilazione?

**RISPOSTA QUESITO 14**

- 1) E' bastevole la documentazione firmata digitalmente;
- 2) Bisogna dichiarare in fase di gara il subappaltatore nel caso di subappalto qualificante;
- 3) Vedi quesito 6 punto 1;

**QUESITO 15**

Con la presente per chiedere il seguente chiarimento ai fini della qualificazione di gara:

in merito alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG10, tenendo presente che l'importo di quest'ultima è inferiore ad 150.000,00 ed è <10% dell'importo complessivo di appalto, può essere eseguita in proprio dall'impresa che sia in possesso della qualificazione per la categoria prevalente o può essere subappaltata per intero ad impresa qualificata?

**RISPOSTA QUESITO 15**

Si riporta alla risposta al quesito n.2

**QUESITO 16**

Egregi, con la presente si chiede se fosse obbligatorio effettuare il pagamento verso l'Anac in quanto, con atto L' art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell'ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo: le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a). A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l'obbligo del versamento dei contributi sopra indicati.

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

**RISPOSTA QUESITO 16**

vedi quesito 4 punto 2

**QUESITO 17**

Nella fattispecie volevo sapere se la categoria OG8 I può essere assorbita dalla prevalente OG6IV BIS.

**RISPOSTA QUESITO 17**

No, non può essere assorbita dalla prevalente.

**QUESITO 18**

Con la presente richiediamo info sul versamento ANAC, poiché dalla piattaforma inserendo il CIG risulta che non c'è nessun versamento da fare, mentre nel disciplinare di gara e nella sezione di caricamento dei documenti amministrativi è previsto il versamento.

Come dobbiamo procedere?

**RISPOSTA QUESITO 18**

Vedi risposta quesito 4 punto 2

**QUESITO 19**

- 1) Nella descrizione di prezzo (NP 1) relativa alla fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio DN 600 spess. 10 mm, non si fa riferimento alla tipologia di rivestimento (a differenza dell'art. H.04.032.11 Tubo in acciaio DN 500 spess. 6.3 mm che prevede rivestimento esterno bituminoso ed interno con resina epossidica).  
Nell'Allegato 26-Disciplinare per la fornitura delle tubazioni in acciaio si specifica che il rivestimento sia esterno che interno deve essere del tipo bituminoso. Si conferma per il tubo dell'art. NP 1 quanto indicato in Disciplinare?
- 2) Nello stesso articolo (NP 1) viene riportato come riferimento normativo UNI EN 1452 che fa invece riferimento a tubi in Materia Plastica. Si prega di chiarire
- 3) Sempre nello stesso articolo (NP1) la giunzione viene indicata con giunzione a bicchiere con guarnizioni elastomeriche.  
Si prega di chiarire la tipologia di giunzione

**RISPOSTA QUESITO 19**

Vedi risposta quesito 1

**QUESITO 20**

In riferimento alla voce di computo NP1, di cui all'allegato 19, si chiede di confermare il materiale delle tubazioni previste in progetto se trattasi di tubazioni in Acciaio così come riportato nella voce di computo o tubazioni in PVC a cui fa riferimento la norma UNI EN 1452, riportata all'interno della stessa voce.  
Voce N. 48

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ACCIAIO per condotte in pressione destinate al convogliamento di acqua potabile e acque per uso irriguo ed industriale fabbricate in conformità alla Normativa UNI EN 1452, al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) con sistema di giunzione a bicchiere. Le guarnizioni elastomeriche di tenuta dovranno essere conformi alla norma UNI EN 681 1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Per pressioni PFA 20. DN 600 mm. Spessore mm. 10

#### **RISPOSTA QUESITO 20**

Vedi risposta quesito 1

#### **QUESITO 21**

Visto che al capitolo dedicato al subappalto e di cui l'art. 15 del disciplinare di gara, al co. 3 ho riscontrato la presenza della seguente previsione: "il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice comporta l'esclusione del concorrente dalla gara". Vista la novella normativa introdotta con l'entrata in vigore della L. 55/2019 art. 1 co. 18 che ha de facto modificato il co. 6 dell'art. 105 del Codice D.Lgs 50/2016, ho capito bene che trattasi di un refuso e pertanto in caso un concorrente voglia e/o debba ricorrere all'istituto del subappalto, non è richiesta in fase di qualificazione nessuna terna di subappaltatori né tantomeno il concorrente deve produrre la loro documentazione probatoria dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice? Ho capito bene che per partecipare alla gara, pur in assenza di qualificazione in qualche categoria scorporabile, il concorrente non deve indicare il nominativo del subappaltatore?

#### **RISPOSTA QUESITO 21**

Non è richiesta l'indicazione di alcuna terna, mentre per quanto riguarda il nominativo del subappaltatore, va riportato solo in caso di subappalto qualificante.

#### **QUESITO 22**

Con la presente siamo a chiedere chiarimenti circa i seguenti punti:

1. All'art. 15 - Subappalto, del disciplinare di gara, al punto 3 viene richiesto:

"I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice comporta l'esclusione del concorrente dalla gara."

Si chiede se tale indicazione, dato che è afferente a normative abrogate, sia un refuso.

2. Si chiede se, ai sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, gli O.E. siano esonerati dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC di cui all'Art. 21 lettera i) del Disciplinare;

3. In relazione alla voce di elenco prezzi avente codice NP 1, si chiede se lo spessore della tubazione prevista, sia pari a mm. 10, come indicato nell'elaborato Allegato 16 - Elenco Prezzi oppure pari a mm. 6,3 come indicato nell'elaborato Allegato 18 Analisi di Prezzo

#### **RISPOSTA QUESITO 22**

- 1) Vedi risposta 14.2;
- 2) Vedi risposta quesito 4 punto 2;
- 3) Vedi risposta quesito 1

#### **QUESITO 23**

L'Azienda che rappresento è in possesso della Categoria OG6 V - OG3 IVBIS - OG8 I ma non possiede la OG10 che nella presente procedura come importo e percentuale è inferiore al 10% ed a 150.000,00, può partecipare alla gara facendo rientrare l'importo della OG10 nella categoria prevalente OG6 e dichiarare il subappalto o deve costituire ATI?

#### **RISPOSTA QUESITO 23**

Vedi risposta quesito 2

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

**QUESITO 24 non valido**

**QUESITO 25**

In merito al sopralluogo già effettuato in data 14/07/2020 per i lavori in oggetto, chiediamo se il sopralluogo rilasciato da voi (di cui si allega) va bene, dato che noi Impresa (CAPOGRUPPO) avevamo fatto richiesta di sopralluogo dichiarando di partecipare alla gara medesima come ATI con altra impresa (MANDANTE) (di cui allegiamo anche richiesta di sopralluogo).

**RISPOSTA QUESITO 25**

Si, a condizione che l'impresa sia in possesso soggettivamente dei requisiti di qualificazione;

**QUESITO 26**

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) partecipando in avvalimento si chiede se il passoe va generato come impresa singola, l'impresa che ci presta l'aiusilio ha generato la sua parte come ausiliaria,
- 2) il contratto di avvalimento va inserito obbligatoriamente il vostro allegato (elab. H) oppure va bene il contratto redatto dall'impresa ausiliaria e firmato comunque da entrambi?

**RISPOSTA QUESITO 26**

- 1) Occorre presentare un unico passoE con indicazione dell'operatore concorrente e dell'operatore ausiliario. In qualità; nell'eventualità non sia possibile va rilasciato un unico passoE in modalità raggruppamento ove il concorrente risulti come mandatario e l'ausiliario come mandante;
- 2) L'elaborato H è uno schema di contratto di avvalimento il quale può essere redatto anche in altra forma purché contenga le informazioni necessarie per il suo corretto utilizzo;

**QUESITO 27**

- 1) Si chiede se l'Impresa partecipante è esonerata dal pagamento del contributo ANAC a seguito delle disposizioni di cui all'art. 65 del D.L. 34/2000.
- 2) Si chiede inoltre conferma se la polizza ha come beneficiario il Dipartimento Stazione unica appaltante SUA - RB della Regione Basilicata.

**RISPOSTA QUESITO 27**

- 1) Vedi risposta quesito 4 punto 2;
- 2) Si conferma, vedi risposta al quesito 3;

**QUESITO 28**

- 1) Lo scrivente O.E. chiede a codesta stazione appaltante se nella Busta economica deve inserire il File Generato direttamente dalla Piattaforma, oppure deve allegare l'allegato "F" fornito tra la documentazione dalla S. A. che tra l'atro risulta contenere informazioni aggiuntive rispetto al file generato dalla Piattaforma?
- 2) Si chiede se nella busta economica, alla voce "Regolarizzazione versamento marca da bollo offerta economica" è sufficiente allegare una dichiarazione con affissione e annullamento marca da bollo

**RISPOSTA QUESITO 28**

- 1) Occorre inserire il file generato direttamente dalla piattaforma;
- 2) E' sufficiente allegare una dichiarazione con affissione e annullamento della marca da bollo;

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

**QUESITO 29**

In caso di aggiudicazione ed in virtù dei mezzi presenti a livello nazionale per il supporto delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 per le emissioni delle liquidità da parte delle P.A., si chiede di esplicitare la possibilità o meno di anticipazione all'appaltatore, nonostante quanto specificato nel CSA art.28.

**RISPOSTA QUESITO 29**

Si dovrà procedere così come previsto all'art. 35 c. 8 del codice degli appalti D.Lg.vo 50/2016 e s.m.i. e pertanto si deve concedere anticipazione del 20%.

**QUESITO 30**

IN RIFERIMENTO ALLA VOCE NP.1 CHIEDIAMO A CODESTA SPETT.LE AMM.NE QUALE SIA LA DESCRIZIONE ESATTA A CUI L'OPERATORE ECONOMICO DEVE FAR FEDE PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA, TENUTO CONTO CHE LA DESCRIZIONE DELL'E.P. E QUELLA DELL'ANALISI CHE NE HA COSTITUITO IL PREZZO SONO DISCORDANTI SIA PER DIMENSIONI CHE PER NORMATIVE.

**RISPOSTA QUESITO 30**

Vedi risposta quesito 1

**QUESITO 31**

Chiarimento n. 1 Patto di integrità

Art. 12 Patto di integrità

Ciascun concorrente, a pena di esclusione, è tenuto a presentare espressa dichiarazione di accettazione (Elaborato M) dell'allegato Patto di integrità (Elaborato L), approvato con D.G.R. di Basilicata n. 1347 del 11/12/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

In caso di RTI non ancora costituito, si chiede se la dichiarazione di accettazione (Elaborato M) può essere unica compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del RTI??? O devono essere allegate più dichiarazioni?

Chiarimento n. 2 Sottoscrizione della documentazione

Art. 13 Sottoscrizione della documentazione

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante legale.

Bisogna, quindi, firmare tutta la documentazione con firma olografa, fare scansione e poi firmare digitalmente? Oppure basta che tutta la documentazione richiesta sia firmata solo digitalmente?

Chiarimento n. 3 Subappalto

Art. 15 Subappalto

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, deve:

- indicare, allatto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

In caso di ricorso al subappalto è sufficiente precisare che trattasi di lavorazioni rientranti in una specifica categoria? (es. 40% lavorazioni Cat. OG6 -OG3 OG8) oppure occorre dettagliare tali lavorazioni per categoria?

Per La categoria OG10, la quale rappresenta 1,38% sull'importo complessivo dell'appalto si chiede se, coprendo l'importo con la categoria prevalente, può essere subappaltata al 100% ????

Al punto 3. dell'art. 15 troviamo scritto che i subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.



*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

prevista l'indicazione della terna dei subappaltatori?

Chiarimento n. 4 Registrazione al sistema AVCPass

Art. 16 Registrazione al sistema AVCPass

Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.

In caso di RTI non ancora costituito il PASSOE sarà unico generato dalla mandataria/capogruppo e sottoscritto digitalmente da tutti i componenti del RTI???

Chiarimento n. 5 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Art. 17 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE secondo il modello dell'Elaborato E, bisogna inserire nella documentazione amministrativa l'Elaborato E sia in pdf che in xml???

Per la dichiarazione integrativa (Elaborato O) non sono riportate in detto elaborato le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice??? Come possiamo fare per renderle???

Chiarimento n. 6 Pagamento del contributo all'ANAC

Art. 19 Pagamento del contributo all'ANAC

Con comunicato del Presidente dell'ANAC del 20/05/2020: A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo le stazioni appaltanti e gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.

Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara, visto che il bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in data 10/06/2020, come mai viene richiesto il pagamento di detto contributo?

Chiarimento n. 7 Soggetto titolato a operare sulla Piattaforma

Art. 20 Modalità di recapito dell'offerta

Il soggetto titolato a operare sulla piattaforma telematica è:

In caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g) del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo.

In caso di RTI non ancora costituito, tutti gli operatori economici devono essere iscritti alla piattaforma? Oppure basta l'iscrizione della sola Impresa indicata come mandataria/capogruppo?

Chiarimento n. 8 Contenuto della Busta B Offerta economica

Art. 22 Contenuto della Busta B Offerta economica

La BUSTA B Offerta economica, contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica generata in automatico dal sistema e-procurement con indicazione delle percentuali di ribasso, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge con allegata documentazione del pagamento della marca da bollo di 16,00.

Per assolvere all'obbligo dell'imposta di bollo il concorrente appone e annulla la marca da bollo da 16,00 sull'offerta economica generata in automatico dal sistema e-procurement?

Il documento, una volta scansionato e firmato digitalmente viene inserito nella busta dell'offerta economica? O cosa si intende con allegata documentazione del pagamento della marca da bollo di 16,00, dobbiamo allegare modello F23???

Chiarimento n. 9 Domanda di partecipazione Elaborato D

In caso di RTI non ancora costituito, tutti gli operatori economici devono compilare l'Elaborato D o va compilato congiuntamente e sottoscritto digitalmente??? Inoltre, si chiede se la pagina 7 del suddetto elaborato deve essere compilato?

Per assolvere all'obbligo dell'imposta di bollo il concorrente appone e annulla la marca da bollo da 16,00 sulla domanda di partecipazione elaborato D?

Il documento, una volta scansionato e firmato digitalmente viene inserito nella busta della documentazione

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

amministrativa?

Chiarimento n. 10 Dichiarazione art. 80

Si deve produrre la dichiarazione art. 80 per i requisiti di ordine generale?

Tale dichiarazione deve essere prodotta anche per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80??

Chiarimento n. 11 Spessore Tubazioni in acciaio saldate

Tubazioni in acciaio al carbonio saldate elicoidalmente SAW, grado acciaio L275 e prodotte secondo la norma EN 10224/06 e corredate di certificato di prodotto. Rivestimento esterno in polietilene estruso (colore nero), realizzato in triplo strato e spessore rinforzato (R3R) secondo UNI 9099/89. Tubazioni rivestite internamente in resine epossidiche senza solventi aromatici, spessore 250 microns e prodotte secondo AWWA C210 idonee al contratto con acqua potabile secondo D.M. n. 174 del 06.04.2004. Estremità bicchierate. Lunghezza barre 13,50 metri circa.

DN mm. 600 Spessore mm. 10,0.

Si chiede se lo spessore delle tubazioni deve essere unicamente di 10 mm.?????

#### **RISPOSTA QUESITO 31**

- 1) Si.
- 2) È bastevole la firma digitale.
- 3) È sufficiente precisare che trattasi di lavori rientranti in una specifica categoria, mentre la categoria OG10 può essere subappaltata integralmente.  
Non è richiesta l'indicazione della terna e relativamente al DGUE di subappaltatori dovrà essere esibito solo in caso di subappalto qualificante.
- 4) Il PASSOE dovrà essere unico e riportare i nominativi di tutti gli operatori che costituiscono l'eventuale raggruppamento.
- 5) Sì, sono richiesti entrambi i formati.  
E' possibile allegare allo stesso altri documenti (dichiarazioni, attestazioni, ecc.)
- 6) Vedi risposta quesito 4.2
- 7) Basta l'iscrizione della mandataria che provvederà a indicare tutti i dati del raggruppamento.
- 8) Per assolvere all'obbligo dell'imposto di bollo occorre inserire ulteriore documentazione a corredo che ne attesti il pagamento (F23, scansione marca, ecc.).
- 9) È bastevole un unico elaborato D a firma congiunta di tutti gli operatori del raggruppamento. La pagina 7 dell'elaborato D è da compilare ove ne sussistono i presupposti.
- 10) Tale condizione è soddisfatta dall'esibizione del DGUE
- 11) Vedi risposta quesito 1

#### **QUESITO 32**

Si chiede gentilmente se possiamo effettuare la prenotazione di sopralluogo per la gara con CIG 8334624D4B la cui richiesta scadeva il 20/07/2020 e purtroppo non eravamo notato che i termini erano stati variati.

#### **RISPOSTA QUESITO 32**

No;

#### **QUESITO 33**

Al fine di una corretta partecipazione della presente procedura di gara, la scrivente impresa formula e le pone il seguente quesito : Essendo questa impresa in possesso delle sole categorie SOA OG6 per classifica IV ed OG3 per classifica IV Bis le chiede se è possibile la partecipazione a codesta gara d'appalto in RTI con altra impresa in possesso della sola categoria SOA OG6 classifica III bis, subappaltando al 100% le categorie SOA OG8 e OG10,

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

e considerando, inoltre, l'incremento di un quinto della categoria SOA prevalente OG6, premesso che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le limitazioni di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. Si chiede infine, in caso di dichiarazione di subappalto necessario, se è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori.

#### **RISPOSTA QUESITO 33**

Vedi risposta a quesito 7.

#### **QUESITO 34**

con la presente siamo a richiedere una proroga del termine massimo per richiesta di sopralluogo che inizialmente era fissata al 28/08/2020 e successivamente anticipata al 20/07/2020. Trattandosi di un tempo piuttosto consistente (più di un mese di anticipo) non abbiamo avuto la possibilità di prenotare in tempo il sopralluogo in quanto ci eravamo organizzati in modo da effettuare la prenotazione nei tempi inizialmente stabiliti. Si chiede di dare una proroga ai tempi di prenotazione e conseguente espletamento del sopralluogo rimanendo invariata la data di scadenza al 11.08.2020. Noi ditte siamo già state ampiamente penalizzate negli ultimi mesi dall'emergenza Covid che ci ha travolti causandoci non poche conseguenze. Si chiede quindi di darci la possibilità di poter partecipare alla gara.

#### **RISPOSTA QUESITO 34**

No.

#### **QUESITO 35**

Chiarimento n. 1 Offerta Tecnica

Art. 20 Modalità di recapito dell'offerta

1. Le offerte telematiche devono essere inviate alla Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) Ufficio Appalti di Lavori entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/09/2020. Nuova scadenza 11/08/2020.

- a) accedere al Portale SUA-RB tramite SPID;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce Bandi di gara nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto Presenta offerta, posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step Inizia compilazione offerta, Busta amministrativa, Busta tecnica, Busta economica, Riepilogo, Conferma e invio offerta.

Alla lettera d) ritroviamo tra la documentazione da inserire sul Portale SUA-RB la Busta tecnica, si tratta di un refuso o bisogna produrre anche la busta tecnica???????

#### **RISPOSTA QUESITO 35**

La procedura indicata all'art. 20 è quella standard di immissione di un'offerta. Nel caso specifico, trattandosi di gara a minor prezzo, non è richiesta una busta tecnica e pertanto la stessa è da considerarsi un mero refuso. Ad ogni buon conto la procedura guidata del portale consentirà l'immissione di documentazione esclusiva della busta amministrativa e dell'offerta economica.

#### **QUESITO 36**

In riferimento alla gara in oggetto si comunica che il portale ANAC per il pagamento del contributo di € 140,00 non risulta attivo.

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

**ISPOSTA QUESITO 36**

Vedi risposta quesito 4 punto 2;

**QUESITO 37**

In riferimento al comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 20.05.2020, in applicazione delle iniziative volte ad assicurare il supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziari in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.05.2020; si richiede se, per questa procedura di gara, avente determinata a contrarre n. 20AD.2020/D.00108 del 19.05.2020, è applicabile tale esonero dal pagamento del contributo ANAC di euro 140,00.

**RISPOSTA QUESITO 37**

Vedi risposta quesito 4 punto 2;

**QUESITO 38**

SI RICHIEDE DI PROROGARE IL TERMINE PER LA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO, PREVISTO PER IL TERMINE MASSIMO DEL 20 LUGLIO E CONSEGUENTEMENTE DI PROROGARE IL TERMINE PER L'ESPLETAMENTO DEL SOPRALLUOGO, CONSIDERATA L'ANTICIPAZIONE DELLA GARA, COSÌ DA CONSENTIRE LA MASSIMA PARTECIPAZIONE POSSIBILE ALLA PROCEDURA.

**RISPOSTA QUESITO 38**

No.

**QUESITO 39**

con la presente si richiede se, in ottemperanza all'articolo 65 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) è ancora dovuto il pagamento del Contributo ANAC per la gara in oggetto

**RISPOSTA QUESITO 39**

Vedi risposta quesito 4 punto 2;

**QUESITO 40**

si sollecita riscontro alla richiesta di chiarimento inviata in data 09-07-2020 come da nota che si riallega

Si chiedono chiarimenti in merito alla tipologia di tubazioni in acciaio da utilizzare nella realizzazione dell'opera in quanto dalla disamina degli elaborati progettuali è emerso che: - Nell'allegato 16 "Elenco prezzi unitari" l'art.NP1 riporta la descrizione delle tubazioni in acciaio DN600 con spessore mm.10 - Nell'allegato 17 "Analisi nuovi prezzi" l'art.NP1 riporta la descrizione delle tubazioni in acciaio DN600 con spessore mm.6.30 - Nell'allegato 26 "Disciplinare per la fornitura di tubazioni in acciaio" a pag.3 sono menzionati tubazioni in acciaio DN600 con spessore mm.8 Si fa presente che una tubazione DN600 spessore 6.30 in acciaio L235 garantisce una pressione di esercizio massima ammissibile (PFA) pari a 29bar, valore che sale a 42 bar se in acciaio L355. Entrambi i valori sono di gran lunga superiore a quanto richiesto negli elaborati progettuali ovvero PFA 20bar.

**RISPOSTA QUESITO 40**

Vedi risposta quesito 1;

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

**QUESITO 41**

in riferimento al comunicato del Presidente dell'anac del 20 maggio 2020 nel quale veniva sospeso il versamento del contributo anac sino al 31/12/2020,- si chiede se per la presente gara il pagamento e' in ogni caso- dovuto.

**RISPOSTA QUESITO 41**

Vedi risposta quesito 4 punto 2;

**QUESITO 42**

Dal disciplinare non ci risulta nessuna indicazione in merito all'incidenza della manodopera. Dove è possibile reperire tale dato? Potreste fornirci l'allegato?

**RISPOSTA QUESITO 42**

In merito alla presunta assenza tra gli elaborati progettuali della stima incidenza manodopera si sottolinea che l'elaborato 22 allegato al progetto, contiene il Piano sicurezza e la stima di incidenza manodopera;

**QUESITO 43**

Si chiede di precisare se il contributo ANAC è dovuto oppure se si rientra nella condizione esonero dall'obbligo di versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, la cui data di avvio decorre dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

**RISPOSTA QUESITO 43**

Vedi risposta quesito 4 punto 2;

**QUESITO 44**

Chiediamo spiegazioni per la compilazione dell'elaborato g deve essere fatto adesso dalla ns compagnia oppure verra' compilato chi si aggiudicherà la gara ?

**RISPOSTA QUESITO 44**

Da compilare a cura dell'azienda che rilascia garanzia provvisoria;

**QUESITO 45**

Si chiede conferma della ESENZIONE dal versamento ANC (140,00) così come riportato nel sito dell'Autorità Anticorruzione.

**RISPOSTA QUESITO 45**

Vedi risposta quesito 4 punto 2;

**QUESITO 46**

La scrivente è in possesso della iscrizione SOA per la categoria OG6 alla classifica IV-Bis (fino ad euro 4.200.000,00 (incrementata del 20%)), categoria OG3 classifica VII (fino ad 15.464.000,00) e categoria OG8 classifica III (fino ad uro 1.033.000) mentre manca della categoria OG10 (scorporabile) si chiede al fine della partecipazione della medesima impresa come imprese singola se la stessa categoria OG10 (non appartenente alle categorie speciali) possa essere coperta con l'iscrizione alla categoria prevalente OG6 (importo complessivo cat. OG6+cat. OG10 4.190.029,87) e in caso di aggiudicazione subappaltarla nella misura al 100% (importo ricompreso nel limite massimo del 40% dell'importo totale da concedere in subappalto) ad imprese in possesso dei requisiti.

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

**RISPOSTA QUESITO 46**

Vedi risposta quesito 2;

**QUESITO 47**

In riferimento ai lavori di cui in oggetto, si formula il seguente quesito: Noi partecipiamo come concorrente singolo in Avvalimento, l'Impresa Ausiliaria ha generato il Passoe poi l'ho generato io e non mi ha fatto inserire il C.F. dell'Ausiliaria, perché nei vari step non è previsto l'ausilio, ho generato il Passoe ma come concorrente singolo. Come posso rigenerarlo?

**RISPOSTA QUESITO 47**

Il PASSOE può essere rigenerato. In caso di avvalimento occorrerà generare un PASSOE come raggruppamento dove l'operatore verrà indicato come Mandatario e l'ausiliaria come mandante.

**QUESITO 48**

La scrivente vuole sapere se il pagamento ANAC è dovuto

**RISPOSTA QUESITO 48**

Vedi risposta quesito 4 punto 2;

**QUESITO 49**

Considerando che il decreto Rilancio, recentemente pubblicato in Gazzetta, prevede all'art. 65 l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020, si chiede se il punto 19 del disciplinare di gara sia semplicemente un refuso o per qualche deroga vada comunque versato il pagamento di 140,00 all'Anac.

**RISPOSTA QUESITO 49**

Vedi risposta quesito 4 punto 2;

**QUESITO 50**

Con riferimento alla PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLO SCHEMA IRRIGUO DELLA DIGA DI MARSICO NUOVO PER L'INTEGRAZIONE IDRICA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI MATINA MAGLIANESE E CANALE CAVOLO NUOVA IRRIGAZIONE, visto l'art. 65 del dl 34/2020 che prevede che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, si chiede conferma che il pagamento del contributo all'ANAC previsto all'art. 19 del disciplinare non sia dovuto.

**RISPOSTA QUESITO 50**

Vedi risposta quesito 4 punto 2.

**QUESITO 51**

La presente per dare evidenza del fatto che ai sensi del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Semplificazioni"), art. 1 comma 4, la garanzia provvisoria non dovrebbe essere più richiesta se non per particolari esigenze che la Stazione Appaltante indica nell'avviso di indizione di gara.

**RISPOSTA QUESITO 51**

Le disposizioni del D.L. n. 76/2020 non sono applicabili alla gara in oggetto;

*Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" – SIMOG: n. 7792607*

**QUESITO 52**

Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti: - si chiede di confermare che, nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso di valida iscrizione alla White List, non sia necessario rendere l'Elaborato N. L'altro quesito riguarda lo spessore del tubo di diametro 600 mm in acciaio previsto all'elenco prezzi, alla voce NP1, di spessore 10 mm e nell'analisi prezzi, sempre alla voce NP1, di spessore 6,3 mm: si chiede quale dei due spessori sia da considerare come previsti progettualmente ai fini di valutarne i costi.

**RISPOSTA QUESITO 52**

- 1) In caso di possesso di iscrizione alla White List è bastevole l'inserimento di copia di detta iscrizione.
- 2) Vedi risposta quesito 1.

**QUESITO 53**

La dichiarazione di impegno di cui all'allegato G da rilasciare da parte della compagnia assicurativa è già contenuta nella cauzione provvisoria rilasciata dalla stessa.

**RISPOSTA QUESITO 53**

Vedi risposta quesito 6 punto 1.